

#166277#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 45, Калининград
5346
3934
ВКТ-7
00067785
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	1,012	49,16	48,26	48,06	47,73	0,33	24	0	0	70,1	49	21,13	0	0	-
23.10.2025	1,01	50,54	49,64	49,38	49,13	0,25	24	0	0	69,8	49,4	20,42	0	0	-
24.10.2025	1,002	50,55	49,65	49,35	49,11	0,24	24	0	0	70,3	50	20,31	0	0	-
25.10.2025	1,001	49,51	48,61	48,33	48,09	0,24	24	0	0	70,3	49,6	20,7	0	0	-
26.10.2025	0,998	48,95	48,05	47,82	47,57	0,25	24	0	0	70,2	49,3	20,88	0	0	-
27.10.2025	1,004	48,34	47,44	47,21	46,96	0,25	24	0	0	70,4	49,2	21,27	0	0	-
28.10.2025	1	48,95	48,06	47,83	47,58	0,25	24	0	0	70	49	20,93	0	0	-
29.10.2025	1,004	49,92	49,01	48,76	48,52	0,24	24	0	0	69,8	49,2	20,6	0	0	-
30.10.2025	1,011	50,7	49,78	49,54	49,27	0,27	24	0	0	69,6	49,2	20,42	0	0	-
31.10.2025	1,007	50,21	49,3	49,06	48,82	0,24	24	0	0	69,7	49,1	20,54	0	0	-
01.11.2025	1,021	50,43	49,49	49,29	48,96	0,33	24	0	0	69,9	49,2	20,71	0	0	-
02.11.2025	1,06	54,68	53,72	53,48	53	0,48	24	0	0	70,2	50,4	19,85	0	0	-
03.11.2025	1,062	55,5	54,54	54,3	53,82	0,48	24	0	0	70,3	50,8	19,55	0	0	-
04.11.2025	1,049	54,42	53,45	53,22	52,73	0,49	24	0	0	69,9	50,2	19,71	0	0	-
05.11.2025	1,046	55,66	54,69	54,46	53,97	0,49	24	0	0	70,1	50,8	19,25	0	0	-
06.11.2025	1,039	55,16	54,19	53,96	53,47	0,49	24	0	0	70,2	51	19,25	0	0	-
07.11.2025	1,05	54	53,04	52,79	52,35	0,44	24	0	0	70,6	50,7	19,91	0	0	-
08.11.2025	1,056	52,88	51,91	51,68	51,22	0,46	24	0	0	70,6	50,2	20,43	0	0	-
09.11.2025	1,055	52,09	51,14	50,89	50,49	0,4	24	0	0	70,6	49,9	20,75	0	0	-
10.11.2025	1,062	53,06	52,09	51,86	51,37	0,49	24	0	0	70,7	50,2	20,51	0	0	-
11.11.2025	1,082	54,16	53,16	52,96	52,44	0,52	24	0	0	71,2	50,7	20,44	0	0	-
12.11.2025	1,064	53,65	52,69	52,45	51,98	0,47	24	0	0	70,6	50,4	20,29	0	0	-
13.11.2025	1,07	54,97	54	53,77	53,28	0,49	24	0	0	70,4	50,5	19,9	0	0	-
14.11.2025	1,06	55,56	54,58	54,31	53,87	0,44	24	0	0	70,5	51	19,51	0	0	-
15.11.2025	1,033	51,23	50,29	50,04	49,68	0,36	24	0	0	70,6	50	20,7	0	0	-
16.11.2025	1,112	47,7	46,72	46,5	46,22	0,28	24	0	0	74,5	50,6	23,9	0	0	-
17.11.2025	1,104	51,07	50,07	49,84	49,44	0,4	24	0	0	72,8	50,6	22,21	0	0	-
18.11.2025	0,418	18,37	18,31	17,95	18,14	-0,19	24	0	0	69,5	45,9	23,61	0	0	-
19.11.2025	1,1	50,43	49,34	49,24	48,78	0,46	24	0	0	72	49,6	22,35	0	0	-
20.11.2025	0,482	19,31	18,84	18,87	18,65	0,22	24	0	0	71,6	46,1	25,49	0	0	-
21.11.2025	1,209	51,99	50,72	50,74	50,14	0,6	24	0	0	73,4	49,5	23,89	0	0	-
22.11.2025	1,146	48,28	47,16	47,09	46,63	0,46	24	0	0	73,6	49,2	24,36	0	0	-
23.11.2025	1,248	46,18	45,12	44,95	44,62	0,33	24	0	0	78,5	50,7	27,75	0	0	-
Итого:	33,677	1637,61	1607,06	1599,98	1588,03	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,677														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	19,341	993,65	972,64	970,94	960,92
23.11.2025	53,018	2631,26	2579,7	2570,92	2548,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 11:04:12