

#8709#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4244
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2022	1,457	0,069	122,15	120,07	120,39	118,88	1,51	24	0	0	55,9	44,3	11,53	0,6	0,4	0,2
25.01.2022	1,426	0,077	122,32	120,19	120,64	118,99	1,65	24	0	0	55,3	44,1	11,22	0,6	0,4	3,1
26.01.2022	1,39	0,065	122,25	120,28	120,57	119,13	1,44	24	0	0	54,8	43,8	10,98	0,6	0,4	1,6
27.01.2022	1,367	0,055	122,22	120,38	120,54	119,29	1,25	24	0	0	54,5	43,6	10,87	0,6	0,4	3,8
28.01.2022	1,358	0,054	122,18	120,34	120,5	119,3	1,2	24	0	0	54,2	43,4	10,82	0,6	0,4	3
29.01.2022	1,392	0,063	122,16	120,26	120,48	119,13	1,35	24	0	0	54,7	43,7	11,05	0,6	0,4	0,7
30.01.2022	1,366	0,06	122,12	120,21	120,45	119,15	1,3	24	0	0	54,3	43,4	10,86	0,6	0,4	3,4
31.01.2022	1,397	0,058	122,13	120,17	120,45	119,14	1,31	24	0	0	54,5	43,4	11,12	0,6	0,4	0,9
01.02.2022	1,46	0,073	122,19	120,18	120,51	118,98	1,53	24	0	0	55,7	44,2	11,55	0,6	0,4	-
02.02.2022	1,481	0,069	122,21	120,18	120,46	118,98	1,48	24	0	0	56,3	44,5	11,72	0,6	0,4	-
03.02.2022	1,655	0,069	122,33	120,15	120,29	118,87	1,42	24	0	0	60,1	47	13,16	0,6	0,4	-
04.02.2022	1,293	0,053	121,93	120,05	120,3	118,99	1,31	24	0	0	52,9	42,7	10,26	0,6	0,4	-
05.02.2022	1,134	0,049	121,74	120,02	120,31	119,06	1,25	24	0	0	49	40	9	0,6	0,4	-
06.02.2022	1,162	0,049	121,78	120,03	120,41	119,07	1,34	24	0	0	49,6	40,4	9,19	0,6	0,4	-
07.02.2022	1,185	0,053	121,78	120,01	120,41	119,07	1,34	24	0	0	49,7	40,3	9,37	0,6	0,4	-
08.02.2022	1,218	0,051	121,82	120,03	120,41	119,07	1,34	24	0	0	50,5	40,8	9,63	0,6	0,4	-
09.02.2022	1,043	0,045	121,6	119,96	120,36	119,12	1,24	24	0	0	46,6	38,3	8,24	0,6	0,4	-
10.02.2022	1,098	0,05	121,69	120,01	120,42	119,09	1,33	24	0	0	47,7	39	8,67	0,6	0,4	-
11.02.2022	1,222	0,049	121,68	119,88	120,21	118,92	1,29	24	0	0	50,5	40,8	9,72	0,6	0,4	-
12.02.2022	1,389	0,06	121,79	119,88	120,14	118,78	1,36	24	0	0	54,2	43,1	11,06	0,6	0,4	-
13.02.2022	1,341	0,057	121,69	119,8	120,07	118,75	1,32	24	0	0	53,2	42,5	10,66	0,6	0,4	3,3
14.02.2022	1,15	0,05	121,48	119,75	120,09	118,83	1,26	24	0	0	49,3	40,1	9,14	0,6	0,4	4
15.02.2022	1,125	0,049	121,44	119,74	120,09	118,9	1,19	24	0	0	48,6	39,7	8,96	0,6	0,4	3,4
16.02.2022	1,037	0,049	121,33	119,72	120,13	118,88	1,25	24	0	0	46,6	38,4	8,22	0,6	0,4	5,5
17.02.2022	1,064	0,045	121,33	119,72	120,06	118,91	1,15	24	0	0	47,3	38,8	8,47	0,6	0,4	5,8
18.02.2022	1,111	0,049	121,31	119,67	119,97	118,72	1,25	24	0	0	48,2	39,4	8,84	0,6	0,4	4,6
19.02.2022	1,144	0,049	121,35	119,68	119,99	118,74	1,25	24	0	0	49,1	40	9,09	0,6	0,4	4,5
20.02.2022	1,202	0,048	121,4	119,68	119,96	118,72	1,24	24	0	0	50,2	40,6	9,58	0,6	0,4	2,8
21.02.2022	1,002	0,045	121,18	119,6	119,97	118,81	1,16	24	0	0	46,1	38,2	7,98	0,6	0,4	5,8
22.02.2022	1,287	0,053	121,52	119,74	120,02	118,76	1,26	24	0	0	52	41,7	10,27	0,6	0,4	1,2
23.02.2022	1,232	0,051	121,44	119,69	120	118,73	1,27	24	0	0	50,7	40,9	9,8	0,6	0,4	-
Итого:	39,188	0	3775,54	3719,07	3728,6	3687,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,188															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2022	531,361	49813,37	48466,54	49145,6	48034,63
23.02.2022	570,549	53588,91	52185,61	52874,2	51722,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2022 7:33:11