

#71312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	0,41	0,257	11,73	7,44	11,49	7,44	4,05	24	0	0	63,3	42,4	20,93	0,7	0,7	-
25.01.2024	0,43	0,274	12,01	7,46	11,76	7,46	4,3	24	0	0	63,8	42,9	20,89	0,7	0,7	-
26.01.2024	0,473	0,319	12,67	7,42	12,43	7,42	5,01	24	0	0	63,5	42,9	20,63	0,7	0,7	-
27.01.2024	0,438	0,287	12,15	7,46	11,91	7,46	4,45	24	0	0	63,5	42,8	20,69	0,7	0,7	-
28.01.2024	0,481	0,33	12,86	7,47	12,61	7,47	5,14	24	0	0	63,6	42,9	20,67	0,7	0,7	-
29.01.2024	0,438	0,284	12,1	7,4	11,85	7,4	4,45	24	0	0	63,8	43,3	20,55	0,7	0,7	-
30.01.2024	0,436	0,286	12,08	7,35	11,83	7,35	4,48	24	0	0	63,4	42,7	20,7	0,7	0,7	-
31.01.2024	0,417	0,263	11,72	7,33	11,48	7,33	4,15	24	0	0	63,5	42,9	20,56	0,7	0,7	-
01.02.2024	0,426	0,278	11,75	7,15	11,51	7,15	4,36	24	0	0	63,7	42,6	21,04	0,7	0,7	-
02.02.2024	0,477	0,331	12,49	7,06	12,25	7,06	5,19	24	0	0	63,4	42,5	20,94	0,7	0,7	-
03.02.2024	0,437	0,29	11,6	6,81	11,38	6,81	4,57	24	0	0	63,4	41,9	21,46	0,7	0,7	-
04.02.2024	0,483	0,343	12,4	6,82	12,2	6,82	5,38	24	0	0	63,2	42,1	21,11	0,7	0,7	-
05.02.2024	0,42	0,273	11,28	6,8	11,05	6,8	4,25	24	0	0	63,7	42,3	21,41	0,7	0,7	-
06.02.2024	0,414	0,267	11,27	6,82	11,04	6,82	4,22	24	0	0	63,4	42,3	21,18	0,7	0,7	-
07.02.2024	0,374	0,233	10,69	6,85	10,47	6,85	3,62	24	0	0	63,4	42,1	21,25	0,7	0,7	-
08.02.2024	0,408	0,261	11,15	6,83	10,91	6,83	4,08	24	0	0	64	42,8	21,19	0,7	0,7	-
09.02.2024	0,447	0,301	11,71	6,79	11,48	6,79	4,69	24	0	0	63,4	42	21,44	0,7	0,7	-
10.02.2024	0,446	0,308	11,78	6,77	11,58	6,77	4,81	24	0	0	63,5	42,4	21,03	0,7	0,7	-
11.02.2024	0,464	0,324	12,06	6,78	11,85	6,78	5,07	24	0	0	63,4	42,2	21,21	0,7	0,7	-
12.02.2024	0,545	0,407	13,31	6,7	13,05	6,7	6,35	24	0	0	64	43,1	20,86	0,7	0,7	-
13.02.2024	0,44	0,297	11,7	6,87	11,47	6,87	4,6	24	0	0	63,5	42	21,47	0,7	0,7	-
14.02.2024	0,447	0,305	11,83	6,87	11,6	6,87	4,73	24	0	0	63,6	42,1	21,47	0,7	0,7	-
15.02.2024	0,404	0,256	11,12	6,89	10,89	6,89	4	24	0	0	63,8	42,5	21,28	0,7	0,7	-
16.02.2024	0,384	0,245	10,88	6,91	10,67	6,91	3,76	24	0	0	63,5	42,3	21,24	0,7	0,7	-
17.02.2024	0,431	0,29	11,61	6,89	11,39	6,89	4,5	24	0	0	63,6	42,4	21,1	0,7	0,7	-
18.02.2024	0,462	0,318	12,14	6,95	11,93	6,95	4,98	24	0	0	63,5	42,6	20,94	0,7	0,7	-
19.02.2024	0,394	0,244	11	6,93	10,76	6,93	3,83	24	0	0	63,8	42,4	21,36	0,7	0,7	-
20.02.2024	0,504	0,364	12,72	6,83	12,5	6,83	5,67	24	0	0	63,6	42,6	20,98	0,7	0,7	-
21.02.2024	0,418	0,272	11,41	6,89	11,21	6,89	4,32	24	0	0	62,9	41,8	21,11	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,429	0,279	11,64	7,04	11,4	7,04	4,36	24	0	0	63,8	42,4	21,38	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,423	0,281	11,24	6,66	11,04	6,66	4,38	24	0	0	63,4	41,9	21,52	0,7	0,7	-
Итого:	13,6	0	366,1	217,24	358,99	217,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,6															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	47,18	1618,41	1159,28	1589,42	1149,58
23.02.2024	60,78	1984,51	1376,52	1948,41	1366,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.02.2024 7:30:17