

#207491#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,408	0,056	146,52	144,1	142,92	141,94	0,98	24	0	0	74,2	57,8	16,42	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,383	0,054	146,41	144,01	142,87	141,85	1,02	24	0	0	73,9	57,6	16,23	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,258	0,063	146,14	143,82	142,78	141,66	1,12	24	0	0	71,6	56,2	15,36	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,251	0,062	146,3	143,99	142,94	141,83	1,11	24	0	0	71,7	56,4	15,27	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,255	0,061	146,13	143,81	142,79	141,68	1,11	24	0	0	71,6	56,3	15,32	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,448	0,06	146,27	143,83	142,67	141,62	1,05	24	0	0	75	58,3	16,7	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,486	0,063	146,25	143,76	142,57	141,47	1,1	24	0	0	75,4	58,5	16,94	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	2,531	0,066	146,22	143,69	142,45	141,3	1,15	24	0	0	76	58,8	17,27	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	2,588	0,065	146,17	143,62	142,43	141,3	1,13	24	0	0	76,4	58,8	17,66	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	2,689	0,07	146,13	143,51	142,29	141,11	1,18	24	0	0	77,8	59,4	18,35	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	2,795	0,065	146,24	143,51	142,09	140,97	1,12	24	0	0	80,2	61	19,14	0,6	0,4	-18
04.02.2026	2,808	0,063	146,24	143,46	142,02	140,91	1,11	24	0	0	81,1	61,9	19,21	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,636	0,061	145,93	143,31	141,95	140,89	1,06	24	0	0	78,5	60,5	18,06	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,313	0,056	145,55	143,19	142,06	141,01	1,05	24	0	0	73,1	57,3	15,82	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,231	0,061	145,56	143,28	142,22	141,13	1,09	24	0	0	71,6	56,4	15,22	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,342	0,061	145,63	143,25	142,13	141,03	1,1	24	0	0	73,5	57,5	16,01	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,564	0,064	145,85	143,29	142,01	140,89	1,12	24	0	0	77,3	59,8	17,54	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,543	0,068	145,69	143,15	141,93	140,77	1,16	24	0	0	76,9	59,5	17,4	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,263	0,064	145,35	143,03	141,97	140,86	1,11	24	0	0	72,5	57	15,45	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,035	0,051	145,02	142,9	141,9	140,98	0,92	24	0	0	68,8	54,8	13,96	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	1,83	0,048	124,61	122,76	121,93	121,07	0,86	24	0	1	69,3	54,8	14,55	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,412	0,056	145,35	142,92	141,71	140,7	1,01	24	0	0	75	58,5	16,55	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,601	0,064	144,75	142,15	140,86	139,75	1,11	24	0	0	78,3	60,4	17,93	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,69	0,055	144,87	142,18	140,79	139,78	1,01	24	0	0	80,1	61,5	18,61	0,6	0,4	-
17.02.2026	2,63	0,06	144,7	142,06	140,73	139,66	1,07	24	0	0	78,8	60,6	18,18	0,6	0,4	-
Итого:	60,99	0	3623,88	3562,58	3533,01	3506,16	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,99															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	607,142	55458,8	54336,73	54678,19	53830,89
17.02.2026	668,132	59082,68	57899,31	58211,2	57337,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:35:41