

#8728#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4244  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 1,29     | 0,106     | 124,07  | 121,11  | 122,46  | 119,99  | 2,47   | 24       | 0       | 0      | 53,3   | 43,7   | 9,65  | 0,6     | 0,4     | 8,2         |
| 25.02.2021 | 1,174    | 0,1       | 123,92  | 121,05  | 122,47  | 120,09  | 2,38   | 24       | 0       | 0      | 51,2   | 42,4   | 8,75  | 0,6     | 0,4     | 10,7        |
| 26.02.2021 | 1,192    | 0,099     | 123,88  | 121,04  | 122,44  | 120,08  | 2,36   | 24       | 0       | 0      | 51,2   | 42,2   | 8,9   | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 27.02.2021 | 1,233    | 0,093     | 123,9   | 121,01  | 122,34  | 120,05  | 2,29   | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 42,5   | 9,27  | 0,6     | 0,4     | 3,2         |
| 28.02.2021 | 1,293    | 0,101     | 123,91  | 120,97  | 122,31  | 119,93  | 2,38   | 24       | 0       | 0      | 52,6   | 42,9   | 9,7   | 0,6     | 0,4     | 3           |
| 01.03.2021 | 1,335    | 0,097     | 124,04  | 121,06  | 122,36  | 120,04  | 2,32   | 24       | 0       | 0      | 53,1   | 43     | 10,1  | 0,6     | 0,4     | 2,5         |
| 02.03.2021 | 1,34     | 0,097     | 123,99  | 121,01  | 122,31  | 120,03  | 2,28   | 24       | 0       | 0      | 53     | 42,8   | 10,13 | 0,6     | 0,4     | 3,2         |
| 03.03.2021 | 1,441    | 0,108     | 124,01  | 121,02  | 122,3   | 119,82  | 2,48   | 24       | 0       | 0      | 55,1   | 44,2   | 10,85 | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 04.03.2021 | 1,28     | 0,102     | 123,85  | 120,96  | 122,3   | 119,92  | 2,38   | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 42,2   | 9,63  | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 05.03.2021 | 1,268    | 0,1       | 123,85  | 120,93  | 122,4   | 119,97  | 2,43   | 24       | 0       | 0      | 50,6   | 41,1   | 9,52  | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 06.03.2021 | 1,269    | 0,096     | 123,84  | 120,95  | 122,36  | 119,99  | 2,37   | 24       | 0       | 0      | 50,6   | 41,1   | 9,54  | 0,6     | 0,4     | 1,4         |
| 07.03.2021 | 1,228    | 0,096     | 123,73  | 120,87  | 122,29  | 119,91  | 2,38   | 24       | 0       | 0      | 49,7   | 40,5   | 9,23  | 0,6     | 0,4     | 1,7         |
| 08.03.2021 | 1,232    | 0,096     | 123,72  | 120,85  | 122,28  | 119,89  | 2,39   | 24       | 0       | 0      | 49,4   | 40,1   | 9,25  | 0,6     | 0,4     | 0           |
| 09.03.2021 | 1,469    | 0,101     | 123,99  | 120,99  | 122,24  | 119,92  | 2,32   | 24       | 0       | 0      | 54,4   | 43,2   | 11,18 | 0,6     | 0,4     | -1,7        |
| 10.03.2021 | 1,537    | 0,105     | 124,14  | 121,11  | 122,22  | 119,91  | 2,31   | 24       | 0       | 0      | 56,7   | 45     | 11,69 | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 11.03.2021 | 1,531    | 0,101     | 124,02  | 121     | 122,1   | 119,8   | 2,3    | 24       | 0       | 0      | 56,6   | 45     | 11,64 | 0,6     | 0,4     | -0,8        |
| 12.03.2021 | 1,401    | 0,101     | 123,92  | 121     | 122,22  | 119,88  | 2,34   | 24       | 0       | 0      | 54,3   | 43,7   | 10,61 | 0,6     | 0,4     | 4,6         |
| 13.03.2021 | 1,324    | 0,097     | 123,82  | 120,91  | 122,17  | 119,88  | 2,29   | 24       | 0       | 0      | 53     | 43     | 9,98  | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 14.03.2021 | 1,281    | 0,089     | 123,77  | 120,9   | 122,1   | 119,94  | 2,16   | 24       | 0       | 0      | 52,3   | 42,6   | 9,72  | 0,6     | 0,4     | 3,7         |
| 15.03.2021 | 1,289    | 0,092     | 123,71  | 120,87  | 122,09  | 119,91  | 2,18   | 24       | 0       | 0      | 52,1   | 42,3   | 9,77  | 0,6     | 0,4     | 3,2         |
| 16.03.2021 | 1,291    | 0,094     | 123,16  | 120,29  | 121,59  | 119,33  | 2,26   | 24       | 0       | 0      | 52,3   | 42,5   | 9,81  | 0,6     | 0,4     | 2,5         |
| 17.03.2021 | 1,311    | 0,095     | 123,44  | 120,57  | 121,8   | 119,61  | 2,19   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 42,4   | 10    | 0,6     | 0,4     | 1,6         |
| 18.03.2021 | 1,335    | 0,094     | 123,45  | 120,56  | 121,78  | 119,59  | 2,19   | 24       | 0       | 0      | 52,9   | 42,7   | 10,19 | 0,6     | 0,4     | 1           |
| 19.03.2021 | 1,424    | 0,104     | 123,49  | 120,5   | 121,8   | 119,37  | 2,43   | 24       | 0       | 0      | 54,5   | 43,7   | 10,81 | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 20.03.2021 | 1,482    | 0,102     | 123,57  | 120,59  | 121,82  | 119,39  | 2,43   | 24       | 0       | 0      | 55,5   | 44,2   | 11,24 | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 21.03.2021 | 1,476    | 0,106     | 123,66  | 120,68  | 121,98  | 119,48  | 2,5    | 24       | 0       | 0      | 55,3   | 44,1   | 11,18 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 22.03.2021 | 1,419    | 0,094     | 125,55  | 122,74  | 123,84  | 121,6   | 2,24   | 24       | 0       | 0      | 54,6   | 43,9   | 10,64 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 36,145   | 0         | 3344,4  | 3265,54 | 3300,37 | 3237,32 | 0      | 648      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 36,145   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2021 | 319,243  | 28282,33 | 27308,78 | 27881,75 | 27050,02 |
| 22.03.2021 | 355,388  | 31626,73 | 30574,32 | 31182,12 | 30287,34 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 13:23:49