

#8734#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,423	0,071	101,41	99,35	99,93	98,39	1,54	24	0	0	57,5	43,9	13,55	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	1,51	0,065	101,51	99,41	99,83	98,45	1,38	24	0	0	59,5	45	14,48	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	1,64	0,065	101,58	99,39	99,78	98,43	1,35	24	0	0	62,4	46,6	15,8	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	1,575	0,061	101,51	99,35	99,73	98,39	1,34	24	0	0	61,1	46	15,16	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	1,529	0,064	101,45	99,32	99,77	98,36	1,41	24	0	0	60,1	45,5	14,65	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	1,359	0,071	101,21	99,24	99,77	98,28	1,49	24	0	0	56,2	43,2	12,95	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	1,388	0,064	101,36	99,33	99,84	98,41	1,43	24	0	0	56,7	43,5	13,24	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	1,353	0,063	101,18	99,17	99,66	98,27	1,39	24	0	0	56,3	43,3	12,95	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	1,548	0,064	101,62	99,46	99,93	98,5	1,43	24	0	0	60,3	45,5	14,82	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	1,555	0,067	101,42	99,25	99,69	98,29	1,4	24	0	0	60,9	45,9	14,94	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	1,581	0,063	101,42	99,23	99,66	98,27	1,39	24	0	0	61,4	46,2	15,18	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	1,651	0,065	102,06	99,81	100,23	98,79	1,44	24	0	0	62,9	47,1	15,79	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	1,669	0,066	102,51	100,26	100,66	99,24	1,42	24	0	0	63	47,1	15,9	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	1,658	0,068	102,49	100,24	100,66	99,17	1,49	24	0	0	62,8	47,1	15,75	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	1,831	0,073	102,66	100,28	100,63	99,08	1,55	24	0	0	66,6	49,2	17,44	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	1,727	0,066	102,51	100,21	100,52	99,13	1,39	24	0	0	64,6	48,1	16,51	0,6	0,4	-1
12.03.2023	1,604	0,063	102,36	100,17	100,56	99,21	1,35	24	0	0	61,8	46,5	15,34	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	1,512	0,066	102,24	100,11	100,55	99,13	1,42	24	0	0	59,8	45,5	14,39	0,6	0,4	0
14.03.2023	1,073	0,048	101,72	99,94	100,56	99,22	1,34	24	0	0	50,1	40	10,09	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	1,332	0,068	102,03	100,1	100,58	99,14	1,44	24	0	0	55,7	43,1	12,6	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	1,389	0,064	102,15	100,16	100,56	99,21	1,35	24	0	0	57,2	44	13,19	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	1,351	0,058	102,09	100,12	100,57	99,25	1,32	24	0	0	56,4	43,5	12,83	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	1,151	0,056	101,88	100,06	100,57	99,24	1,33	24	0	0	51,9	41	10,9	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	0,941	0,049	101,68	99,99	100,61	99,28	1,33	24	0	0	47,3	38,5	8,83	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	0,987	0,05	101,73	100,03	100,62	99,31	1,31	24	0	0	48,4	39,1	9,27	0,6	0,4	-
21.03.2023	1,157	0,05	101,95	100,13	100,65	99,41	1,24	24	0	0	52,4	41,4	10,94	0,6	0,4	-
22.03.2023	1,132	0,056	101,99	100,18	100,67	99,36	1,31	24	0	0	51,8	41,1	10,71	0,6	0,4	-
23.03.2023	0,949	0,049	101,53	99,84	100,44	99,12	1,32	24	0	0	47,6	38,7	8,93	0,6	0,4	-
Итого:	39,575	0	2851,25	2794,13	2807,23	2768,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,575															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	814,224	75205,47	73357,3	74213,33	72721,86
23.03.2023	853,799	78056,72	76151,43	77020,56	75490,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2023 7:27:21