

#162866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,431	0,21	27,07	23,47	26,59	23,23	3,36	24	0	0	61,6	51,9	9,68	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,445	0,217	27,2	23,44	26,72	23,2	3,52	24	0	0	62,1	52,2	9,81	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,469	0,246	27,6	23,43	27,12	23,19	3,93	24	0	0	61,6	51,7	9,82	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,451	0,224	27,3	23,47	26,82	23,23	3,59	24	0	0	61,6	51,7	9,93	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,449	0,219	27,23	23,44	26,75	23,2	3,55	24	0	0	61,6	51,7	9,89	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,464	0,232	27,42	23,43	26,94	23,19	3,75	24	0	0	61,9	51,9	9,97	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,452	0,216	27,14	23,41	26,66	23,17	3,49	24	0	0	61,5	51,4	10,12	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,43	0,188	26,79	23,5	26,31	23,26	3,05	24	0	0	61,6	51,2	10,34	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,458	0,221	27,32	23,49	26,84	23,25	3,59	24	0	0	61,4	51,3	10,15	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,481	0,251	27,72	23,41	27,24	23,17	4,07	24	0	0	61,5	51,5	10,02	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,447	0,219	27,28	23,5	26,8	23,26	3,54	24	0	0	61,7	51,7	9,93	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,477	0,253	27,77	23,45	27,29	23,21	4,08	24	0	0	61,6	51,8	9,77	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,447	0,216	27,23	23,48	26,75	23,23	3,52	24	0	0	62,1	52,2	9,83	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,426	0,205	27,11	23,56	26,63	23,32	3,31	24	0	0	61,5	51,8	9,67	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,407	0,179	26,7	23,54	26,22	23,3	2,92	24	0	0	61,6	51,8	9,81	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,415	0,191	26,85	23,54	26,37	23,29	3,08	24	0	0	62,1	52,4	9,73	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,404	0,18	26,67	23,51	26,19	23,27	2,92	24	0	0	61,4	51,8	9,62	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,424	0,204	26,93	23,44	26,45	23,2	3,25	24	0	0	61,5	51,9	9,58	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,42	0,203	26,92	23,43	26,44	23,19	3,25	24	0	0	61,4	51,8	9,56	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,428	0,206	26,9	23,38	26,42	23,13	3,29	24	0	0	62	52,2	9,76	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,411	0,194	26,7	23,38	26,22	23,14	3,08	24	0	0	61,6	52	9,66	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,436	0,217	27,09	23,37	26,61	23,13	3,48	24	0	0	61,6	51,9	9,64	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,439	0,217	27,08	23,35	26,6	23,11	3,49	24	0	0	62,1	52,3	9,76	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,42	0,203	26,84	23,32	26,36	23,08	3,28	24	0	0	61,3	51,8	9,55	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,456	0,239	27,37	23,29	26,88	23,05	3,83	24	0	0	61,5	51,8	9,67	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,457	0,232	27,3	23,32	26,82	23,08	3,74	24	0	0	61,6	51,9	9,74	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,455	0,227	27,2	23,3	26,72	23,05	3,67	24	0	0	62,1	52,2	9,87	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,387	0,161	26,22	23,36	25,74	23,12	2,62	24	0	0	61,5	51,7	9,77	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,432	0,212	26,93	23,29	26,45	23,05	3,4	24	0	0	61,4	51,8	9,69	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,427	0,202	26,5	23,02	26,02	22,78	3,24	24	0	0	62	52,2	9,82	0,7	0,7	-
Итого:	13,145	0	812,38	702,32	797,97	695,08	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,145															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	295,302	13934,62	11312,33	13681,17	11186,29
23.10.2025	308,447	14747	12014,65	14479,14	11881,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:35:41