

#166273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,814	0,035	134,46	133,23	133,26	132,27	0,99	24	0	0	43,2	37,4	5,81	0,6	0,4	-
25.10.2025	0,942	0,041	134,56	133,25	133,23	132,29	0,94	24	0	0	46	39,2	6,77	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,067	0,045	140,13	138,69	138,68	137,67	1,01	25	0	0	47,6	40,2	7,4	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,166	0,045	134,64	133,15	132,96	131,95	1,01	24	0	0	50,6	42,2	8,42	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,088	0,046	134,61	133,19	133,08	132,11	0,97	24	0	0	49	41,2	7,86	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,048	0,041	134,5	133,11	133,06	132,08	0,98	24	0	0	48	40,5	7,55	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,037	0,041	134,43	133,07	133,04	132,06	0,98	24	0	0	47,6	40,1	7,47	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,084	0,045	134,36	132,95	132,91	131,9	1,01	24	0	0	48,8	41	7,81	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,089	0,042	134,11	132,71	132,61	131,66	0,95	24	0	0	48,9	41	7,9	0,6	0,4	-
02.11.2025	0,928	0,037	133,94	132,65	132,64	131,69	0,95	24	0	0	45,5	38,8	6,7	0,6	0,4	-
03.11.2025	0,841	0,029	133,78	132,57	132,58	131,61	0,97	24	0	0	43,4	37,3	6,03	0,6	0,4	-
04.11.2025	0,982	0,044	133,99	132,66	132,68	131,68	1	24	0	0	46,4	39,4	7,08	0,6	0,4	-
05.11.2025	0,844	0,041	133,85	132,64	132,65	131,68	0,97	24	0	0	43,7	37,6	6,09	0,6	0,4	-
06.11.2025	0,833	0,034	133,77	132,56	132,59	131,68	0,91	24	0	0	43,4	37,4	5,99	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,062	0,041	133,99	132,61	132,51	131,58	0,93	24	0	0	48,4	40,6	7,72	0,6	0,4	-
08.11.2025	0,86	0,029	93,7	92,7	92,56	91,92	0,64	24	0	0	50,8	41,9	8,89	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,331	0,042	136,82	135,22	134,94	133,99	0,95	24	0	0	53,9	44,4	9,52	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,208	0,049	135,65	134,15	133,97	132,95	1,02	24	0	0	51,3	42,7	8,67	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,094	0,044	136,15	134,71	134,58	133,62	0,96	24	0	0	49	41,2	7,81	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,09	0,042	135,49	134,05	133,97	132,98	0,99	24	0	0	48,8	40,9	7,82	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,01	0,044	135,22	133,84	133,79	132,77	1,02	24	0	0	47,2	40	7,23	0,6	0,4	-
14.11.2025	0,977	0,045	135,06	133,71	133,76	132,72	1,04	24	0	0	46,2	39,2	6,98	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,281	0,048	135,19	133,58	133,42	132,36	1,06	24	0	0	52,8	43,6	9,23	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,685	0,056	135,17	133,21	132,83	131,66	1,17	24	0	0	61,4	49,2	12,23	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,484	0,05	135	133,23	132,94	131,79	1,15	24	0	0	57,5	46,7	10,75	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,575	0,049	135,39	133,56	133,24	132,13	1,11	24	0	0	58,8	47,4	11,41	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,54	0,048	135,34	133,55	133,19	132,11	1,08	24	0	0	58,2	47	11,15	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,723	0,051	135,54	133,57	133,11	132,07	1,04	24	0	0	62,1	49,6	12,53	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,626	0,049	135,3	133,4	133,06	131,96	1,1	24	0	0	60,1	48,3	11,8	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,625	0,05	135,26	133,38	133,05	131,94	1,11	24	0	0	59,6	47,8	11,8	0,6	0,4	-
23.11.2025	1,928	0,069	135,6	133,45	132,96	131,77	1,19	24	0	0	65,6	51,6	14,01	0,6	0,4	-
Итого:	36,862	0	4145	4098,35	4093,85	4062,65	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,862															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	458,142	42948,79	41993,75	42377,53	41624,54
23.11.2025	495,004	47093,79	46092,1	46471,38	45687,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:52:48