

#166272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,417	0,199	26,46	23,03	25,98	22,79	3,19	24	0	0	61,6	51,8	9,71	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,423	0,203	26,56	23,02	26,08	22,78	3,3	24	0	0	61,3	51,6	9,76	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,5	0,271	28,41	23,77	27,92	23,52	4,4	25	0	0	61,5	51,7	9,81	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,523	0,298	27,79	22,7	27,31	22,46	4,85	24	0	0	62	52,1	9,88	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,401	0,178	26,01	22,89	25,53	22,65	2,88	24	0	0	61,4	51,5	9,92	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,443	0,22	26,61	22,82	26,13	22,58	3,55	24	0	0	61,5	51,4	10,05	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,413	0,177	25,96	22,87	25,48	22,63	2,85	24	0	0	62,1	51,7	10,39	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,454	0,227	26,73	22,85	26,25	22,61	3,64	24	0	0	61,4	51,2	10,15	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,411	0,184	25,34	22,1	24,86	21,86	3	24	0	0	61,6	51,3	10,32	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,46	0,244	25,35	21,2	24,87	20,96	3,91	24	0	0	61,5	51	10,47	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,468	0,248	25,52	21,23	25,04	20,99	4,05	24	0	0	62	51,5	10,5	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,476	0,257	25,65	21,24	25,17	21	4,17	24	0	0	61,5	51	10,46	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,447	0,231	25,23	21,26	24,75	21,02	3,73	24	0	0	61,5	51,1	10,41	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,437	0,242	23,76	19,57	23,35	19,36	3,99	24	0	0	61,8	52	9,78	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,534	0,316	29,06	23,67	28,57	23,43	5,14	24	0	0	61,6	52,2	9,37	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,536	0,315	28,92	23,51	28,42	23,27	5,15	24	0	0	61,5	52,1	9,41	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,542	0,327	28,96	23,41	28,48	23,17	5,31	24	0	0	61,5	52,2	9,33	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,541	0,319	28,77	23,34	28,29	23,09	5,2	24	0	0	62,1	52,7	9,44	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,584	0,376	29,45	23,11	28,95	22,87	6,08	24	0	0	61,4	52,2	9,21	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,469	0,248	27,65	23,39	27,17	23,15	4,02	24	0	0	61,5	52	9,58	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,439	0,208	26,99	23,35	26,51	23,1	3,41	24	0	0	62	52,1	9,89	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,428	0,203	26,75	23,21	26,27	22,97	3,3	24	0	0	61,5	51,6	9,9	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,441	0,216	26,86	23,13	26,38	22,89	3,49	24	0	0	61,5	51,6	9,88	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,451	0,23	27	23,05	26,51	22,81	3,7	24	0	0	61,4	51,5	9,84	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,43	0,2	26,46	23	25,98	22,75	3,23	24	0	0	62,3	52,2	10,06	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,466	0,239	26,98	22,86	26,5	22,62	3,88	24	0	0	61,3	51,3	10,01	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,455	0,232	26,63	22,65	26,15	22,41	3,74	24	0	0	61,2	51	10,18	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,496	0,262	27,12	22,64	26,64	22,39	4,25	24	0	0	62,2	52	10,26	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,462	0,236	26,61	22,54	26,13	22,3	3,83	24	0	0	61,2	51	10,1	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,559	0,336	28,14	22,45	27,66	22,21	5,45	24	0	0	61,3	51,2	10,07	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,495	0,27	27,13	22,5	26,65	22,26	4,39	24	0	0	61,4	51,2	10,15	0,7	0,7	-
Итого:	14,601	0	834,86	702,36	819,98	694,9	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,601															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	308,447	14747	12014,65	14479,14	11881,37
23.11.2025	323,048	15581,86	12717,01	15299,12	12576,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:32:06