

#49442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.10.2023	0,152	0,102	4,27	2,57	4,19	2,57	1,62	24	0	0	62,7	43,3	19,43	0,7	0,7	-
27.10.2023	0,177	0,121	5,32	3,04	5,23	3,04	2,19	24	0	0	57,9	40,8	17,07	0,7	0,7	-
28.10.2023	0,372	0,343	6,89	1,22	6,76	1,22	5,54	24	0	0	62	38	23,97	0,7	0,7	-
29.10.2023	0,413	0,313	9,77	4,62	9,59	4,62	4,97	25	0	0	62,2	39,9	22,35	0,7	0,7	-
30.10.2023	0,35	0,249	8,64	4,52	8,46	4,52	3,94	24	0	0	62,4	39	23,41	0,7	0,7	-
31.10.2023	0,382	0,269	9,9	5,49	9,72	5,49	4,23	24	0	0	62,4	41	21,32	0,7	0,7	-
01.11.2023	0,207	0,105	7,87	5,79	7,71	5,74	1,97	24	0	0	59,8	44,3	15,5	0,7	0,7	-
02.11.2023	0,377	0,19	14,62	11,43	14,38	11,35	3,03	24	0	0	62,3	45,6	16,64	0,7	0,7	-
03.11.2023	0,315	0,206	10,04	6,37	9,87	6,37	3,5	24	0	0	59,7	43,4	16,31	0,7	0,7	-
04.11.2023	0,438	0,28	13,97	9,19	13,73	9,19	4,54	24	0	0	60,7	43,2	17,55	0,7	0,7	-
05.11.2023	0,386	0,235	12,66	8,61	12,42	8,61	3,81	24	0	0	60,7	42,9	17,79	0,7	0,7	-
06.11.2023	0,388	0,248	11,87	7,65	11,65	7,65	4	24	0	0	61	42,1	18,93	0,7	0,7	-
07.11.2023	0,369	0,225	11,49	7,63	11,29	7,63	3,66	24	0	0	60,5	41,2	19,26	0,7	0,7	-
08.11.2023	0,354	0,208	11,26	7,69	11,06	7,69	3,37	24	0	0	60,7	41,3	19,34	0,7	0,7	-
09.11.2023	0,422	0,28	12,37	7,57	12,14	7,57	4,57	24	0	0	61	42,2	18,85	0,7	0,7	-
10.11.2023	0,375	0,231	11,51	7,54	11,31	7,54	3,77	24	0	0	60,6	41,4	19,22	0,7	0,7	-
11.11.2023	0,442	0,303	12,67	7,57	12,47	7,57	4,9	24	0	0	60,8	41,7	19,09	0,7	0,7	-
12.11.2023	0,433	0,291	12,54	7,62	12,35	7,62	4,73	24	0	0	60,9	41,7	19,13	0,7	0,7	-
13.11.2023	0,332	0,251	8,68	4,36	8,55	4,36	4,19	24	0	0	60,1	41,4	18,71	0,7	0,7	-
14.11.2023	0,425	0,276	13,73	8,95	13,49	8,95	4,54	24	0	0	59,8	42,4	17,38	0,7	0,7	-
15.11.2023	0,406	0,246	12,91	8,84	12,69	8,84	3,85	24	0	0	62	43,1	18,82	0,7	0,7	-
16.11.2023	0,43	0,267	13,02	8,55	12,77	8,55	4,22	24	0	0	63	43,7	19,31	0,7	0,7	-
17.11.2023	0,43	0,274	12,9	8,37	12,67	8,37	4,3	24	0	0	62,5	43,1	19,38	0,7	0,7	-
18.11.2023	0,392	0,232	12,38	8,55	12,13	8,55	3,58	24	0	0	62,7	43,1	19,56	0,7	0,7	-
19.11.2023	0,444	0,285	13,2	8,45	12,95	8,45	4,5	24	0	0	62,6	43,3	19,37	0,7	0,7	-
20.11.2023	0,42	0,27	12,04	7,56	11,82	7,56	4,26	24	0	0	62,9	42,8	20,05	0,7	0,7	-
21.11.2023	0,458	0,306	12,98	7,97	12,76	7,97	4,79	24	0	0	62,8	43,2	19,56	0,7	0,7	-
22.11.2023	0,353	0,235	9,71	5,77	9,53	5,77	3,76	24	0	0	62,2	41,4	20,79	0,7	0,7	-
23.11.2023	0,438	0,277	12,51	7,86	12,25	7,86	4,39	24	0	0	62,8	42,3	20,57	0,7	0,7	-
Итого:	10,88	0	321,72	201,35	315,94	201,22	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,88															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

697

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.10.2023	15,063	729,28	621,39	716,76	611,82
23.11.2023	25,943	1051	822,74	1032,7	813,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2023 6:43:55