

#190373#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,966	0,064	135,6	133,42	132,89	131,74	1,15	24	0	0	66,9	52,6	14,32	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	1,854	0,065	135,44	133,37	132,89	131,69	1,2	24	0	0	64,3	50,9	13,45	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	1,905	0,066	135,51	133,37	132,87	131,69	1,18	24	0	0	65,6	51,7	13,86	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	1,777	0,057	135,3	133,29	132,87	131,72	1,15	24	0	0	63,1	50,2	12,91	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	1,782	0,055	135,27	133,25	132,76	131,68	1,08	24	0	0	63,2	50,2	13	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	1,827	0,064	135,17	133,14	132,66	131,49	1,17	24	0	0	63,9	50,6	13,3	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	1,877	0,063	135,23	133,14	132,65	131,5	1,15	24	0	0	64,7	51	13,69	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	1,7	0,052	135,03	133,08	132,72	131,58	1,14	24	0	0	61,4	49,1	12,36	0,6	0,4	-
02.12.2025	1,904	0,062	135,27	133,16	132,63	131,52	1,11	24	0	0	65,5	51,5	13,92	0,6	0,4	-
03.12.2025	1,599	0,049	134,9	133,06	132,74	131,62	1,12	24	0	0	59,4	47,8	11,64	0,6	0,4	-
04.12.2025	1,47	0,047	134,77	133,04	132,73	131,69	1,04	24	0	0	56,8	46,1	10,7	0,6	0,4	-
05.12.2025	1,359	0,044	134,66	133,01	132,8	131,81	0,99	24	0	0	54,6	44,7	9,89	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,189	0,047	134,51	132,99	132,83	131,79	1,04	24	0	0	51	42,4	8,61	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,378	0,041	134,71	133,04	132,79	131,84	0,95	24	0	0	55	45	10,04	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,332	0,045	134,66	133,01	132,81	131,81	1	24	0	0	54,2	44,5	9,66	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,066	0,043	134,38	132,98	132,93	131,99	0,94	24	0	0	48,5	40,8	7,7	0,6	0,4	-
10.12.2025	0,981	0,043	134,28	132,95	132,95	131,99	0,96	24	0	0	46,7	39,6	7,07	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,036	0,039	134,33	132,97	132,87	131,96	0,91	24	0	0	47,7	40,2	7,51	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,123	0,044	134,44	133	132,9	131,92	0,98	24	0	0	49,7	41,6	8,13	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,363	0,045	134,73	133,11	132,86	131,86	1	24	0	0	54,4	44,6	9,89	0,6	0,4	-
14.12.2025	1,25	0,044	134,61	133,09	132,91	131,89	1,02	24	0	0	52,1	43,1	9,06	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,48	0,044	134,57	132,91	132,57	131,6	0,97	24	0	0	56,8	46	10,81	0,6	0,4	-
16.12.2025	1,53	0,049	136,05	134,35	133,95	132,91	1,04	24	0	0	57,6	46,5	11,04	0,6	0,4	-
17.12.2025	1,694	0,041	136,22	134,4	133,88	132,96	0,92	24	0	0	61	48,7	12,32	0,6	0,4	-
18.12.2025	1,69	0,05	136,2	134,37	133,88	132,84	1,04	24	0	0	61,1	48,9	12,23	0,6	0,4	-
19.12.2025	1,437	0,045	135,9	134,31	133,98	132,95	1,03	24	0	0	56	45,6	10,35	0,6	0,4	-
20.12.2025	1,307	0,037	135,83	134,32	134,01	133,12	0,89	24	0	0	53,5	44	9,43	0,6	0,4	-
21.12.2025	1,224	0,042	135,71	134,28	134,03	133,08	0,95	24	0	0	51,6	42,8	8,82	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,253	0,04	135,74	134,28	134,03	133,08	0,95	24	0	0	52,2	43,2	9,01	0,6	0,4	-
23.12.2025	1,808	0,048	136,39	134,5	133,91	132,93	0,98	24	0	0	62,9	49,8	13,11	0,6	0,4	-
Итого:	45,161	0	4055,41	4003,19	3993,3	3962,25	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,161															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	495,004	47093,79	46092,1	46471,38	45687,19
23.12.2025	540,165	51149,2	50095,29	50464,68	49649,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:37:00