

#190374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,442	0,201	26,11	22,62	25,63	22,37	3,26	24	0	0	62,1	51,4	10,74	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,463	0,224	26,53	22,68	26,05	22,44	3,61	24	0	0	61,1	50,4	10,79	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,405	0,161	25,43	22,66	24,95	22,42	2,53	24	0	0	61,3	50,1	11,2	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,495	0,224	26,3	22,5	25,82	22,26	3,56	24	0	0	62,2	49,9	12,32	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,472	0,229	26,24	22,3	25,75	22,06	3,69	24	0	0	61,1	49,9	11,22	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,459	0,233	26,29	22,29	25,81	22,05	3,76	24	0	0	61,3	51	10,37	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,484	0,257	26,62	22,2	26,14	21,96	4,18	24	0	0	61,3	51	10,3	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,448	0,219	25,96	22,22	25,48	21,97	3,51	24	0	0	62,2	51,7	10,44	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,473	0,249	26,41	22,16	25,93	21,92	4,01	24	0	0	61,4	51,1	10,28	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,48	0,259	26,49	22,08	26,01	21,84	4,17	24	0	0	61,4	51,2	10,29	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,457	0,225	25,99	22,07	25,51	21,83	3,68	24	0	0	62	51,6	10,48	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,473	0,251	26,31	21,98	25,83	21,74	4,09	24	0	0	61,3	51,1	10,22	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,431	0,208	25,58	21,94	25,1	21,7	3,4	24	0	0	61,4	51,2	10,21	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,503	0,284	26,71	21,86	26,23	21,62	4,61	24	0	0	61,4	51,2	10,25	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,435	0,204	25,33	21,81	24,85	21,57	3,28	24	0	0	62,2	51,6	10,63	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,429	0,209	25,33	21,68	24,85	21,44	3,41	24	0	0	61,3	51	10,29	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,442	0,223	25,51	21,67	25,03	21,43	3,6	24	0	0	61,4	51	10,39	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,472	0,245	25,82	21,66	25,33	21,42	3,91	24	0	0	62,1	51,5	10,65	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,46	0,238	25,72	21,62	25,24	21,38	3,86	24	0	0	61,5	51,1	10,46	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,434	0,206	25,16	21,64	24,68	21,4	3,28	24	0	0	61,2	50,3	10,99	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,508	0,279	26,1	21,41	25,64	21,17	4,47	24	0	0	61,4	50,4	11,01	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,482	0,251	25,65	21,36	25,17	21,12	4,05	24	0	0	62	51,1	10,94	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,431	0,209	24,87	21,32	24,4	21,08	3,32	24	0	0	61,3	50,4	10,89	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,442	0,216	25,05	21,28	24,57	21,04	3,53	24	0	0	61,3	50,6	10,67	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,451	0,219	25,05	21,23	24,57	20,99	3,58	24	0	0	62,1	51,2	10,84	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,458	0,233	25	20,94	24,52	20,7	3,82	24	0	0	61,3	50,6	10,75	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,443	0,216	24,68	20,89	24,2	20,65	3,55	24	0	0	61,4	50,6	10,83	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,508	0,288	25,65	20,76	25,18	20,52	4,66	24	0	0	61,4	50,7	10,73	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,462	0,236	24,88	20,8	24,4	20,56	3,84	24	0	0	62	51,1	10,91	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,445	0,227	24,62	20,71	24,14	20,47	3,67	24	0	0	61,5	50,7	10,8	0,7	0,7	-
Итого:	13,787	0	771,39	652,34	757,01	645,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,787															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	323,048	15581,86	12717,01	15299,12	12576,27
23.12.2025	336,835	16353,25	13369,35	16056,13	13221,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 14:17:14