

#8732#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 4244  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00119546  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	1,342	0,102	120,91	117,97	119,29	116,93	2,36	24	0	0	53,8	43,4	10,39	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	1,471	0,108	121,01	118,01	119,26	116,81	2,45	24	0	0	56,3	44,9	11,39	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	1,492	0,11	121,05	118,03	119,21	116,83	2,38	24	0	0	56,9	45,3	11,62	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	1,556	0,11	121,09	118,04	119,17	116,84	2,33	24	0	0	58,1	45,9	12,14	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	1,665	0,113	121,2	118,11	119,25	116,91	2,34	24	0	0	60	47	13,03	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	1,526	0,105	120,97	118,01	119,15	116,85	2,3	24	0	0	57,3	45,4	11,91	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	1,313	0,094	120,76	117,91	119,19	116,95	2,24	24	0	0	52,8	42,6	10,2	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	1,478	0,114	120,94	117,81	119,21	116,61	2,6	24	0	0	56	44,6	11,41	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	1,628	0,126	121,08	117,74	119,16	116,54	2,62	24	0	0	59,4	46,8	12,64	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	1,65	0,12	121,1	117,88	119,18	116,68	2,5	24	0	0	59,8	47	12,84	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	1,629	0,117	121,07	117,86	119,15	116,66	2,49	24	0	0	59,3	46,6	12,66	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	1,645	0,114	121,04	117,93	119,12	116,73	2,39	24	0	0	59,5	46,7	12,85	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	1,68	0,12	120,95	117,74	119,03	116,54	2,49	24	0	0	60,1	47	13,1	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	1,645	0,116	120,96	117,78	119	116,58	2,42	24	0	0	59,6	46,8	12,85	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	1,578	0,103	120,96	118,11	119,04	116,91	2,13	24	0	0	58,6	46,2	12,42	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	1,577	0,094	120,98	118,31	119,06	117,11	1,95	24	0	0	58,8	46,3	12,46	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	1,6	0,107	120,92	117,94	119	116,74	2,26	24	0	0	59	46,4	12,55	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	1,659	0,106	121,03	117,95	119,01	116,75	2,26	24	0	0	60,1	47,1	13,02	0,6	0,4	-1
10.01.2021	1,691	0,106	121,08	117,95	118,99	116,75	2,24	24	0	0	60,8	47,5	13,31	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	1,621	0,112	121,01	117,93	119,07	116,73	2,34	24	0	0	59,1	46,4	12,68	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	1,594	0,102	120,96	118,07	119,04	116,87	2,17	24	0	0	58,6	46,1	12,54	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	1,599	0,112	121,05	118,03	119,13	116,83	2,3	24	0	0	58,7	46,2	12,52	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	1,72	0,105	121,05	117,95	118,99	116,72	2,27	24	0	0	60,9	47,3	13,54	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	1,846	0,108	121,22	118,05	119,03	116,72	2,31	24	0	0	63,2	48,6	14,56	0,6	0,4	-6
16.01.2021	1,925	0,118	121,31	118,06	119,04	116,62	2,42	24	0	0	64,6	49,5	15,14	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	2,131	0,121	121,54	118,11	118,96	116,67	2,29	24	0	0	68	51,2	16,9	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	2,088	0,124	121,44	118,03	119,03	116,59	2,44	24	0	0	66,9	50,5	16,47	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	2,074	0,121	121,47	118,1	119,05	116,66	2,39	24	0	0	66,7	50,3	16,39	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	1,806	0,111	121,29	118,07	119,16	116,81	2,35	24	0	0	61,7	47,4	14,21	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	1,514	0,109	120,7	117,65	118,98	116,48	2,5	24	0	0	56	44,2	11,78	0,6	0,4	4
22.01.2021	1,508	0,111	120,64	117,58	118,88	116,38	2,5	24	0	0	56,5	44,8	11,71	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	1,432	0,105	120,51	117,52	118,82	116,35	2,47	24	0	0	55,4	44,3	11,1	0,6	0,4	-
Итого:	52,683	0	3873,29	3774,23	3810,65	3735,15	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,683															

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	212,804	20583,83	19807,42	20310,5	19627,92
23.01.2021	265,487	24457,12	23581,65	24121,15	23363,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.01.2021 12:41:43