

#112435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,458	0,236	24,78	20,8	24,32	20,56	3,76	24	0	0	61,5	50,3	11,17	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,389	0,165	23,02	20,23	22,59	19,99	2,6	24	0	0	61,3	49,7	11,55	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,496	0,263	24,57	20,1	24,11	19,86	4,25	24	0	0	61,8	50,2	11,65	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,442	0,216	23,76	20,11	23,32	19,87	3,45	24	0	0	61,4	49,8	11,57	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,495	0,269	24,6	20,07	24,18	19,83	4,35	24	0	0	61,3	49,8	11,44	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,47	0,245	24,21	20,1	23,79	19,86	3,93	24	0	0	61,4	49,9	11,44	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,496	0,268	24,7	20,21	24,26	19,97	4,29	24	0	0	61,7	50	11,65	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,561	0,338	25,95	20,26	25,48	20,02	5,46	24	0	0	61,4	50	11,39	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,388	0,161	23	20,28	22,59	20,04	2,55	24	0	0	61,3	49,6	11,64	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,414	0,182	23,35	20,25	22,91	20,01	2,9	24	0	0	61,7	50	11,75	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,458	0,234	24,07	20,1	23,63	19,86	3,77	24	0	0	61,2	49,7	11,5	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,427	0,2	23,49	20,09	23,06	19,85	3,21	24	0	0	61,3	49,6	11,67	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,491	0,262	24,51	20,09	24,09	19,85	4,24	24	0	0	61,3	49,6	11,69	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,425	0,195	23,44	20,14	23	19,9	3,1	24	0	0	62,1	50,4	11,71	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,476	0,25	24,38	20,1	23,92	19,86	4,06	24	0	0	61,3	49,8	11,45	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,503	0,281	24,78	20,04	24,33	19,8	4,53	24	0	0	61,4	49,8	11,5	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,5	0,272	24,61	20	24,15	19,76	4,39	24	0	0	61,9	50,3	11,55	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,432	0,207	23,59	20,02	23,15	19,78	3,37	24	0	0	61,2	49,8	11,42	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,527	0,304	24,94	19,86	24,5	19,62	4,88	24	0	0	61,3	49,8	11,55	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,498	0,275	24,46	19,84	24,05	19,6	4,45	24	0	0	61,2	49,8	11,43	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,472	0,241	23,99	19,85	23,53	19,61	3,92	24	0	0	62	50,4	11,68	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,467	0,242	23,9	19,78	23,45	19,54	3,91	24	0	0	61,2	49,5	11,63	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,468	0,249	24,1	19,85	23,65	19,61	4,04	24	0	0	61,2	49,8	11,41	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,569	0,345	25,57	19,77	25,08	19,53	5,55	24	0	0	61,9	50,3	11,6	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,467	0,238	23,85	19,79	23,4	19,55	3,85	24	0	0	61,3	49,5	11,77	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,477	0,251	24,06	19,76	23,62	19,52	4,1	24	0	0	61,2	49,7	11,55	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,472	0,248	24,01	19,79	23,58	19,55	4,03	24	0	0	61,3	49,8	11,55	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,478	0,247	23,98	19,74	23,51	19,5	4,01	24	0	0	62,1	50,3	11,79	0,7	0,7	-
21.01.2025	0,508	0,285	24,5	19,67	24,05	19,43	4,62	24	0	0	61,4	49,9	11,49	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,446	0,225	23,4	19,56	22,96	19,32	3,64	24	0	0	61,3	49,8	11,51	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,509	0,282	24,16	19,4	23,7	19,16	4,54	24	0	0	62,2	50,3	11,82	0,7	0,7	-
Итого:	14,679	0	749,73	619,65	735,96	612,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,679															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	190,085	7914,49	6232,54	7767,54	6161,29
23.01.2025	204,764	8664,22	6852,19	8503,5	6773,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 14:45:50