

#193958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,289	0,063	136,92	134,58	133,7	132,58	1,12	24	0	0	72,8	56,2	16,63	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,111	0,061	136,59	134,42	133,6	132,52	1,08	24	0	0	69,7	54,3	15,35	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,414	0,037	135,74	134,16	133,73	132,86	0,87	24	0	0	55,8	45,6	10,26	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,373	0,034	135,69	134,16	133,77	132,95	0,82	24	0	0	54,7	44,8	9,96	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,556	0,044	135,88	134,21	133,75	132,77	0,98	24	0	0	58,4	47,1	11,28	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,63	0,047	135,98	134,24	133,73	132,75	0,98	24	0	0	59,9	48,1	11,8	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,001	0,06	136,42	134,35	133,63	132,56	1,07	24	0	0	67,6	53,1	14,54	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,032	0,056	136,48	134,39	133,6	132,58	1,02	24	0	0	68,2	53,4	14,79	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,099	0,054	136,49	134,33	133,5	132,49	1,01	24	0	0	69,8	54,6	15,27	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	1,79	0,059	136,1	134,22	133,59	132,54	1,05	24	0	0	63,7	50,7	12,98	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	1,943	0,059	136,23	134,25	133,55	132,49	1,06	24	0	0	66,3	52,2	14,11	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,145	0,056	136,45	134,29	133,4	132,41	0,99	24	0	0	70,3	54,7	15,63	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,15	0,054	136,44	134,27	133,36	132,35	1,01	24	0	0	70,6	54,9	15,69	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,134	0,056	136,45	134,28	133,4	132,39	1,01	24	0	0	70,4	54,8	15,55	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,357	0,052	136,65	134,3	133,23	132,3	0,93	24	0	0	74,6	57,3	17,25	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,49	0,056	136,75	134,29	133,15	132,13	1,02	24	0	0	76,8	58,6	18,22	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,494	0,059	136,72	134,27	133,12	132,11	1,01	24	0	0	76,9	58,6	18,26	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,325	0,055	136,5	134,19	133,18	132,2	0,98	24	0	0	74	57	17,01	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,173	0,054	136,29	134,12	133,2	132,2	1	24	0	0	71,2	55,3	15,87	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,241	0,051	136,4	134,17	133,18	132,24	0,94	24	0	0	72,5	56,1	16,42	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,449	0,058	136,61	134,19	133,09	132,03	1,06	24	0	0	76,1	58,2	17,88	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,395	0,057	136,51	134,15	133,09	132,09	1	24	0	0	75,1	57,5	17,53	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,06	0,055	136,03	133,93	133,14	132,15	0,99	24	0	0	68,7	53,7	15,04	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,268	0,062	143,68	141,33	140,39	139,26	1,13	24	0	0	71,8	56,2	15,67	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,382	0,057	147,55	145,09	143,96	142,93	1,03	24	0	0	73,6	57,5	16,11	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,457	0,067	147,4	144,89	143,79	142,62	1,17	24	0	0	74,6	58	16,57	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,489	0,078	147,24	144,73	143,59	142,33	1,26	24	0	0	75,4	58,6	16,79	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,36	0,062	146,95	144,57	143,43	142,33	1,1	24	0	0	73,4	57,4	15,99	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,446	0,069	146,98	144,52	143,38	142,22	1,16	24	0	0	74,8	58,2	16,54	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,465	0,065	146,82	144,35	143,22	142,09	1,13	24	0	0	75	58,3	16,72	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,459	0,061	146,66	144,2	143,06	141,98	1,08	24	0	0	74,9	58,2	16,69	0,6	0,4	-
Итого:	66,977	0	4309,6	4241,44	4213,51	4181,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,977															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	540,165	51149,2	50095,29	50464,68	49649,44
23.01.2026	607,142	55458,8	54336,73	54678,19	53830,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:09:20