

#193957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4245

ВКТ-7

00119546

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,465	0,247	24,87	20,67	24,42	20,43	3,99	24	0	0	61,2	50,4	10,8	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,429	0,2	24,2	20,71	23,72	20,47	3,25	24	0	0	62,2	51,1	11,14	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,409	0,184	23,92	20,7	23,46	20,46	3	24	0	0	61,3	50,3	11,05	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,454	0,233	24,63	20,64	24,16	20,4	3,76	24	0	0	61,3	50,3	11,06	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,49	0,266	25,17	20,6	24,7	20,36	4,34	24	0	0	61,3	50,3	11,01	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,501	0,273	25,29	20,59	24,82	20,35	4,47	24	0	0	62	51	11,02	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,461	0,242	24,78	20,62	24,3	20,38	3,92	24	0	0	61,2	50,3	10,9	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	0,531	0,31	25,82	20,55	25,36	20,31	5,05	24	0	0	61,5	50,6	10,85	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,469	0,238	24,73	20,63	24,28	20,39	3,89	24	0	0	62,1	50,9	11,19	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,458	0,229	24,61	20,69	24,17	20,45	3,72	24	0	0	61	49,7	11,33	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,473	0,236	24,78	20,72	24,34	20,48	3,86	24	0	0	61,3	49,9	11,38	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,472	0,248	24,88	20,65	24,43	20,41	4,02	24	0	0	61	50	11,01	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,54	0,311	25,87	20,62	25,38	20,38	5	24	0	0	62,2	50,8	11,33	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,504	0,279	25,45	20,65	24,98	20,41	4,57	24	0	0	61,4	50,4	10,91	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,528	0,307	25,93	20,65	25,46	20,41	5,05	24	0	0	61	50,2	10,81	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,484	0,253	25,05	20,71	24,58	20,47	4,11	24	0	0	62,2	51,1	11,15	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,505	0,281	25,42	20,66	24,97	20,42	4,55	24	0	0	61,2	50,2	11,05	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,53	0,303	25,75	20,6	25,29	20,36	4,93	24	0	0	61,3	50,2	11,04	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,486	0,264	25,1	20,57	24,62	20,33	4,29	24	0	0	61,3	50,4	10,94	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,46	0,232	24,57	20,57	24,09	20,33	3,76	24	0	0	62,3	51	11,24	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,464	0,243	24,71	20,53	24,24	20,29	3,95	24	0	0	61,1	50,2	10,95	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,461	0,24	24,64	20,52	24,17	20,28	3,89	24	0	0	61,3	50,2	11,06	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,478	0,246	24,63	20,42	24,15	20,18	3,97	24	0	0	62,2	50,8	11,4	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,479	0,258	24,65	20,25	24,19	20,01	4,18	24	0	0	61,3	50,1	11,19	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,516	0,291	25,09	20,13	24,62	19,89	4,73	24	0	0	61,4	50,1	11,26	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,494	0,26	24,59	20,16	24,16	19,92	4,24	24	0	0	61,2	49,5	11,73	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,455	0,22	23,99	20,18	23,52	19,94	3,58	24	0	0	62,3	50,5	11,84	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,516	0,289	25,06	20,12	24,59	19,88	4,71	24	0	0	61,5	50,1	11,33	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,445	0,222	23,95	20,1	23,52	19,86	3,66	24	0	0	61,2	49,9	11,27	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,476	0,247	24,1	19,88	23,64	19,64	4	24	0	0	62,3	50,7	11,6	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,505	0,279	24,6	19,82	24,13	19,58	4,55	24	0	0	61,4	49,9	11,44	0,7	0,7	-
Итого:	14,938	0	770,83	634,91	756,46	627,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,938															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	336,835	16353,25	13369,35	16056,13	13221,39
23.01.2026	351,773	17124,08	14004,26	16812,59	13848,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:27:30