

#207485#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7125  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3937  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 1,506    | 0         | 56,178  | 0       | 0       | 54,512  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 82,8   | 55,2   | 0      | 0,47    | 0,3     | 0       | -9,4        |
| 25.01.2026 | 1,502    | 0         | 57,63   | 0       | 0       | 55,937  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 82,3   | 55,6   | 0      | 0,47    | 0,3     | 0       | -7,3        |
| 26.01.2026 | 1,429    | 0         | 58,345  | 0       | 0       | 56,731  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 79,6   | 54,5   | 0      | 0,48    | 0,3     | 0       | -4,4        |
| 27.01.2026 | 1,431    | 0         | 59,135  | 0       | 0       | 57,5    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 79,6   | 54,8   | 0      | 0,48    | 0,3     | 0       | -3,8        |
| 28.01.2026 | 1,409    | 0         | 57,748  | 0       | 0       | 56,154  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 79,5   | 54,5   | 0      | 0,47    | 0,3     | 0       | -6          |
| 29.01.2026 | 1,52     | 0         | 56,708  | 0       | 0       | 54,996  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 83,6   | 56     | 0      | 0,47    | 0,3     | 0       | -9,7        |
| 30.01.2026 | 1,519    | 0         | 55,2    | 0       | 0       | 53,509  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 84,3   | 56     | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -12,4       |
| 31.01.2026 | 1,545    | 0         | 54,598  | 0       | 0       | 52,894  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 85,2   | 56,1   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -13,8       |
| 01.02.2026 | 1,601    | 0         | 53,883  | 0       | 0       | 52,179  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 85,8   | 55,2   | 0      | 0,45    | 0,31    | 0       | -18,9       |
| 02.02.2026 | 1,668    | 0         | 54,15   | 0       | 0       | 52,379  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 87,5   | 55,8   | 0      | 0,45    | 0,3     | 0       | -20,1       |
| 03.02.2026 | 1,654    | 0         | 55,428  | 0       | 0       | 53,614  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 87,6   | 56,8   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -18         |
| 04.02.2026 | 1,653    | 0         | 55,468  | 0       | 0       | 53,654  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 87,5   | 56,8   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -12,3       |
| 05.02.2026 | 1,585    | 0         | 56,173  | 0       | 0       | 54,412  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 85,4   | 56,4   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -7,6        |
| 06.02.2026 | 1,493    | 0         | 57,605  | 0       | 0       | 55,931  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 81,8   | 55,3   | 0      | 0,47    | 0,29    | 0       | -3,2        |
| 07.02.2026 | 1,458    | 0         | 57,833  | 0       | 0       | 56,221  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 80     | 54,1   | 0      | 0,47    | 0,3     | 0       | -3,3        |
| 08.02.2026 | 1,439    | 0         | 56,718  | 0       | 0       | 55,102  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 80,9   | 54,9   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -4,9        |
| 09.02.2026 | 1,53     | 0         | 54,593  | 0       | 0       | 52,928  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 84     | 55,2   | 0      | 0,45    | 0,3     | 0       | -12,1       |
| 10.02.2026 | 1,505    | 0         | 54,568  | 0       | 0       | 52,913  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 83,8   | 55,5   | 0      | 0,45    | 0,3     | 0       | -12,4       |
| 11.02.2026 | 1,435    | 0         | 57,84   | 0       | 0       | 56,23   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 79,9   | 54,5   | 0      | 0,47    | 0,29    | 0       | -3,8        |
| 12.02.2026 | 1,362    | 0         | 59,043  | 0       | 0       | 57,512  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 76,7   | 53,1   | 0      | 0,47    | 0,29    | 0       | -0,7        |
| 13.02.2026 | 1,356    | 0         | 58,6    | 0       | 0       | 57,048  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 77,6   | 54     | 0      | 0,47    | 0,29    | 0       | -1,2        |
| 14.02.2026 | 1,425    | 0         | 56,165  | 0       | 0       | 54,555  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 81,2   | 55,2   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -6,7        |
| 15.02.2026 | 1,55     | 0         | 55,858  | 0       | 0       | 54,117  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 85,1   | 56,6   | 0      | 0,46    | 0,3     | 0       | -11,2       |
| 16.02.2026 | 1,605    | 0         | 54,973  | 0       | 0       | 53,181  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 87,3   | 57,2   | 0      | 0,45    | 0,3     | 0       | -           |
| 17.02.2026 | 1,569    | 0         | 54,86   | 0       | 0       | 53,111  | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 86,2   | 56,8   | 0      | 0,45    | 0,3     | 0       | -           |
| Итого:     | 37,749   | 0         | 1409,3  | 0       | 0       | 1367,32 | 0      | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 37,749   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч  | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2026 | 921,98  | 62895,262 | 0      | 0      | 61545,195 | 0     | 0     | 30974,48 | 764,88   | 9549,22 | 3,12    |
| 17.02.2026 | 959,729 | 64304,562 | 0      | 0      | 62912,52  | 0     | 0     | 31574,48 | 1364,88  | 9549,22 | 3,12    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.02.2026 8:21:53