

#133825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,213	0	41,743	0	0	40,872	0	0	24	0	0	0	67,9	62,8	0	0,34	0,26	0	-
25.05.2025	0,203	0	41,453	0	0	40,592	0	0	24	0	0	0	67,7	62,8	0	0,34	0,26	0	-
26.05.2025	0,212	0	41,79	0	0	40,922	0	0	24	0	0	0	67,8	62,6	0	0,34	0,26	0	-
27.05.2025	0,212	0	42,003	0	0	41,135	0	0	24	0	0	2	67,5	62,5	0	0,34	0,26	0	-
28.05.2025	0,205	0	41,67	0	0	40,792	0	0	24	0	0	2	68,3	63,4	0	0,34	0,26	0	-
29.05.2025	0,208	0	41,555	0	0	40,677	0	0	24	0	0	0	68,4	63,4	0	0,34	0,26	0	-
30.05.2025	0,206	0	41,568	0	0	40,695	0	0	24	0	0	2	68,2	63,2	0	0,34	0,26	0	-
31.05.2025	0,194	0	42,738	0	0	41,913	0	0	24	0	0	2	65	60,7	0	0,33	0,26	0	-
01.06.2025	0,191	0	41,218	0	0	40,365	0	0	24	0	0	2	67,6	62,9	0	0,34	0,26	0	-
02.06.2025	0,209	0	41,798	0	0	40,93	0	0	24	0	0	2	67,7	62,7	0	0,34	0,26	0	-
03.06.2025	0,199	0	41,615	0	0	40,759	0	0	24	0	0	2	67,4	62,6	0	0,34	0,26	0	-
04.06.2025	0,202	0	41,713	0	0	40,853	0	0	24	0	0	2	67,5	62,6	0	0,34	0,26	0	-
05.06.2025	0,197	0	41,548	0	0	40,687	0	0	24	0	0	2	67,6	62,9	0	0,34	0,26	0	-
06.06.2025	0,19	0	41,423	0	0	40,562	0	0	24	0	0	2	67,7	63,1	0	0,34	0,26	0	-
07.06.2025	0,194	0	41,61	0	0	40,745	0	0	24	0	0	2	67,8	63,1	0	0,34	0,26	0	-
08.06.2025	0,198	0	41,558	0	0	40,703	0	0	24	0	0	2	67,4	62,6	0	0,34	0,26	0	-
09.06.2025	0,211	0	41,74	0	0	40,879	0	0	24	0	0	2	67,5	62,5	0	0,34	0,26	0	-
10.06.2025	0,208	0	42,25	0	0	41,388	0	0	24	0	0	2	67,1	62,1	0	0,34	0,26	0	-
11.06.2025	0,208	0	43,24	0	0	42,356	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,35	0,26	0	-
12.06.2025	0,2	0	42,71	0	0	41,836	0	0	24	0	0	2	67,2	62,5	0	0,34	0,26	0	-
13.06.2025	0,216	0	42,71	0	0	41,828	0	0	24	0	0	2	67,5	62,5	0	0,35	0,26	0	-
14.06.2025	0,205	0	41,813	0	0	40,954	0	0	24	0	0	0	67,3	62,4	0	0,35	0,27	0	-
15.06.2025	0,199	0	39,655	0	0	38,844	0	0	24	0	0	0	67,2	62,1	0	0,34	0,27	0	-
16.06.2025	0,195	0	38,98	0	0	38,19	0	0	24	0	0	2	66,8	61,8	0	0,34	0,27	0	-
17.06.2025	0,211	0	39,628	0	0	38,817	0	0	24	0	0	0	67,2	61,9	0	0,34	0,27	0	-
18.06.2025	0,205	0	39,693	0	0	38,885	0	0	24	0	0	0	67	61,8	0	0,34	0,27	0	-
19.06.2025	0,205	0	40,57	0	0	39,794	0	0	24	0	0	2	64,7	59,8	0	0,33	0,27	0	-
20.06.2025	0,204	0	39,32	0	0	38,514	0	0	24	0	0	0	67,2	62	0	0,34	0,27	0	-
21.06.2025	0,197	0	39,458	0	0	38,635	0	0	24	0	0	2	67,9	62,9	0	0,34	0,27	0	-
22.06.2025	0,214	0	39,838	0	0	39,012	0	0	24	0	0	0	67,7	62,3	0	0,34	0,27	0	-
23.06.2025	0,199	0	39,603	0	0	38,781	0	0	24	0	0	2	67,7	62,7	0	0,34	0,27	0	-
Итого:	6,31	0	1278,211	0	0	1251,915	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,31																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	762,45	51005,395	0	0	49919,855	0	0	25383,62	742,25	9259,87	1,75
23.06.2025	768,761	52283,605	0	0	51171,77	0	0	26127,62	1486,25	9259,87	1,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:33:30