

#142271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,195	0	39,475	0	0	38,664	0	0	24	0	0	2	67,3	62,4	0	0,34	0,27	0	-
25.06.2025	0,214	0	40,075	0	0	39,236	0	0	24	0	0	2	68	62,7	0	0,34	0,27	0	-
26.06.2025	0,215	0	40,285	0	0	39,449	0	0	24	0	0	2	67,7	62,4	0	0,34	0,27	0	-
27.06.2025	0,211	0	40,26	0	0	39,421	0	0	24	0	0	0	67,9	62,7	0	0,34	0,27	0	-
28.06.2025	0,216	0	40,575	0	0	39,735	0	0	24	0	0	0	67,6	62,3	0	0,34	0,27	0	-
29.06.2025	0,215	0	40,548	0	0	39,706	0	0	24	0	0	2	67,7	62,4	0	0,35	0,27	0	-
30.06.2025	0,205	0	40,23	0	0	39,4	0	0	24	0	0	0	67,5	62,4	0	0,34	0,27	0	-
01.07.2025	0,184	0	40,015	0	0	39,196	0	0	24	0	0	2	67,2	62,6	0	0,34	0,27	0	-
02.07.2025	0,194	0	40,625	0	0	39,806	0	0	24	0	0	2	66,6	61,9	0	0,34	0,27	0	-
03.07.2025	0,197	0	40,185	0	0	39,373	0	0	24	0	0	2	66,7	61,8	0	0,34	0,27	0	-
04.07.2025	0,196	0	39,803	0	0	39,002	0	0	24	0	0	0	66,5	61,6	0	0,34	0,27	0	-
05.07.2025	0,19	0	39,73	0	0	38,926	0	0	24	0	0	2	66,8	62	0	0,34	0,27	0	-
06.07.2025	0,198	0	39,945	0	0	39,137	0	0	24	0	0	2	66,8	61,8	0	0,34	0,27	0	-
07.07.2025	0,19	0	39,655	0	0	38,847	0	0	24	0	0	2	67	62,2	0	0,34	0,27	0	-
08.07.2025	0,201	0	39,998	0	0	39,186	0	0	24	0	0	0	66,8	61,8	0	0,34	0,27	0	-
09.07.2025	0,185	0	39,398	0	0	38,598	0	0	24	0	0	2	66,9	62,2	0	0,34	0,27	0	-
10.07.2025	0,2	0	40,083	0	0	39,273	0	0	24	0	0	2	66,7	61,7	0	0,34	0,27	0	-
11.07.2025	0,204	0	40,545	0	0	39,717	0	0	24	0	0	2	67,1	62,1	0	0,34	0,27	0	-
12.07.2025	0,228	0	41,295	0	0	40,459	0	0	24	0	0	2	66,8	61,3	0	0,34	0,27	0	-
13.07.2025	0,216	0	40,785	0	0	39,959	0	0	24	0	0	2	66,8	61,6	0	0,34	0,27	0	-
14.07.2025	0,209	0	40,688	0	0	39,862	0	0	24	0	0	2	66,9	61,8	0	0,34	0,27	0	-
15.07.2025	0,21	0	40,558	0	0	39,73	0	0	24	0	0	2	67,1	61,9	0	0,34	0,27	0	-
16.07.2025	0,204	0	40,86	0	0	40,026	0	0	24	0	0	0	67,1	62,1	0	0,34	0,27	0	-
17.07.2025	0,187	0	38,498	0	0	37,722	0	0	21,95	2,05	786433	32774	66,6	62	0	0,36	0,27	0	-
18.07.2025	0,203	0	41,87	0	0	41,024	0	0	24	0	0	2	66,7	61,9	0	0,35	0,27	0	-
19.07.2025	0,201	0	41,3	0	0	40,456	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,35	0,27	0	-
20.07.2025	0,197	0	41,12	0	0	40,288	0	0	24	0	0	2	66,8	61,9	0	0,35	0,27	0	-
21.07.2025	0,196	0	41,015	0	0	40,178	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,35	0,27	0	-
22.07.2025	0,19	0	40,873	0	0	40,039	0	0	24	0	0	2	67	62,4	0	0,35	0,27	0	-
23.07.2025	0,203	0	41,158	0	0	40,316	0	0	24	0	0	2	67,2	62,3	0	0,35	0,27	0	-
Итого:	6,054	0	1211,45	0	0	1186,731	0	0	717,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,054																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	768,761	52283,605	0	0	51171,77	0	0	26127,62	768	9259,87	0
23.07.2025	774,814	53495,059	0	0	52358,5	0	0	26845,57	1485,95	9261,92	2,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:52:33