

#145141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,202	0	40,803	0	0	39,969	0	0	24	0	0	2	67,1	62,2	0	0,34	0,27	0	-
25.07.2025	0,206	0	40,63	0	0	39,781	0	0	24	0	0	0	68	62,9	0	0,34	0,27	0	-
26.07.2025	0,197	0	40,488	0	0	39,665	0	0	24	0	0	2	66,9	62	0	0,34	0,27	0	-
27.07.2025	0,187	0	40,815	0	0	39,977	0	0	24	0	0	2	67,3	62,7	0	0,35	0,27	0	-
28.07.2025	0,19	0	40,283	0	0	39,461	0	0	24	0	0	2	67,1	62,4	0	0,34	0,27	0	-
29.07.2025	0,203	0	40,918	0	0	40,076	0	0	24	0	0	2	67,4	62,4	0	0,34	0,27	0	-
30.07.2025	0,202	0	41,03	0	0	40,189	0	0	24	0	0	2	67,3	62,4	0	0,34	0,27	0	-
31.07.2025	0,195	0	40,723	0	0	39,88	0	0	24	0	0	2	67,6	62,8	0	0,35	0,27	0	-
01.08.2025	0,194	0	40,855	0	0	40,017	0	0	24	0	0	2	67,3	62,5	0	0,35	0,27	0	-
02.08.2025	0,187	0	40,558	0	0	39,718	0	0	24	0	0	2	67,6	63	0	0,35	0,27	0	-
03.08.2025	0,204	0	40,955	0	0	40,121	0	0	24	0	0	2	67	62	0	0,34	0,27	0	-
04.08.2025	0,199	0	41,073	0	0	40,22	0	0	24	0	0	2	67,7	62,8	0	0,35	0,27	0	-
05.08.2025	0,206	0	41,2	0	0	40,344	0	0	24	0	0	2	67,8	62,8	0	0,35	0,27	0	-
06.08.2025	0,205	0	41,088	0	0	40,244	0	0	24	0	0	2	67,3	62,3	0	0,34	0,27	0	-
07.08.2025	0,197	0	40,498	0	0	39,67	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,34	0,27	0	-
08.08.2025	0,195	0	40,273	0	0	39,457	0	0	24	0	0	0	66,8	61,9	0	0,34	0,27	0	-
09.08.2025	0,19	0	40,023	0	0	39,206	0	0	24	0	0	2	67,1	62,3	0	0,34	0,27	0	-
10.08.2025	0,197	0	40,158	0	0	39,347	0	0	24	0	0	0	66,7	61,8	0	0,34	0,27	0	-
11.08.2025	0,198	0	40,323	0	0	39,504	0	0	24	0	0	2	66,9	62	0	0,34	0,27	0	-
12.08.2025	0,2	0	40,9	0	0	40,077	0	0	24	0	0	0	66,6	61,7	0	0,34	0,26	0	-
13.08.2025	0,055	0	20,235	0	0	19,952	0	0	10,7	13,32	1	32774	54,8	42,5	0	0,16	0,14	0	-
14.08.2025	0	0	0,11	0	0	0,11	0	0	1,12	22,92	1	32774	24,6	24,5	0	0,01	0,02	0	-
15.08.2025	0	0	2,665	0	0	2,659	0	0	15,38	8,62	262145	32774	24,3	24,1	0	0,02	0	0	-
16.08.2025	0	0	4,982	0	0	4,972	0	0	24	0	0	2	23,9	23,8	0	0	0	0	-
17.08.2025	0	0	3,267	0	0	3,261	0	0	23,88	0,13	1	32770	23,3	23,2	0	0	0	0	-
18.08.2025	0	0	1,6	0	0	1,597	0	0	16,02	8,03	1	32770	22,7	22,6	0	0	0	0	-
19.08.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	0,37	23,63	1	32774	22,4	22,3	0	0	0	0	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22	22	0	0	0	0	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	21,6	21,6	0	0	0	0	-
22.08.2025	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0,32	23,7	1	32774	21,2	21,3	0	0,21	0,2	0	-
23.08.2025	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	0,05	23,95	1	32774	21	20,7	0	0,28	0,28	0	-
Итого:	4,009	0	846,533	0	0	829,554	0	0	571,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,009																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч571,84

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	774,814	53495,059	0	0	52358,5	0	0	26845,57	741,95	9261,92	2,05
23.08.2025	778,822	54341,59	0	0	53188,055	0	0	27417,4	1313,78	9434,22	174,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:44:46