

#148576#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7125
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3937
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0,03 | 23,97 | 1 | 32774 | 20,2 | 20,3 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | - |
| 25.08.2025 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,13 | 23,88 | 1 | 32774 | 19,8 | 23,8 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | - |
| 26.08.2025 | 0,022 | 0 | 24,765 | 0 | 0 | 24,685 | 0 | 0 | 10,85 | 13,17 | 1 | 32774 | 28,7 | 24,6 | 0 | 0,29 | 0,25 | 0 | - |
| 27.08.2025 | 0,235 | 0 | 48,468 | 0 | 0 | 47,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 61 | 56,8 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 28.08.2025 | 0,24 | 0 | 44,25 | 0 | 0 | 43,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 61,2 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 29.08.2025 | 0,236 | 0 | 45,015 | 0 | 0 | 44,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 62 | 0 | 0,36 | 0,26 | 0 | - |
| 30.08.2025 | 0,215 | 0 | 43,988 | 0 | 0 | 43,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,2 | 62,3 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 31.08.2025 | 0,212 | 0 | 42,72 | 0 | 0 | 41,842 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,3 | 62,4 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 01.09.2025 | 0,196 | 0 | 42,093 | 0 | 0 | 41,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 62,9 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 02.09.2025 | 0,21 | 0 | 42,745 | 0 | 0 | 41,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,4 | 62,5 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 03.09.2025 | 0,203 | 0 | 42,725 | 0 | 0 | 41,852 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 62,4 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 04.09.2025 | 0,196 | 0 | 42,765 | 0 | 0 | 41,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,3 | 62,7 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 05.09.2025 | 0,198 | 0 | 43,38 | 0 | 0 | 42,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 62,5 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 06.09.2025 | 0,2 | 0 | 43,348 | 0 | 0 | 42,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,1 | 62,5 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 07.09.2025 | 0,202 | 0 | 42,968 | 0 | 0 | 42,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 62,2 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 08.09.2025 | 0,207 | 0 | 43,3 | 0 | 0 | 42,419 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67 | 62,2 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 09.09.2025 | 0,175 | 0 | 33,52 | 0 | 0 | 32,835 | 0 | 0 | 18,17 | 5,85 | 786433 | 32774 | 67,1 | 63,1 | 0 | 0,39 | 0,27 | 0 | - |
| 10.09.2025 | 0,171 | 0 | 31,968 | 0 | 0 | 31,316 | 0 | 0 | 17,97 | 6,03 | 786433 | 32774 | 67,1 | 62,8 | 0 | 0,38 | 0,27 | 0 | - |
| 11.09.2025 | 0,207 | 0 | 40,858 | 0 | 0 | 40,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,5 | 61,5 | 0 | 0,33 | 0,26 | 0 | - |
| 12.09.2025 | 0,209 | 0 | 43,158 | 0 | 0 | 42,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 62 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 13.09.2025 | 0,221 | 0 | 43,488 | 0 | 0 | 42,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,9 | 61,8 | 0 | 0,35 | 0,26 | 0 | - |
| 14.09.2025 | 0,221 | 0 | 43,258 | 0 | 0 | 42,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,8 | 61,7 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 15.09.2025 | 0,215 | 0 | 42,618 | 0 | 0 | 41,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 62,1 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 16.09.2025 | 0,218 | 0 | 42,6 | 0 | 0 | 41,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 62,5 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 17.09.2025 | 0,22 | 0 | 42,458 | 0 | 0 | 41,574 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,8 | 62,6 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 18.09.2025 | 0,209 | 0 | 42,323 | 0 | 0 | 41,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,6 | 62,6 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 19.09.2025 | 0,226 | 0 | 42,978 | 0 | 0 | 42,097 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 61,9 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 20.09.2025 | 0,221 | 0 | 42,855 | 0 | 0 | 41,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 62,3 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 21.09.2025 | 0,219 | 0 | 42,743 | 0 | 0 | 41,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 62,4 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 22.09.2025 | 0,21 | 0 | 42,178 | 0 | 0 | 41,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,5 | 62,5 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| 23.09.2025 | 0,222 | 0 | 42,393 | 0 | 0 | 41,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 62,1 | 0 | 0,34 | 0,26 | 0 | - |
| Итого: | 5,936 | 0 | 1212,001 | 0 | 0 | 1187,759 | 0 | 0 | 671,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 671,15

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2025 | 778,822 | 54341,59 | 0 | 0 | 53188,055 | 0 | 0 | 27417,4 | 595,83 | 9434,22 | 172,3 |
| 23.09.2025 | 784,759 | 55553,59 | 0 | 0 | 54375,816 | 0 | 0 | 28088,55 | 1266,98 | 9507,12 | 245,2 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.09.2025 11:46:54