

#162860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
5346
7125
ВКТ-9
3937
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,235	0	42,695	0	0	41,81	0	0	24	0	0	2	67,7	62,2	0	0,34	0,26	0	-
25.09.2025	0,218	0	41,95	0	0	41,081	0	0	24	0	0	2	67,6	62,4	0	0,34	0,26	0	-
26.09.2025	0,222	0	42,108	0	0	41,232	0	0	24	0	0	0	67,8	62,5	0	0,34	0,26	0	-
27.09.2025	0,243	0	42,683	0	0	41,8	0	0	24	0	0	0	67,6	61,9	0	0,34	0,26	0	-
28.09.2025	0,239	0	42,368	0	0	41,492	0	0	24	0	0	0	67,5	61,9	0	0,34	0,26	0	-
29.09.2025	0,23	0	42,155	0	0	41,301	0	0	24	0	0	2	66,8	61,4	0	0,34	0,26	0	-
30.09.2025	0,229	0	41,133	0	0	40,286	0	0	24	0	0	0	67,4	61,8	0	0,33	0,26	0	-
01.10.2025	0,245	0	46,718	0	0	45,753	0	0	24	0	0	2	67,6	62,2	0	0,37	0,26	0	-
02.10.2025	0,266	0	60,958	0	0	59,722	0	0	24	0	0	2	66,9	62,8	0	0,47	0,27	0	-
03.10.2025	1,178	0	61,228	0	0	59,902	0	0	24	0	0	0	69,5	49,8	0	0,49	0,27	0	-
04.10.2025	1,145	0	65,11	0	0	63,722	0	0	24	0	0	0	68,9	51	0	0,49	0,28	0	-
05.10.2025	1,121	0	64,983	0	0	63,582	0	0	24	0	0	0	69,3	51,8	0	0,49	0,28	0	-
06.10.2025	1,095	0	65,093	0	0	63,691	0	0	24	0	0	0	69,3	52,1	0	0,49	0,28	0	-
07.10.2025	1,1	0	65,175	0	0	63,752	0	0	24	0	0	0	69,8	52,6	0	0,5	0,28	0	-
08.10.2025	1,074	0	64,778	0	0	63,376	0	0	24	0	0	0	69,5	52,6	0	0,5	0,28	0	-
09.10.2025	1,064	0	65,31	0	0	63,889	0	0	24	0	0	0	69,7	53,1	0	0,5	0,28	0	-
10.10.2025	1,059	0	65,168	0	0	63,756	0	0	24	0	786433	32768	69,5	53	0	0,5	0,28	0	-
11.10.2025	1,084	0	66,005	0	0	64,576	0	0	24	0	0	0	69,5	52,8	0	0,5	0,28	0	-
12.10.2025	1,065	0	69,015	0	0	67,526	0	0	24	0	0	0	69,4	53,3	0	0,5	0,28	0	-
13.10.2025	1,06	0	65,935	0	0	64,51	0	0	24	0	0	0	69,4	53	0	0,5	0,28	0	-
14.10.2025	1,073	0	64,995	0	0	63,589	0	0	24	0	0	0	69,5	52,7	0	0,5	0,28	0	-
15.10.2025	1,079	0	65,695	0	0	64,266	0	0	24	0	0	0	69,7	53	0	0,5	0,28	0	-
16.10.2025	1,072	0	65,138	0	0	63,726	0	0	24	0	0	0	69,5	52,8	0	0,5	0,28	0	-
17.10.2025	1,061	0	64,695	0	0	63,29	0	0	24	0	0	0	69,6	52,9	0	0,5	0,28	0	-
18.10.2025	1,089	0	65,685	0	0	64,257	0	0	24	0	0	0	69,6	52,6	0	0,49	0,28	0	-
19.10.2025	1,11	0	64,618	0	0	63,211	0	0	24	0	0	0	69,7	52,2	0	0,49	0,28	0	-
20.10.2025	1,093	0	63,833	0	0	62,455	0	0	24	0	0	0	69,4	52	0	0,49	0,29	0	-
21.10.2025	1,116	0	64,25	0	0	62,86	0	0	24	0	0	0	69,4	51,8	0	0,49	0,29	0	-
22.10.2025	1,115	0	65,118	0	0	63,714	0	0	24	0	0	0	69,3	51,9	0	0,49	0,28	0	-
23.10.2025	1,082	0	65,468	0	0	64,064	0	0	24	0	0	0	69,1	52,3	0	0,5	0,28	0	-
Итого:	25,062	0	1770,063	0	0	1732,191	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,062																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	784,759	55553,59	0	0	54375,816	0	0	28088,55	671,2	9507,12	96,85
23.10.2025	809,82	57323,656	0	0	56108,012	0	0	28808,55	1391,2	9507,12	96,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:38:38