

#190369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Грибоедова 9/пер. Грибоедова 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7125
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3937
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,381	0	60,48	0	0	58,866	0	0	24	0	0	0	78	54,6	0	0,48	0,29	0	-3,9
25.11.2025	1,302	0	60,568	0	0	59,021	0	0	24	0	0	0	76,1	54,1	0	0,48	0,29	0	-0,9
26.11.2025	1,314	0	60,78	0	0	59,253	0	0	24	0	0	0	75,4	53,3	0	0,48	0,29	0	-0,4
27.11.2025	1,282	0	60,845	0	0	59,337	0	0	24	0	0	0	74,8	53,3	0	0,48	0,29	0	-1,3
28.11.2025	1,269	0	61,245	0	0	59,744	0	0	24	0	0	0	74,3	53,2	0	0,48	0,29	0	-0,4
29.11.2025	1,26	0	60,69	0	0	59,201	0	0	24	0	0	0	74,4	53,1	0	0,48	0,29	0	-0,3
30.11.2025	1,269	0	60,575	0	0	59,088	0	0	24	0	0	0	74,4	53	0	0,48	0,29	0	-0,5
01.12.2025	1,252	0	61,745	0	0	60,255	0	0	24	0	0	0	73,7	53	0	0,48	0,29	0	-
02.12.2025	1,288	0	63,86	0	0	62,262	0	0	24	0	0	0	75,2	54,2	0	0,48	0,29	0	-
03.12.2025	1,181	0	61,803	0	0	60,397	0	0	24	0	0	0	71,4	51,9	0	0,48	0,29	0	-
04.12.2025	1,164	0	61,618	0	0	60,229	0	0	24	0	0	0	71	51,7	0	0,48	0,29	0	-
05.12.2025	1,157	0	62,408	0	0	61,005	0	0	24	0	0	0	70,9	52	0	0,48	0,29	0	-
06.12.2025	1,159	0	63,538	0	0	62,122	0	0	24	0	0	0	70,6	52	0	0,49	0,29	0	-
07.12.2025	1,14	0	62,208	0	0	60,827	0	0	24	0	0	0	70,4	51,8	0	0,48	0,29	0	-
08.12.2025	1,138	0	62,71	0	0	61,318	0	0	24	0	0	0	70,4	52	0	0,49	0,29	0	-
09.12.2025	1,116	0	64,223	0	0	62,802	0	0	24	0	0	0	70,3	52,6	0	0,49	0,29	0	-
10.12.2025	1,122	0	64,185	0	0	62,754	0	0	24	0	0	0	70,6	52,8	0	0,49	0,28	0	-
11.12.2025	1,116	0	64,12	0	0	62,686	0	0	24	0	0	0	70,7	53	0	0,5	0,28	0	-
12.12.2025	1,129	0	64,265	0	0	62,829	0	0	24	0	0	0	70,7	52,8	0	0,49	0,29	0	-
13.12.2025	1,115	0	62,885	0	0	61,497	0	0	24	0	0	0	70,2	52,1	0	0,49	0,29	0	-
14.12.2025	1,141	0	63,98	0	0	62,567	0	0	24	0	0	0	70,3	52,1	0	0,49	0,29	0	-
15.12.2025	1,089	0	62,063	0	0	60,74	0	0	24	0	0	0	68,8	51	0	0,48	0,29	0	-
16.12.2025	1,114	0	61,173	0	0	59,826	0	0	24	0	0	0	70,1	51,6	0	0,48	0,29	0	-
17.12.2025	1,198	0	60,39	0	0	58,964	0	0	24	0	0	0	72,8	52,6	0	0,48	0,29	0	-
18.12.2025	1,202	0	60,63	0	0	59,191	0	0	24	0	0	0	73	52,8	0	0,48	0,29	0	-
19.12.2025	1,157	0	62,133	0	0	60,738	0	0	24	0	0	0	70,9	51,9	0	0,48	0,29	0	-
20.12.2025	1,155	0	63,853	0	0	62,446	0	0	24	0	0	0	70,2	51,7	0	0,49	0,29	0	-
21.12.2025	1,158	0	64,515	0	0	63,093	0	0	24	0	0	0	70,2	51,9	0	0,49	0,29	0	-
22.12.2025	1,157	0	63,858	0	0	62,442	0	0	24	0	0	0	70,4	51,9	0	0,49	0,29	0	-
Итого:	34,525	0	1807,346	0	0	1765,5	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,525																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	842,903	59207,336	0	0	57950,129	0	0	29513,6	729,05	9546,1	38,98
22.12.2025	877,431	61014,688	0	0	59715,633	0	0	30209,6	1449,05	9546,1	38,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2025 12:15:09