

#148575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 73-79, Калининград
5346
7895
ВКТ-9
5167
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,532	0	24,51	0	0	24,016	0	0	24	0	0	2	66,6	44,3	0	0,33	0,25	0	-
02.09.2025	0,573	0	24,7	0	0	24,205	0	0	24	0	0	2	66,4	42,6	0	0,33	0,25	0	-
03.09.2025	0,569	0	24,8	0	0	24,307	0	0	24	0	0	2	66,1	42,5	0	0,33	0,25	0	-
04.09.2025	0,602	0	25,11	0	0	24,608	0	0	24	0	0	2	66,3	41,7	0	0,34	0,25	0	-
05.09.2025	0,499	0	24,615	0	0	24,123	0	0	23,2	0,8	786433	32770	66,3	45,5	0	0,34	0,25	0	-
06.09.2025	0,54	0	25,47	0	0	24,961	0	0	24	0	0	2	66,3	44,5	0	0,34	0,25	0	-
07.09.2025	0,556	0	24,955	0	0	24,461	0	0	24	0	0	2	66	42,9	0	0,33	0,25	0	-
08.09.2025	0,516	0	25,19	0	0	24,69	0	0	24	0	0	2	66,1	45	0	0,34	0,25	0	-
09.09.2025	0,531	0	25,705	0	0	25,192	0	0	24	0	0	2	66,3	45,1	0	0,34	0,25	0	-
10.09.2025	0,533	0	24,925	0	0	24,429	0	0	24	0	0	2	66,1	43,7	0	0,33	0,24	0	-
11.09.2025	0,505	0	23,105	0	0	22,654	0	0	24	0	0	2	65,4	43,2	0	0,32	0,25	0	-
12.09.2025	0,506	0	24,865	0	0	24,371	0	0	24	0	0	2	66,1	45,2	0	0,33	0,25	0	-
13.09.2025	0,557	0	24,69	0	0	24,2	0	0	24	0	0	2	66,1	42,8	0	0,33	0,25	0	-
14.09.2025	0,501	0	24,445	0	0	23,96	0	0	24	0	0	2	66	44,8	0	0,33	0,25	0	-
15.09.2025	0,537	0	24,2	0	0	23,717	0	0	24	0	0	2	66,2	43,3	0	0,33	0,25	0	-
16.09.2025	0,515	0	24,33	0	0	23,836	0	0	24	0	0	2	66,9	45,1	0	0,33	0,25	0	-
17.09.2025	0,494	0	24,145	0	0	23,653	0	0	24	0	0	2	67	45,8	0	0,33	0,24	0	-
18.09.2025	0,567	0	24,255	0	0	23,761	0	0	24	0	0	2	67	42,9	0	0,33	0,24	0	-
19.09.2025	0,559	0	24,29	0	0	23,8	0	0	24	0	0	2	66,7	42,9	0	0,33	0,24	0	-
20.09.2025	0,52	0	24,355	0	0	23,86	0	0	24	0	0	2	66,9	44,9	0	0,33	0,25	0	-
21.09.2025	0,519	0	24,34	0	0	23,843	0	0	24	0	0	2	67,1	45	0	0,33	0,25	0	-
22.09.2025	0,488	0	24,01	0	0	23,521	0	0	24	0	0	2	67	46	0	0,33	0,25	0	-
23.09.2025	0,514	0	23,925	0	0	23,441	0	0	24	0	0	2	66,8	44,5	0	0,33	0,25	0	-
Итого:	12,233	0	564,935	0	0	553,609	0	0	551,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,233																		

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч551,2

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
31.08.2025	4772,766	227225,75	0	0	221959,641	0	0	68459,32	595,08	1846,3	172,53
23.09.2025	4784,997	227790,688	0	0	222513,234	0	0	69010,52	1146,28	1847,1	173,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:03:15