

#207483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Земельная 2, Калининград  
5346  
7075  
ВКТ-7  
00272062  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 5,001    | 0         | 178,74  | 0       | 172,93  | 172,93  | 0      | 24       | 0       | 0      | 87,2   | 58,3   | 28,86 | 0,61    | 0,44    | -9,4        |
| 25.01.2026 | 5,027    | 0         | 187,45  | 0       | 181,44  | 181,44  | 0      | 24       | 0       | 0      | 86,6   | 58,9   | 27,65 | 0,62    | 0,44    | -7,3        |
| 26.01.2026 | 4,746    | 0         | 190,5   | 0       | 184,74  | 184,74  | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,7   | 58     | 25,65 | 0,62    | 0,44    | -4,4        |
| 27.01.2026 | 4,713    | 0         | 184,43  | 0       | 178,82  | 178,82  | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,8   | 57,4   | 26,31 | 0,6     | 0,44    | -3,8        |
| 28.01.2026 | 4,588    | 0         | 170,62  | 0       | 165,46  | 165,46  | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,6   | 56     | 27,69 | 0,6     | 0,44    | -6          |
| 29.01.2026 | 4,821    | 0         | 164,31  | 0       | 158,87  | 158,87  | 0      | 24       | 0       | 0      | 88,1   | 57,8   | 30,29 | 0,6     | 0,44    | -9,7        |
| 30.01.2026 | 4,931    | 0         | 162,94  | 0       | 157,44  | 157,44  | 0      | 24       | 0       | 0      | 88,9   | 57,7   | 31,26 | 0,6     | 0,45    | -12,4       |
| 31.01.2026 | 5,054    | 0         | 161,94  | 0       | 156,4   | 156,4   | 0      | 24       | 0       | 0      | 89,9   | 57,6   | 32,25 | 0,6     | 0,45    | -13,8       |
| 01.02.2026 | 5,108    | 0         | 159,28  | 0       | 153,72  | 153,72  | 0      | 24       | 0       | 0      | 90,6   | 57,5   | 33,15 | 0,6     | 0,45    | -18,9       |
| 02.02.2026 | 5,276    | 0         | 158,57  | 0       | 152,85  | 152,85  | 0      | 24       | 0       | 0      | 92,4   | 58     | 34,44 | 0,6     | 0,44    | -20,1       |
| 03.02.2026 | 5,215    | 0         | 160,6   | 0       | 154,79  | 154,79  | 0      | 24       | 0       | 0      | 92,4   | 58,8   | 33,62 | 0,6     | 0,44    | -18         |
| 04.02.2026 | 5,262    | 0         | 160,51  | 0       | 154,75  | 154,75  | 0      | 24       | 0       | 0      | 92,3   | 58,4   | 33,91 | 0,61    | 0,44    | -12,3       |
| 05.02.2026 | 5,062    | 0         | 165,84  | 0       | 160,16  | 160,16  | 0      | 24       | 0       | 0      | 89,7   | 58,1   | 31,53 | 0,62    | 0,43    | -7,6        |
| 06.02.2026 | 4,798    | 0         | 176,77  | 0       | 171,15  | 171,15  | 0      | 24       | 0       | 0      | 85,8   | 57,9   | 27,99 | 0,62    | 0,44    | -3,2        |
| 07.02.2026 | 4,672    | 0         | 174,64  | 0       | 169,3   | 169,3   | 0      | 24       | 0       | 0      | 84     | 56,4   | 27,55 | 0,61    | 0,44    | -3,3        |
| 08.02.2026 | 4,724    | 0         | 169,4   | 0       | 164,12  | 164,12  | 0      | 24       | 0       | 0      | 85,2   | 56,4   | 28,72 | 0,6     | 0,44    | -4,9        |
| 09.02.2026 | 4,922    | 0         | 163,07  | 0       | 157,64  | 157,64  | 0      | 24       | 0       | 0      | 88,5   | 57,3   | 31,16 | 0,6     | 0,44    | -12,1       |
| 10.02.2026 | 4,847    | 0         | 162,81  | 0       | 157,42  | 157,42  | 0      | 24       | 0       | 0      | 88     | 57,3   | 30,73 | 0,62    | 0,44    | -12,4       |
| 11.02.2026 | 4,448    | 0         | 161,94  | 0       | 157,04  | 157,04  | 0      | 24       | 0       | 0      | 83,7   | 55,4   | 28,29 | 0,52    | 0,39    | -3,8        |
| 12.02.2026 | 4,31     | 0,003     | 201,22  | 0,04    | 195,72  | 195,72  | 0,04   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 56,6   | 22    | 0,61    | 0,45    | -0,7        |
| 13.02.2026 | 5,908    | 0         | 298,71  | 0       | 290,07  | 290,07  | 0      | 24       | 0       | 0      | 81,5   | 61,2   | 20,32 | 0,6     | 0,45    | -1,2        |
| 14.02.2026 | 5,862    | 0         | 264,64  | 0       | 256,32  | 256,32  | 0      | 24       | 0       | 0      | 85,5   | 62,7   | 22,8  | 0,6     | 0,45    | -6,7        |
| 15.02.2026 | 6,251    | 0         | 260,47  | 0       | 251,57  | 251,57  | 0      | 24       | 0       | 0      | 89,7   | 64,9   | 24,77 | 0,6     | 0,45    | -11,2       |
| 16.02.2026 | 6,414    | 0         | 258,54  | 0       | 249,31  | 249,31  | 0      | 24       | 0       | 0      | 92     | 66,3   | 25,65 | 0,6     | 0,44    | -           |
| 17.02.2026 | 5,803    | 0,001     | 206,48  | 0,01    | 199,25  | 199,25  | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 90,9   | 61,8   | 29,04 | 0,62    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 127,763  | 0         | 4704,42 | 0,05    | 4551,28 | 4551,28 | 0,05   | 600      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 127,763  |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.01.2026 | 1143,738 | 48496,86 | 98,04   | 47326,31 | 47326,31 | 97,91  |
| 17.02.2026 | 1271,501 | 53201,28 | 98,09   | 51877,59 | 51877,59 | 97,96  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:15:42