

# #282953#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7075  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272062  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,195	0	172,16	0	166,7	166,7	0	24	0	0	86	54,9	31,1	0,62	0,44	-
19.02.2026	5,014	0	178,17	0	172,92	172,92	0	24	0	0	82,6	53,7	28,95	0,62	0,43	-
20.02.2026	4,936	0	175,81	0	170,67	170,67	0	24	0	0	82,2	53,3	28,89	0,62	0,44	-
21.02.2026	4,893	0	168,34	0	163,47	163,47	0	24	0	0	81,8	51,9	29,9	0,63	0,43	-
22.02.2026	4,674	0	171,36	0	166,82	166,82	0	24	0	0	77,8	49,8	27,99	0,63	0,43	-
23.02.2026	4,651	0	171,76	0	167,28	167,28	0	24	0	0	76,8	49,1	27,78	0,62	0,44	-
24.02.2026	4,479	0	167,97	0	163,67	163,67	0	24	0	0	76,5	49,2	27,36	0,62	0,44	-
25.02.2026	4,56	0	165,65	0	161,23	161,23	0	24	0	0	78	49,8	28,25	0,62	0,44	-
26.02.2026	4,421	0	160,72	0	156,55	156,55	0	24	0	0	76,5	48,3	28,23	0,63	0,44	-
27.02.2026	4,283	0	164,01	0	160,07	160,07	0	24	0	0	73,6	46,8	26,74	0,63	0,43	-
28.02.2026	4,243	0	165,3	0	161,37	161,37	0	24	0	0	73,6	47,3	26,27	0,63	0,44	-
01.03.2026	4,323	0	165,7	0	161,74	161,74	0	24	0	0	73,2	46,6	26,7	0,63	0,44	-
02.03.2026	4,18	0,001	160,7	0,01	156,86	156,86	0,01	24	0	0	73,4	46,8	26,63	0,63	0,43	-
03.03.2026	4,526	0	193,14	0	188,54	188,54	0	24	0	0	73,2	49,2	23,99	0,5	0,37	-
04.03.2026	3,498	0,002	158,42	0,04	154,83	154,83	0,04	24	0	0	70,5	47,9	22,6	0,61	0,44	-
05.03.2026	4,266	0	184,48	0	180,16	180,16	0	24	0	0	72,4	48,8	23,68	0,61	0,44	-
06.03.2026	4,092	0	168,05	0	164,06	164,06	0	24	0	0	73	48	24,93	0,62	0,43	-
07.03.2026	4,079	0	162,23	0	158,41	158,41	0	24	0	0	72,8	47	25,73	0,62	0,43	-
08.03.2026	3,876	0	148,4	0	144,89	144,89	0	24	0	0	72,7	45,9	26,76	0,63	0,43	-
09.03.2026	3,855	0	147,27	0	143,8	143,8	0	24	0	0	72,6	45,8	26,79	0,63	0,43	-
10.03.2026	3,774	0	146,31	0	142,87	142,87	0	24	0	0	72,6	46,2	26,4	0,64	0,42	-
11.03.2026	3,752	0	146,22	0	142,77	142,77	0	24	0	0	72,7	46,4	26,27	0,63	0,42	-
12.03.2026	3,667	0	140,26	0	136,9	136,9	0	24	0	0	73	46,3	26,78	0,63	0,43	-
13.03.2026	3,627	0	135,45	0	132,3	132,3	0	24	0	0	72,6	45,2	27,39	0,64	0,42	-
14.03.2026	3,552	0	135,5	0	132,36	132,36	0	24	0	0	72,5	45,7	26,8	0,64	0,43	-
15.03.2026	3,644	0	135,71	0	132,54	132,54	0	24	0	0	72,5	45	27,49	0,63	0,43	-
16.03.2026	3,524	0	130,2	0	127,14	127,14	0	24	0	0	72,8	45	27,7	0,62	0,43	-
17.03.2026	3,416	0	147,05	0	143,84	143,84	0	24	0	0	69,8	46	23,75	0,62	0,43	-
18.03.2026	3,318	0	129,26	0	126,36	126,36	0	24	0	0	70,9	44,7	26,27	0,62	0,43	-
Итого:	120,318	0	4595,6	0,05	4481,12	4481,12	0,05	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,318															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1271,501	53201,28	98,09	51877,59	51877,59	97,96
18.03.2026	1391,819	57796,88	98,14	56358,71	56358,71	98,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:32:04