

#144686#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.08.2025 по 23.08.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 2, Калининград
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 00272062	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 01.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	669,067	659,971	9.096

Подпись исполнителя



Ун. Земельная, 2.

№ 9075.

#144685#

Отчёт за период с 01.08.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7075
Тип теплосчёта ВКТ-7
Заводской номер 00272062
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
02.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,5	0,2
03.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	0	0,52	0,27
04.08.2025	-	0,399	0	16,26	0	15,89	15,89	0	8	16	1	71,4	46,3	25,09	0,56	0,4
05.08.2025	-	0,962	0	41,13	0	40,21	40,21	0	24	0	0	71,1	47,2	23,92	0,55	0,4
06.08.2025	-	1,078	0	46,79	0	45,74	45,74	0	24	0	0	70,5	47	23,57	0,56	0,4
07.08.2025	-	1,062	0	46,03	0	44,98	44,98	0	24	0	0	70,6	47	23,61	0,56	0,4
08.08.2025	-	1,03	0	45,74	0	44,72	44,72	0	24	0	0	70,2	47,2	22,99	0,56	0,4
09.08.2025	-	1,034	0	45,35	0	44,36	44,36	0	24	0	0	70,4	47,1	23,32	0,56	0,4
10.08.2025	-	1,048	0	47,26	0	46,24	46,24	0	24	0	0	70	47,3	22,65	0,56	0,4
11.08.2025	-	1,068	0	47,45	0	46,42	46,42	0	24	0	0	70,2	47,2	23,01	0,55	0,39
12.08.2025	-	1,102	0	54,13	0	52,97	52,97	0	24	0	0	68,9	48,2	20,78	0,3	0,27
13.08.2025	-	0,313	0	106,27	0	104,82	104,82	0	24	0	0	53,9	50,9	2,97	0,12	0,12
14.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	33,6	18,3	15,27	0,12	0,12
15.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,9	18,4	9,52	0,12	0,12
16.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	18,7	6,81	0,12	0,12
17.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	18,4	5,97	0,12	0,12
18.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	18,6	5,17	0,12	0,12
19.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	18,5	4,61	0,12	0,12
20.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	18,4	4,27	0,12	0,12
21.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	18,2	4,08	0,12	0,12
22.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	18	3,86	0,12	0,12
23.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	17,8	3,63	0,12	0,12
Итого:	-	9,096	0	496,41	0	486,35	486,35	0	464	64	-	42,44	29,94	12,5	0,32	0,24

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

464 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
01.08.2025	659,971	29169,79	93,92	28494,07	28494,07	93,87
23.08.2025	669,067	29666,2	93,92	28980,42	28980,42	93,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ARC 04.08.25.

с нач 659,971 Руб.

руб = 884.