

#144782#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 05.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Полковника Ефремова 2, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00205754	Показания прибора, Гкал 05.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3531,358	3531,358	0
Количество тепловой энергии, система 2	2015,118	1996,379	18.739

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



оу 06.08.25  
ремонт № 106  
по бх



#145556#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 05.08.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6005  
Тип теплосчёта BKT-7  
Заводской номер 00205754  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 02.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,8	29,1	-1,32	0,6	0,4
25.07.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	27,7	29,1	-1,38	0,6	0,4
26.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28	29,3	-1,23	0,6	0,4
27.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	28,1	29,4	-1,21	0,6	0,4
28.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	29,3	-1,36	0,6	0,4
29.07.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	27,6	29,4	-1,8	0,6	0,4
30.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,3	28,6	-1,33	0,6	0,4
31.07.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	27,5	28,8	-1,33	0,6	0,4
01.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,6	28,8	-1,22	0,6	0,4
02.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	29	-1,15	0,6	0,4
03.08.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	28,1	29,1	-0,97	0,6	0,4
04.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	29	-1,05	0,6	0,4
05.08.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	27,5	28,7	-1,16	0,6	0,4
Итого:	-	0	0	0	0,05	0	0,05	-0,05	312	0	-	27,76	29,05	-1,27	0,6	0,4

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 312 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	3531,358	143734,3	138973,26	140253,93	137356,33
05.08.2025	3531,358	143734,3	138973,31	140253,93	137356,38

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---

#144781#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 05.08.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6006  
Тип теплосчёта ВКТ-7  
Заводской номер 00205754  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 02.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEpt,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	1,406	0,711	60,33	46,48	59,19	45,82	13,37	24	0	0	64,6	52,8	11,76	0,52	0,14
25.07.2025	-	1,437	0,741	60,4	45,98	59,26	45,33	13,93	24	0	0	64,6	52,9	11,79	0,52	0,14
26.07.2025	-	1,387	0,702	59,73	46,07	58,61	45,41	13,2	24	0	0	64,5	52,8	11,73	0,53	0,14
27.07.2025	-	1,368	0,683	59,52	46,18	58,39	45,52	12,87	24	0	0	64,5	52,7	11,76	0,53	0,15
28.07.2025	-	1,442	0,747	60,53	46,05	59,38	45,39	13,99	24	0	0	64,8	53	11,72	0,53	0,15
29.07.2025	-	1,502	0,778	61,2	46,21	60,04	45,5	14,54	24	0	0	65,3	53,2	12,1	0,53	0,14
30.07.2025	-	1,548	0,821	62,2	46,35	61,01	45,66	15,35	24	0	0	65,2	53,2	11,95	0,53	0,14
31.07.2025	-	1,468	0,738	60,86	46,61	59,68	45,91	13,77	24	0	0	65,5	53,3	12,21	0,53	0,14
01.08.2025	-	1,456	0,73	60,74	46,62	59,55	45,91	13,64	24	0	0	65,3	53,1	12,23	0,53	0,15
02.08.2025	-	1,428	0,705	59,97	46,28	58,8	45,6	13,2	24	0	0	65,4	53,1	12,35	0,52	0,14
03.08.2025	-	1,406	0,702	59,86	46,14	58,72	45,51	13,21	24	0	0	64,8	52,8	11,99	0,52	0,14
04.08.2025	-	1,402	0,675	60,03	47	58,84	46,28	12,56	24	0	0	65,8	53,4	12,4	0,51	0,14
05.08.2025	-	1,489	0,756	60,86	46,36	59,69	45,65	14,04	24	0	0	65,8	53,5	12,34	0,51	0,14
Итого:	-	18,739	9,489	786,23	602,33	771,16	593,49	177,67	312	0	-	65,08	53,06	12,03	0,52	0,14

Общее время работы системы

312 час.

Период нормальной работы системы

312 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	1996,379	76684,28	57017,4	75173,22	56241,27
05.08.2025	2015,118	77470,51	57619,73	75944,38	56834,76

Подпись абонента



Представитель теплоснабжения

