

#161524#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205754	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	59,195	0	59.195 <i>+ резерв</i>
Количество тепловой энергии, система 2	56,307	10,756	45.551

92.619 Гк

Подпись исполнителя



#161523#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6005
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205754
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,2	23,7	0,53	0,6	0,4
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,7	0,66	0,6	0,4
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,4	0,51	0,6	0,4
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,2	0,57	0,6	0,4
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22	0,87	0,6	0,4
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	20,7	1,01	0,6	0,4
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	21	0,79	0,6	0,4
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	20,5	0,89	0,6	0,4
02.10.2025	-	-0,79	0,167	57,74	55,88	57,02	54,7	2,32	23	1	1	51,5	68,4	-16,9	0,6	0,4
03.10.2025	-	-2,36	0,411	141,8	137,3	140,15	134,28	5,87	24	0	0	50	69,9	-19,98	0,6	0,4
04.10.2025	-	-2,903	0,458	157,82	152,92	156,15	149,58	6,57	24	0	0	48	69,7	-21,73	0,6	0,4
05.10.2025	-	-2,995	0,486	169,5	164,21	167,62	160,62	7	24	0	0	48,4	69,4	-20,95	0,6	0,4
06.10.2025	-	-3,326	0,505	185,16	179,85	183,07	175,87	7,2	24	0	0	48,9	70,1	-21,13	0,6	0,4
07.10.2025	-	0,369	0,36	202,56	196,74	199,13	193,39	5,74	24	0	0	60,2	60,2	0	0,6	0,4
08.10.2025	-	4,391	0,146	204,48	199,18	199,9	196,86	3,04	24	0	0	70,7	49,5	21,19	0,6	0,4
09.10.2025	-	4,443	0,154	209,96	204,57	205,24	202,16	3,08	24	0	0	71	50,1	20,87	0,6	0,4
10.10.2025	-	4,463	0,168	210,83	205,2	206,08	202,76	3,32	24	0	0	71	50,2	20,82	0,6	0,4
11.10.2025	-	4,441	0,171	212,63	206,98	207,79	204,51	3,28	24	0	0	71,1	50,5	20,55	0,6	0,4
12.10.2025	-	4,332	0,149	210,68	205,52	206	203,06	2,94	24	0	0	70,4	50,1	20,29	0,6	0,4
13.10.2025	-	4,351	0,128	208,78	204,04	204,12	201,61	2,51	24	0	0	70,7	50	20,7	0,6	0,4
14.10.2025	-	4,468	0,156	209,47	204,06	204,74	201,66	3,08	24	0	0	71	50	21,05	0,6	0,4
15.10.2025	-	4,496	0,172	211,32	205,54	206,55	203,12	3,43	24	0	0	71	50,1	20,93	0,6	0,4
16.10.2025	-	4,529	0,163	213,92	208,38	209,07	205,89	3,18	24	0	0	71,1	50,2	20,88	0,6	0,4
17.10.2025	-	3,996	0,131	189,24	184,64	184,98	182,46	2,52	24	0	1	71,1	50,2	20,9	0,6	0,4
18.10.2025	-	4,493	0,174	209,36	203,57	204,65	201,15	3,5	24	0	0	71	49,9	21,08	0,6	0,4
19.10.2025	-	4,504	0,156	208,41	202,97	203,66	200,54	3,12	24	0	0	71,4	50,1	21,31	0,6	0,4
20.10.2025	-	4,656	0,164	205,63	199,94	200,82	197,6	3,22	24	0	0	72,2	49,9	22,35	0,6	0,4
21.10.2025	-	4,569	0,136	202,9	197,71	198,26	195,45	2,81	24	0	0	71,5	49,2	22,32	0,6	0,4
22.10.2025	-	4,549	0,164	205,28	199,52	200,62	197,23	3,39	24	0	0	71,2	49,4	21,82	0,6	0,4
23.10.2025	-	4,519	0,178	207,76	201,84	203,02	199,48	3,54	24	0	0	71,3	49,9	21,37	0,6	0,4
Итого:	-	59,195	4,897	4235,23	4120,56	4148,64	4063,98	84,66	719	1	-	54,19	46,07	8,12	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	0	0	0	0	0
23.10.2025	59,195	4235,23	4120,56	4148,64	4063,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#151572#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6006
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205754
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	1,46	0,711	63,03	48,53	61,88	47,97	13,91	24	0	0	63	50,8	12,18	0,44	0,45
25.09.2025	-	1,581	0,814	64,81	48,25	63,64	47,72	15,92	24	0	0	63	50,8	12,16	0,45	0,46
26.09.2025	-	1,501	0,728	63,18	48,22	62,04	47,74	14,3	24	0	0	63,1	50,6	12,51	0,44	0,46
27.09.2025	-	1,551	0,773	63,64	47,84	62,49	47,36	15,13	24	0	0	63,1	50,5	12,61	0,44	0,45
28.09.2025	-	1,585	0,811	64,24	47,46	63,09	46,98	16,11	24	0	0	62,5	50,1	12,33	0,45	0,47
29.09.2025	-	1,526	0,729	63,08	47,91	61,94	47,43	14,51	24	0	0	62,8	49,9	12,98	0,45	0,48
30.09.2025	-	1,547	0,77	63,88	47,94	62,73	47,46	15,27	24	0	0	62,5	50	12,53	0,45	0,48
01.10.2025	-	1,552	0,783	64,07	47,89	62,9	47,41	15,49	24	0	0	62,5	50,2	12,34	0,47	0,46
02.10.2025	-	1,52	0,796	62,09	45,81	60,99	45,34	15,65	23	1	1	62,4	50,4	11,98	0,49	0,45
03.10.2025	-	1,534	0,789	63,74	47,76	62,58	47,25	15,33	24	0	0	63,1	51,1	12	0,49	0,45
04.10.2025	-	1,55	0,827	64,31	47,56	63,16	47,06	16,1	24	0	0	62,5	51	11,51	0,48	0,44
05.10.2025	-	1,589	0,888	65,07	47,06	63,95	46,57	17,38	24	0	0	61,9	50,8	11,08	0,49	0,45
06.10.2025	-	1,495	0,786	63,4	47,64	62,25	47,09	15,16	24	0	0	63	51,6	11,46	0,5	0,46
07.10.2025	-	1,509	0,795	63,38	47,68	62,2	47,02	15,18	24	0	0	63,7	52,2	11,5	0,5	0,46
08.10.2025	-	1,554	0,849	64,14	47,56	62,95	46,88	16,07	24	0	0	63,6	52,3	11,3	0,49	0,46
09.10.2025	-	1,505	0,814	63,43	47,56	62,25	46,89	15,36	24	0	0	63,9	52,7	11,2	0,5	0,46
10.10.2025	-	1,427	0,733	62,17	47,83	61,01	47,12	13,89	24	0	0	63,9	52,5	11,42	0,5	0,46
11.10.2025	-	1,534	0,843	63,57	47,25	62,4	46,56	15,84	24	0	0	63,9	52,7	11,19	0,49	0,45
12.10.2025	-	1,515	0,838	63,49	47,05	62,35	46,42	15,93	24	0	0	63,2	52,3	10,9	0,5	0,46
13.10.2025	-	1,455	0,776	62,52	47,27	61,37	46,62	14,75	24	0	0	63,4	52,2	11,16	0,51	0,46
14.10.2025	-	1,414	0,744	61,91	47,39	60,76	46,71	14,05	24	0	0	63,6	52,5	11,15	0,5	0,45
15.10.2025	-	1,525	0,838	63,45	47,03	62,26	46,37	15,89	24	0	0	63,6	52,5	11,05	0,5	0,46
16.10.2025	-	1,477	0,796	62,79	47,3	61,62	46,62	15	24	0	0	63,8	52,7	11,15	0,51	0,46
17.10.2025	-	1,461	0,776	62,38	47,26	61,23	46,58	14,65	24	0	0	63,9	52,6	11,28	0,48	0,42
18.10.2025	-	1,543	0,791	63	47	61,85	46,47	15,38	24	0	0	63,4	51,2	12,17	0,49	0,44
19.10.2025	-	1,548	0,841	63,2	46,59	62,04	46,01	16,03	24	0	0	63,6	52,2	11,42	0,5	0,46
20.10.2025	-	1,53	0,816	63,08	47,21	61,91	46,55	15,36	24	0	0	64,5	52,9	11,59	0,51	0,46
21.10.2025	-	1,554	0,847	63,74	47,14	62,55	46,5	16,05	24	0	0	63,9	52,5	11,36	0,51	0,46
22.10.2025	-	1,55	0,846	63,57	47,02	62,41	46,39	16,02	24	0	0	63,7	52,3	11,35	0,52	0,46
23.10.2025	-	1,459	0,772	62,28	47,16	61,12	46,51	14,61	24	0	0	63,9	52,5	11,37	0,51	0,46
Итого:	-	45,551	23,92	1900,64	1423,17	1865,92	1405,6	460,32	719	1	-	63,3	51,62	11,67	0,49	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	10,756	464,93	357,19	456,44	353,24
23.10.2025	56,307	2365,57	1780,36	2322,36	1758,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения