

#166264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Полковника Ефремова 2, Калининград

5346

6006

ВКТ-7

00205754

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 1,51 | 0,817 | 63,02 | 47,1 | 61,85 | 46,43 | 15,42 | 24 | 0 | 0 | 64 | 52,8 | 11,21 | 0,51 | 0,46 | - |
| 25.10.2025 | 1,563 | 0,858 | 63,45 | 46,61 | 62,28 | 46 | 16,28 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 52,5 | 11,4 | 0,5 | 0,45 | - |
| 26.10.2025 | 1,551 | 0,848 | 62,98 | 46,24 | 61,84 | 45,68 | 16,16 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52,2 | 11,43 | 0,51 | 0,46 | - |
| 27.10.2025 | 1,512 | 0,811 | 62,56 | 46,48 | 61,4 | 45,93 | 15,47 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52,1 | 11,51 | 0,51 | 0,46 | - |
| 28.10.2025 | 1,506 | 0,808 | 62,73 | 46,9 | 61,58 | 46,26 | 15,32 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 52,3 | 11,42 | 0,51 | 0,46 | - |
| 29.10.2025 | 1,526 | 0,821 | 63,62 | 47,49 | 62,44 | 46,82 | 15,62 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52,2 | 11,37 | 0,51 | 0,45 | - |
| 30.10.2025 | 1,497 | 0,804 | 63,31 | 47,58 | 62,16 | 46,92 | 15,24 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 52,3 | 11,23 | 0,51 | 0,45 | - |
| 31.10.2025 | 1,565 | 0,862 | 64,43 | 47,52 | 63,27 | 46,88 | 16,39 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 52 | 11,25 | 0,51 | 0,45 | - |
| 01.11.2025 | 1,544 | 0,855 | 64,21 | 47,34 | 63,05 | 46,7 | 16,35 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 52,1 | 10,99 | 0,51 | 0,45 | - |
| 02.11.2025 | 1,518 | 0,821 | 63,55 | 47,53 | 62,4 | 46,85 | 15,55 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 52,6 | 11,26 | 0,51 | 0,45 | - |
| 03.11.2025 | 1,559 | 0,876 | 64,27 | 47,36 | 63,11 | 46,65 | 16,46 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 52,7 | 10,95 | 0,5 | 0,45 | - |
| 04.11.2025 | 1,576 | 0,88 | 64,37 | 47,15 | 63,19 | 46,52 | 16,67 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 52,4 | 11,09 | 0,52 | 0,46 | - |
| 05.11.2025 | 1,474 | 0,79 | 63,19 | 47,83 | 62,01 | 47,14 | 14,87 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 52,7 | 11,17 | 0,52 | 0,46 | - |
| 06.11.2025 | 1,601 | 0,913 | 65 | 47,48 | 63,79 | 46,77 | 17,02 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 53,2 | 10,92 | 0,49 | 0,44 | - |
| 07.11.2025 | 1,476 | 0,842 | 60,56 | 44,52 | 59,42 | 43,86 | 15,56 | 24 | 0 | 1 | 64,3 | 53,4 | 10,82 | 0,51 | 0,45 | - |
| 08.11.2025 | 1,458 | 0,747 | 63,26 | 48,72 | 62,11 | 48,02 | 14,09 | 24 | 0 | 0 | 64 | 52,5 | 11,55 | 0,5 | 0,44 | - |
| 09.11.2025 | 1,523 | 0,807 | 64 | 48,28 | 62,85 | 47,57 | 15,28 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 52,4 | 11,48 | 0,51 | 0,45 | - |
| 10.11.2025 | 1,51 | 0,787 | 63,9 | 48,5 | 62,71 | 47,8 | 14,91 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 52,6 | 11,55 | 0,51 | 0,45 | - |
| 11.11.2025 | 1,602 | 0,862 | 65,41 | 48,7 | 64,17 | 47,98 | 16,19 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,9 | 11,62 | 0,51 | 0,45 | - |
| 12.11.2025 | 1,645 | 0,899 | 66,14 | 48,68 | 64,88 | 47,96 | 16,92 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 52,9 | 11,54 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.11.2025 | 1,358 | 0,772 | 50,61 | 35,29 | 49,66 | 34,8 | 14,86 | 24 | 0 | 1 | 64,3 | 52,6 | 11,63 | 0,52 | 0,46 | - |
| 14.11.2025 | 1,545 | 0,778 | 63,94 | 48,62 | 62,74 | 47,92 | 14,82 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,3 | 12,25 | 0,48 | 0,41 | - |
| 15.11.2025 | 1,436 | 0,738 | 60,11 | 45,87 | 58,95 | 45,22 | 13,73 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 52,4 | 12,12 | 0,48 | 0,41 | - |
| 16.11.2025 | 1,692 | 0,851 | 61,47 | 46,16 | 60,07 | 45,46 | 14,61 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 57,5 | 14,21 | 0,49 | 0,43 | - |
| 17.11.2025 | 1,761 | 0,851 | 64,91 | 48,78 | 63,49 | 48,06 | 15,43 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 55,2 | 14,3 | 0,47 | 0,42 | - |
| 18.11.2025 | 1,542 | 0,757 | 59,13 | 44,75 | 57,88 | 44,12 | 13,76 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 54,6 | 13,67 | 0,48 | 0,41 | - |
| 19.11.2025 | 1,775 | 0,881 | 67,12 | 50,3 | 65,7 | 49,6 | 16,1 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 54,5 | 13,68 | 0,52 | 0,44 | - |
| 20.11.2025 | 1,772 | 0,803 | 68,75 | 53,75 | 67,26 | 52,99 | 14,27 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 55,9 | 14,47 | 0,54 | 0,47 | - |
| 21.11.2025 | 1,784 | 0,838 | 67,92 | 52,12 | 66,46 | 51,4 | 15,06 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 55,2 | 14,27 | 0,53 | 0,46 | - |
| 22.11.2025 | 1,763 | 0,807 | 67,18 | 51,89 | 65,73 | 51,17 | 14,56 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 55,1 | 14,59 | 0,53 | 0,46 | - |
| 23.11.2025 | 1,984 | 0,928 | 68,59 | 51,67 | 66,98 | 50,95 | 16,03 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 57,5 | 15,81 | 0,53 | 0,46 | - |
| Итого: | 49,128 | 0 | 1973,69 | 1477,21 | 1935,43 | 1456,43 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,128 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.10.2025 | 56,307 | 2365,57 | 1780,36 | 2322,36 | 1758,84 |
| 23.11.2025 | 105,435 | 4339,26 | 3257,57 | 4257,79 | 3215,27 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:25:58