

#147495#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
08/08/25г.-24/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: **Московский.130-136**

Тепловычислитель ВКТ-7 с.ет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

$$T_{XB} = 0.00^{\circ}\text{C}$$

Пределы измерений:

G пол max = 180.00 м3/ч G пол min = 0.40 м3/ч

$G_{\text{обр max}} = 180.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $G_{\text{обр min}} = 0.40 \text{ м}^3/\text{ч}$

G3 max = 2.00 m3/y G3 min = 1.00 m3/y

Заводской номер 00205745

ВВОЛ 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

 $\Phi T=1$

T3=2

KC=0x965B

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mr	P1	P2	Qo	Qr	BHP	BOC	HC
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
08.08.2025	70,34	65,66	4,68	45,99	44,95	58,36	57,2	0	0	0	5,51	4,73	0,212	0	13	1	*
09.08.2025	70,03	65,64	4,39	93,93	91,89	119,09	116,75	0	0	0	5,44	4,79	0,401	0	24	0	
10.08.2025	70,08	65,82	4,26	93,87	91,82	120,28	117,89	0	0	0	5,47	4,82	0,392	0	24	0	
11.08.2025	69,59	65,7	3,89	93,38	91,38	120,16	117,78	0	0	0	5,48	4,84	0,356	0	24	0	
12.08.2025	70,2	66,04	4,16	93,24	91,17	120,12	117,75	0	0	0	5,48	4,84	0,379	0	24	0	
13.08.2025	70,67	66,15	4,52	95,7	93,58	122,59	120,19	0	0	0	5,53	4,85	0,424	0	24	0	
14.08.2025	70,51	65,98	4,53	92,91	90,8	119,9	117,5	0	0	0	5,49	4,85	0,413	0	24	0	
15.08.2025	70,51	66,15	4,36	92,63	90,56	119,68	117,3	0	0	0	5,49	4,85	0,395	0	24	0	
16.08.2025	70,08	66,29	3,79	92,61	90,55	119,81	117,39	0	0	0	5,5	4,85	0,346	0	24	0	
17.08.2025	69,87	65,68	4,19	92,99	90,98	120,21	117,86	0	0	0	5,52	4,87	0,382	0	24	0	
18.08.2025	70,46	66,17	4,29	96,19	94,03	123,5	121,06	0	0	0	5,55	4,84	0,405	0	24	0	
19.08.2025	69,73	65,42	4,31	92,41	90,38	119,54	117,2	0	0	0	5,38	4,73	0,391	0	24	0	
20.08.2025	69,77	64,91	4,86	67,36	65,86	81,37	79,85	0	0	0	5,33	4,72	0,333	0	24	0	
21.08.2025	69,68	62,69	6,99	45,31	44,35	44,88	44,11	0	0	0	5,45	4,77	0,309	0	24	0	
22.08.2025	70,19	66,12	4,07	81,87	80,1	81,79	80,21	0	0	0	5,47	4,79	0,327	0	24	0	
23.08.2025	70,05	67,38	2,67	155,97	152,52	156,73	153,49	0	0	0	5,4	4,82	0,41	0	24	0	
24.08.2025	70,01	67,16	2,85	154,52	151,12	155,36	152,22	0	0	0	5,4	4,82	0,435	0	24	0	
25.08.2025	70,08	67,31	2,77	153,77	150,4	154,73	151,57	0	0	0	5,38	4,81	0,418	0	24	0	
26.08.2025	71,04	68,08	2,96	156,73	153,2	157,57	154,27	0	0	0	5,4	4,81	0,455	0	24	0	
27.08.2025	70,44	67,26	3,18	153,76	150,35	154,61	151,44	0	0	0	5,35	4,79	0,479	0	24	0	
28.08.2025	70,26	67,21	3,05	155,67	152,21	156,63	153,4	0	0	0	5,41	4,82	0,466	0	24	0	
29.08.2025	70,69	67,32	3,37	156,47	152,97	157,38	154,16	0	0	0	5,42	4,82	0,518	0	24	0	
30.08.2025	71,41	67,74	3,67	157,08	153,47	157,75	154,48	0	0	0	5,42	4,83	0,565	0	24	0	
31.08.2025	71,26	67,49	3,77	156,3	152,76	156,95	153,71	0	0	0	5,41	4,82	0,58	0	24	0	
01.09.2025	71,39	67,82	3,57	158,12	154,52	158,84	155,54	0	0	0	5,43	4,83	0,55	0	24	0	
02.09.2025	71	67,4	3,6	152,94	149,48	152,86	149,71	0	0	0	5,36	4,8	0,541	0	24	0	
03.09.2025	71,39	67,99	3,4	161,07	157,42	160,5	157,14	0	0	0	5,43	4,83	0,538	0	24	0	
04.09.2025	71,83	68,26	3,57	165,89	162,05	165,3	161,83	0	0	0	5,48	4,83	0,583	0	24	0	
05.09.2025	71,63	68,4	3,23	169,28	165,4	168,81	165,25	0	0	0	5,51	4,82	0,534	0	24	0	
06.09.2025	71,03	67,98	3,05	167,74	163,95	167,71	164,2	0	0	0	5,5	4,82	0,501	0	24	0	
07.09.2025	71,45	67,9	3,55	164,75	160,96	164,83	161,42	0	0	0	5,47	4,82	0,571	0	24	0	
08.09.2025	72,02	68,62	3,4	168,47	164,55	168,97	165,39	0	0	0	5,5	4,82	0,563	0	24	0	
09.09.2025	71,26	67,99	3,27	169,01	165,17	169,82	166,28	0	0	0	5,47	4,79	0,541	0	24	0	
10.09.2025	70,87	67,65	3,22	171,23	167,37	172,06	168,52	0	0	0	5,49	4,77	0,541	0	24	0	
11.09.2025	71,21	67,79	3,42	165,87	162,11	166,73	163,27	0	0	0	5,45	4,79	0,556	0	24	0	
12.09.2025	71,48	68,07	3,41	162,55	158,87	163,41	159,97	0	0	0	5,43	4,81	0,544	0	24	0	
13.09.2025	71,56	68,09	3,47	163,04	159,33	163,78	160,35	0	0	0	5,44	4,81	0,554	0	24	0	
14.09.2025	70,77	67,19	3,58	160,66	157,07	161,36	158,07	0	0	0	5,41	4,81	0,566	0	24	0	
15.09.2025	71,2	67,93	3,27	164,06	160,37	164,76	161,32	0	0	0	5,5	4,85	0,526	0	24	0	
16.09.2025	70,89	67,54	3,35	164,32	160,62	164,88	161,46	0	0	0	5,52	4,88	0,538	0	24	0	
17.09.2025	70,52	67,42	3,1	162,81	159,18	163,35	160	0	0	0	5,51	4,87	0,496	0	24	0	
18.09.2025	70,71	67,54	3,17	162,98	159,33	163,43	160,06	0	0	0	5,51	4,87	0,508	0	24	0	
19.09.2025	71,05	68,1	2,95	164,16	160,45	164,61	161,13	0	0	0	5,53	4,88	0,476	0	24	0	
20.09.2025	71,28	67,73	3,55	160,52	156,87	161,32	157,98	0	0	0	5,5	4,89	0,558	0	24	0	
21.09.2025	71,32	67,65	3,67	161,58	157,9	162,49	159,13	0	0	0	5,51	4,89	0,581	0	24	0	
22.09.2025	70,26	66,54	3,72	121,66	118,94	122,55	120,1	0	0	0	5,54	4,88	0,441	0	24	0	
23.09.2025	71,22	66,51	4,71	107,52	105,09	108,64	106,47	0	0	0	5,49	4,85	0,496	0	24	0	
24.09.2025	71,17	67,32	3,85	151,5	148,08	152,68	149,55	0	0	0	5,43	4,86	0,573	0	24	0	
Итого:				6492,3	6346,48	6832,6	6692,92	0	0	0			22,667	0	1141	1	
Средние:	70.73	67.01	3.72								5.46	4.82					

	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mr	Qo	Qr	BHP	BOC
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
07/08/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/09/2524:00	6492,39	6346,48	6832,68	6692,92	0	0	0	22,667	0	1141	1
Итого:	6492,39	6346,48	6832,68	6692,92	0	0	0	22,667	0	1141	1

Период нормальной работы 11415

Период отсутств. счета тел. 321

Время работы прибора после сб

Представитель абонента

Дл. Представитель теплоснабж. организации

«ШЕЛЕН-Сервис»

отчетов,

... 3 9 0 7 0 3 8 9 7 ...

...я Федерация г. Кан

26 08 25