

#147497#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/09/25г.-24/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский.130-136

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00205745

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х965В ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.09.2025	71,39	67,82	3,57	158,12	154,52	158,84	155,54	0	0	0	5,43	4,83	0,55	0	24	0	
02.09.2025	71	67,4	3,6	152,94	149,48	152,86	149,71	0	0	0	5,36	4,8	0,541	0	24	0	
03.09.2025	71,39	67,99	3,4	161,07	157,42	160,5	157,14	0	0	0	5,43	4,83	0,538	0	24	0	
04.09.2025	71,83	68,26	3,57	165,89	162,05	165,3	161,83	0	0	0	5,48	4,83	0,583	0	24	0	
05.09.2025	71,63	68,4	3,23	169,28	165,4	168,81	165,25	0	0	0	5,51	4,82	0,534	0	24	0	
06.09.2025	71,03	67,98	3,05	167,74	163,95	167,71	164,2	0	0	0	5,5	4,82	0,501	0	24	0	
07.09.2025	71,45	67,9	3,55	164,75	160,96	164,83	161,42	0	0	0	5,47	4,82	0,571	0	24	0	
08.09.2025	72,02	68,62	3,4	168,47	164,55	168,97	165,39	0	0	0	5,5	4,82	0,563	0	24	0	
09.09.2025	71,26	67,99	3,27	169,01	165,17	169,82	166,28	0	0	0	5,47	4,79	0,541	0	24	0	
10.09.2025	70,87	67,65	3,22	171,23	167,37	172,06	168,52	0	0	0	5,49	4,77	0,541	0	24	0	
11.09.2025	71,21	67,79	3,42	165,87	162,11	166,73	163,27	0	0	0	5,45	4,79	0,556	0	24	0	
12.09.2025	71,48	68,07	3,41	162,55	158,87	163,41	159,97	0	0	0	5,43	4,81	0,544	0	24	0	
13.09.2025	71,56	68,09	3,47	163,04	159,33	163,78	160,35	0	0	0	5,44	4,81	0,554	0	24	0	
14.09.2025	70,77	67,19	3,58	160,66	157,07	161,36	158,07	0	0	0	5,41	4,81	0,566	0	24	0	
15.09.2025	71,2	67,93	3,27	164,06	160,37	164,76	161,32	0	0	0	5,5	4,85	0,526	0	24	0	
16.09.2025	70,89	67,54	3,35	164,32	160,62	164,88	161,46	0	0	0	5,52	4,88	0,538	0	24	0	
17.09.2025	70,52	67,42	3,1	162,81	159,18	163,35	160	0	0	0	5,51	4,87	0,496	0	24	0	
18.09.2025	70,71	67,54	3,17	162,98	159,33	163,43	160,06	0	0	0	5,51	4,87	0,508	0	24	0	
19.09.2025	71,05	68,1	2,95	164,16	160,45	164,61	161,13	0	0	0	5,53	4,88	0,476	0	24	0	
20.09.2025	71,28	67,73	3,55	160,52	156,87	161,32	157,98	0	0	0	5,5	4,89	0,558	0	24	0	
21.09.2025	71,32	67,65	3,67	161,58	157,9	162,49	159,13	0	0	0	5,51	4,89	0,581	0	24	0	
22.09.2025	70,26	66,54	3,72	121,66	118,94	122,55	120,1	0	0	0	5,54	4,88	0,441	0	24	0	
23.09.2025	71,22	66,51	4,71	107,52	105,09	108,64	106,47	0	0	0	5,49	4,85	0,496	0	24	0	
24.09.2025	71,17	67,32	3,85	151,5	148,08	152,68	149,55	0	0	0	5,43	4,86	0,573	0	24	0	
Итого:				3821,7	3735,08	3833,6	3754,14	0	0	0			12,876	0	576	0	
Средние:	71,18	67,72	3,46								5,47	4,83					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/08/2524:00	2670,66	2611,4	2998,99	2938,78	0	0	0	9,791	0	565	1
24/09/2524:00	6492,39	6346,48	6832,68	6692,92	0	0	0	22,667	0	1141	1
Итого:	3821,73	3735,08	3833,69	3754,14	0	0	0	12,876	0	576	0

Период нормальной работы 576ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после поверки 1155ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ИРКАТИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ
ОТЧЕТ ПРИНЦИП
26 08 25