

#8509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 19, Калининград
5346
6989
ВКТ-7
00272051
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 3,83 | 0 | 695,92 | 0 | 0,17 | 679,26 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 67,8 | 5,62 | 0,61 | 0,49 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 3,666 | 0 | 706,31 | 0 | 0,13 | 690,13 | 0 | 0,13 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 66,3 | 5,28 | 0,61 | 0,49 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 3,537 | 0 | 694,33 | 0 | 0,13 | 678,86 | 0 | 0,13 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 65,3 | 5,24 | 0,61 | 0,48 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 3,573 | 0 | 700,87 | 0 | 0,17 | 684,9 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 66,2 | 5,2 | 0,59 | 0,48 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 3,556 | 0 | 666,84 | 0 | 0,15 | 651,88 | 0 | 0,15 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 65,3 | 5,42 | 0,6 | 0,48 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 3,566 | 0 | 683,97 | 0 | 0,17 | 668,54 | 0 | 0,17 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 71 | 65,7 | 5,3 | 0,6 | 0,48 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 3,553 | 0 | 703,77 | 0 | 0,13 | 687,83 | 0 | 0,13 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 66 | 5,13 | 0,61 | 0,48 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 3,53 | 0 | 713,63 | 0 | 0,15 | 697,42 | 0 | 0,15 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 66,2 | 5,03 | 0,59 | 0,48 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 3,549 | 0 | 675,92 | 0 | 0,12 | 660,64 | 0 | 0,12 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 65,7 | 5,36 | 0,59 | 0,48 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 3,645 | 0 | 660,06 | 0 | 0,15 | 645,02 | 0 | 0,15 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 65,8 | 5,62 | 0,59 | 0,48 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 3,659 | 0 | 666,83 | 0 | 0,14 | 651,69 | 0 | 0,14 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 65,7 | 5,58 | 0,6 | 0,48 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 3,681 | 0 | 681,4 | 0 | 0,14 | 665,97 | 0 | 0,14 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 65,6 | 5,49 | 0,59 | 0,48 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 3,714 | 0 | 652,72 | 0 | 0,14 | 637,73 | 0 | 0,14 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 65,9 | 5,79 | 0,59 | 0,48 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 3,823 | 0 | 657,25 | 0 | 0,14 | 641,47 | 0 | 0,14 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 67,6 | 5,93 | 0,58 | 0,48 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 3,509 | 0 | 641,8 | 0 | 0,11 | 626,68 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 67,2 | 5,57 | 0,6 | 0,48 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 3,544 | 0 | 673,86 | 0 | 0,12 | 657,74 | 0 | 0,12 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 68 | 5,36 | 0,59 | 0,48 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 3,395 | 0 | 671,25 | 0 | 0,11 | 655,71 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 72 | 66,8 | 5,14 | 0,59 | 0,48 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 3,215 | 0 | 669,13 | 0 | 0,11 | 654,36 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,3 | 4,89 | 0,6 | 0,48 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 3,167 | 0 | 702,04 | 0 | 0,11 | 686,51 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,6 | 4,61 | 0,6 | 0,48 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 3,129 | 0 | 695,84 | 0 | 0,12 | 680,43 | 0 | 0,12 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 65,7 | 4,6 | 0,59 | 0,48 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 3,141 | 0 | 665,7 | 0 | 0,1 | 651,08 | 0 | 0,1 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 70 | 65,2 | 4,79 | 0,58 | 0,47 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 3,115 | 0 | 641,76 | 0 | 0,11 | 627,84 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 64,6 | 4,95 | 0,58 | 0,47 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 3,203 | 0 | 657,36 | 0 | 0,11 | 642,81 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,2 | 4,97 | 0,6 | 0,48 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 3,227 | 0 | 689,29 | 0 | 0,11 | 673,98 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,7 | 4,76 | 0,61 | 0,48 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 3,148 | 0 | 714,46 | 0 | 0,11 | 698,74 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70 | 65,6 | 4,48 | 0,61 | 0,48 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 3,09 | 0 | 719,85 | 0 | 0,1 | 703,97 | 0 | 0,1 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,8 | 4,36 | 0,61 | 0,48 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 3,023 | 0 | 725,64 | 0 | 0,11 | 709,61 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 66 | 4,23 | 0,61 | 0,48 | 11 |
| 20.04.2021 | 3,007 | 0 | 730,65 | 0 | 0,11 | 714,41 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 66,3 | 4,18 | 0,6 | 0,48 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 3 | 0 | 710,22 | 0 | 0,11 | 694,62 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70 | 65,7 | 4,29 | 0,6 | 0,48 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 3,118 | 0 | 679,3 | 0 | 0,12 | 664,21 | 0 | 0,12 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 65,8 | 4,66 | 0,6 | 0,48 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 3,121 | 0 | 674,61 | 0 | 0,11 | 659,69 | 0 | 0,11 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 65,5 | 4,7 | 0,6 | 0,48 | - |
| Итого: | 105,034 | 0 | 21222,58 | 0 | 3,91 | 20743,73 | 0 | 3,91 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 105,034 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|
| 23.03.2021 | 398,149 | 44292,37 | 0 | 35,02 | 43040,32 | 0 | 35,02 |
| 23.04.2021 | 503,183 | 65514,95 | 0 | 38,93 | 63784,05 | 0 | 38,93 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:40:37