

#161144#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272051

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0хВА26

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	70,28	42,01	28,27	30,31	29,63	0	0	0	0	0	6,39	5,8	0,84	0	24	0	
25.09.2025	69,92	41,76	28,16	31,67	30,96	0	0	0	0	0	6,38	5,8	0,875	0	24	0	
26.09.2025	69,54	41,51	28,03	31,88	31,16	0	0	0,01	0,01	0,01	6,36	5,8	0,876	0	24	0	
27.09.2025	70,39	40,84	29,55	32,1	31,38	0	0	0	0	0	6,38	5,82	0,932	0	24	0	
28.09.2025	69,93	41,23	28,7	31,35	30,68	0	0	0,01	0,01	0,01	6,36	5,8	0,888	0	23	1	*
29.09.2025	69,73	40,9	28,83	32,68	31,97	0	0	0	0	0	6,33	5,8	0,925	0	24	0	
30.09.2025	69,17	41,51	27,66	33,24	32,54	0	0	0,02	0,02	0,02	6,31	5,82	0,905	0	24	0	
01.10.2025	62,08	42,72	19,36	42,98	42,22	0	0	0	0	0	5,53	4,65	0,831	0	24	0	
02.10.2025	69,14	41,62	27,52	38,16	37,33	0	0	0	0	0	6,1	4,35	1,029	0	24	0	
03.10.2025	68,68	41,78	26,9	38,25	37,43	0	0	0,22	0,22	0,22	6,51	4,92	1,018	-0,001	24	0	
04.10.2025	68,75	41,08	27,67	38,83	37,99	0	0	0	0	0	6,76	4,98	1,054	0	24	0	
05.10.2025	68,58	40,65	27,93	37,11	36,36	0	0	0,01	0,01	0,01	6,79	4,99	1,018	0	23	1	*
06.10.2025	69,88	50,27	19,61	130,08	127,22	0	0	1,08	1,08	1,08	6,7	4,96	2,036	-0,008	24	0	
07.10.2025	70,05	53,85	16,2	222,07	217,2	0	0	0,01	0,01	0,01	6,53	4,86	3,512	0	24	0	
08.10.2025	69,81	54,04	15,77	215,19	210,51	0	0	0	0	0	6,42	4,83	3,317	0	24	0	
09.10.2025	69,23	53,19	16,04	200,1	195,79	0	0	0,01	0,01	0,01	6,43	4,83	3,139	0	24	0	
10.10.2025	69,56	53,41	16,15	199,53	195,18	0	0	0	0	0	6,4	4,82	3,158	0	24	0	
11.10.2025	69,97	53,27	16,7	191,04	186,86	0	0	0,01	0,01	0,01	6,42	4,8	3,124	0	24	0	
12.10.2025	69,88	53,37	16,51	194,12	189,85	0	0	0	0	0	6,39	4,79	3,136	0	24	0	
13.10.2025	69,48	53,87	15,61	204,95	200,5	0	0	0	0	0	6,46	4,83	3,131	0	24	0	
14.10.2025	69,72	54,45	15,27	218,1	213,35	0	0	0,01	0,01	0,01	6,64	4,91	3,258	0	24	0	
15.10.2025	70,19	53,94	16,25	210,88	206,22	0	0	0	0	0	6,85	4,95	3,353	0	24	0	
16.10.2025	70,17	53,84	16,33	212,45	207,76	0	0	0,01	0,01	0,01	6,93	4,97	3,397	0	24	0	
17.10.2025	70,15	53,66	16,49	210,02	205,37	0	0	0	0	0	6,93	4,96	3,393	0	24	0	
18.10.2025	69,49	54,29	15,2	224,09	219,23	0	0	0,01	0,01	0,01	6,84	4,99	3,336	0	24	0	
19.10.2025	69,8	54,75	15,05	233,5	228,38	0	0	0,01	0,01	0,01	6,85	5	3,443	0	24	0	
20.10.2025	70,96	55,35	15,61	235,25	229,96	0	0	0	0	0	6,71	4,82	3,573	0	24	0	
21.10.2025	70,33	54,83	15,5	222,39	217,47	0	0	0,01	0,01	0,01	6,77	5,02	3,362	0	24	0	
22.10.2025	70,11	54,14	15,97	203,83	199,34	0	0	0,01	0,01	0,01	6,85	5,06	3,182	0	24	0	
23.10.2025	71,02	54,11	16,91	189,47	185,21	0	0	0	0	0	6,96	5	3,142	0	24	0	
Итого:				4135,6	4045,05	0	0	1,44	1,44	1,44			69,183	-0,009	718	2	
Средние:	69,53	48,87	20,65								6,54	5,09					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	40384,39	39435,37	0	0	14,79	14,79	14,79	779,448	-0,051	7690	646
23/10/2524:00	44520,01	43480,42	0	0	16,23	16,23	16,23	848,631	-0,06	8408	648
Итого:	4135,62	4045,05	0	0	1,44	1,44	1,44	69,183	-0,009	718	2

Период нормальной работы 718ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж. организации

