

#145842#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 14.09.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Фрунзе 60-66, Калининград
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 00261218	Показания прибора, Гкал 14.09.2025	Предыдущие показания; Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3682,759	3653,873	28.886

Подпись исполнителя



c 01. 09. 25 no NY



#145841#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 14.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7348
Тип теплосчёта BKT-7
Заводской номер 00261218
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	1,9	0,323	425,54	419,81	415,75	411,02	4,73	24	0	0	71,8	68	3,78	0,44	0,4
02.09.2025	-	1,943	0,329	407,06	401,12	397,78	392,85	4,93	24	0	0	71,4	67,3	4,05	0,44	0,4
03.09.2025	-	1,91	0,337	425,26	419,29	415,43	410,48	4,95	24	0	0	71,9	68,1	3,77	0,45	0,4
04.09.2025	-	1,917	0,333	438,41	432,51	428,18	423,33	4,85	24	0	0	72,2	68,5	3,69	0,45	0,4
05.09.2025	-	1,906	0,334	449,82	443,92	439,39	434,51	4,88	24	0	0	72	68,4	3,57	0,45	0,4
06.09.2025	-	1,914	0,341	443,97	437,92	433,79	428,76	5,03	24	0	0	71,6	68	3,61	0,45	0,4
07.09.2025	-	2,045	0,349	436,51	430,27	426,41	421,27	5,14	24	0	0	71,9	68	3,96	0,45	0,4
08.09.2025	-	1,938	0,296	446,21	440,82	435,76	431,46	4,3	24	0	0	72,4	68,6	3,75	0,45	0,4
09.09.2025	-	1,909	0,271	440,57	435,53	430,44	426,46	3,98	24	0	0	71,6	67,8	3,8	0,45	0,4
10.09.2025	-	1,872	0,271	439,35	434,31	429,35	425,33	4,02	24	0	0	71,3	67,6	3,71	0,44	0,4
11.09.2025	-	1,902	0,285	434,67	429,47	424,69	420,51	4,18	24	0	0	71,6	67,8	3,8	0,44	0,4
12.09.2025	-	1,899	0,322	433,78	428,05	423,77	419,03	4,74	24	0	0	71,9	68,2	3,71	0,44	0,4
13.09.2025	-	1,935	0,335	435,39	429,42	425,3	420,4	4,9	24	0	0	71,9	68,2	3,75	0,44	0,39
14.09.2025	-	1,954	0,34	429,39	423,31	419,66	414,61	5,05	24	0	0	71,1	67,3	3,83	0,45	0,4
Итого:	-	26,944	4,466	6085,93	6005,75	5945,7	5880,02	65,68	336	0	-	71,76	67,99	3,77	0,45	0,4

Общее время работы системы

336 час.

Период нормальной работы системы

336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2025	3653,873	173897,45	167249,5	169992,11	165219,67
14.09.2025	3682,759	180421,98	173687,91	176366,29	171523,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
