

#162856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Фрунзе 60-66, Калининград
5346
7348
ВКТ-7
00261218
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,976	0,338	420,78	414,75	411,13	406,14	4,99	24	0	0	71,6	67,6	3,97	0,44	0,4	-
25.09.2025	2,015	0,346	418,44	412,23	408,87	403,75	5,12	24	0	0	71,5	67,4	4,08	0,44	0,4	-
26.09.2025	1,972	0,348	413,73	407,48	404,36	399,19	5,17	24	0	0	71	67	4,01	0,44	0,4	-
27.09.2025	2,032	0,344	417,93	411,76	408,27	403,21	5,06	24	0	0	71,9	67,7	4,13	0,44	0,4	-
28.09.2025	2,048	0,344	410,53	404,25	401,19	396,01	5,18	24	0	0	71,2	67	4,23	0,44	0,39	-
29.09.2025	2,008	0,351	404,42	398,1	395,18	389,97	5,21	24	0	0	71,2	67,1	4,18	0,44	0,4	-
30.09.2025	2,023	0,336	399,24	393,07	390,29	385,21	5,08	24	0	0	70,7	66,4	4,31	0,45	0,4	-
01.10.2025	3,081	0,405	457,56	449,62	447,11	440,86	6,25	24	0	0	71,3	65,4	5,96	0,48	0,43	-
02.10.2025	4,9	0,32	505,04	497,19	493,57	488,42	5,15	24	0	0	71,3	62	9,28	0,49	0,44	-
03.10.2025	5,092	0,317	470,01	462,03	459,19	454,04	5,15	24	0	0	71,8	61,4	10,39	0,5	0,45	-
04.10.2025	5,31	0,309	477,6	469,59	466,58	461,53	5,05	24	0	0	71,8	61,1	10,71	0,5	0,45	-
05.10.2025	5,313	0,313	485,94	477,83	474,7	469,58	5,12	24	0	0	71,9	61,4	10,53	0,5	0,45	-
06.10.2025	5,306	0,325	496,2	487,98	484,68	479,42	5,26	24	0	0	72,1	61,8	10,27	0,5	0,45	-
07.10.2025	5,362	0,317	522,82	514,74	510,73	505,64	5,09	24	0	0	71,9	62	9,87	0,5	0,45	-
08.10.2025	5,286	0,314	522,89	514,84	510,85	505,77	5,08	24	0	0	71,7	62	9,72	0,51	0,45	-
09.10.2025	5,342	0,315	534,61	526,6	522,19	517,17	5,02	24	0	0	72,2	62,5	9,62	0,5	0,45	-
10.10.2025	5,327	0,312	532,46	524,44	520,1	515,1	5	24	0	0	72	62,3	9,64	0,51	0,45	-
11.10.2025	5,333	0,317	536,84	528,84	524,37	519,33	5,04	24	0	0	72,2	62,6	9,56	0,5	0,45	-
12.10.2025	5,357	0,317	530,99	522,93	518,76	513,67	5,09	24	0	0	71,8	62,1	9,71	0,5	0,45	-
13.10.2025	5,286	0,321	515,26	507,14	503,4	498,22	5,18	24	0	0	71,8	62	9,85	0,5	0,45	-
14.10.2025	5,34	0,322	512,72	504,56	500,89	495,67	5,22	24	0	0	71,9	61,9	10	0,5	0,45	-
15.10.2025	5,301	0,317	515,89	507,76	503,96	498,83	5,13	24	0	0	71,9	62	9,87	0,5	0,45	-
16.10.2025	5,388	0,321	517,6	509,44	505,55	500,4	5,15	24	0	0	72,2	62,2	10,01	0,5	0,45	-
17.10.2025	5,344	0,316	519,44	511,36	507,35	502,28	5,07	24	0	0	72,2	62,3	9,89	0,5	0,44	-
18.10.2025	5,382	0,324	504,1	495,88	492,38	487,15	5,23	24	0	0	72,2	61,9	10,26	0,48	0,44	-
19.10.2025	5,113	0,311	470,33	462,45	459,62	454,56	5,06	24	0	0	71,2	60,8	10,44	0,5	0,45	-
20.10.2025	5,278	0,324	487,53	479,3	476,35	471,06	5,29	24	0	0	71,6	61,2	10,39	0,5	0,45	-
21.10.2025	5,453	0,313	500,02	491,9	488,47	483,37	5,1	24	0	0	71,9	61,4	10,51	0,5	0,45	-
22.10.2025	5,35	0,318	501,21	493,11	489,66	484,52	5,14	24	0	0	71,8	61,5	10,27	0,5	0,45	-
23.10.2025	5,414	0,312	505,72	497,68	494,01	488,98	5,03	24	0	0	72	61,7	10,32	0,5	0,45	-
Итого:	133,732	0	14507,85	14278,85	14173,76	14019,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	133,732															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	3698,489	183883,34	177100,3	179748,09	174864,71
23.10.2025	3832,221	198391,19	191379,15	193921,85	188883,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:40:02