

#166259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Фрунзе 60-66, Калининград
5346
7348
ВКТ-7
00261218
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,217	0,317	495,41	487,34	484	478,86	5,14	24	0	0	71,7	61,6	10,12	0,5	0,45	-
25.10.2025	5,267	0,318	490,45	482,35	479,05	473,89	5,16	24	0	0	72,1	61,8	10,32	0,49	0,44	-
26.10.2025	5,408	0,316	496,17	488,06	484,69	479,58	5,11	24	0	0	72	61,5	10,5	0,49	0,44	-
27.10.2025	5,405	0,323	490,71	482,47	479,37	474,12	5,25	24	0	0	71,9	61,3	10,59	0,49	0,44	-
28.10.2025	5,32	0,313	496,43	488,4	485,05	479,97	5,08	24	0	0	71,6	61,3	10,32	0,5	0,44	-
29.10.2025	5,477	0,291	510,93	503,12	499,08	494,35	4,73	24	0	0	72	61,7	10,39	0,5	0,45	-
30.10.2025	5,177	0,262	494,25	487,12	482,85	478,61	4,24	23	1	1	71,9	61,8	10,17	0,47	0,43	-
31.10.2025	4,771	0,249	455,21	448,44	445,21	441,04	4,17	24	0	0	69,9	59,8	10,15	0,5	0,45	-
01.11.2025	5,442	0,306	506,38	498,45	494,78	489,83	4,95	24	0	0	71,6	61,2	10,37	0,51	0,45	-
02.11.2025	5,482	0,268	529,27	521,88	516,99	512,67	4,32	24	0	0	72,1	62	10,07	0,51	0,45	-
03.11.2025	5,407	0,268	532,45	525,13	520,11	515,8	4,31	24	0	0	72	62,2	9,87	0,5	0,45	-
04.11.2025	5,461	0,274	516,94	509,41	504,95	500,5	4,45	24	0	0	72	61,8	10,26	0,5	0,45	-
05.11.2025	5,338	0,275	524,03	516,58	511,93	507,47	4,46	24	0	0	71,9	62,1	9,87	0,5	0,45	-
06.11.2025	5,248	0,291	515,63	508,05	503,66	498,99	4,67	24	0	0	72,1	62,3	9,83	0,5	0,45	-
07.11.2025	5,268	0,293	503,71	496	492,09	487,31	4,78	24	0	0	71,9	61,8	10,09	0,49	0,45	-
08.11.2025	5,286	0,309	477,44	469,4	466,55	461,43	5,12	24	0	0	71,4	60,7	10,66	0,49	0,45	-
09.11.2025	5,36	0,31	474,67	466,64	463,81	458,7	5,11	24	0	0	71,6	60,7	10,87	0,5	0,45	-
10.11.2025	5,361	0,296	494,38	486,55	482,89	478,06	4,83	24	0	0	72,1	61,6	10,48	0,5	0,45	-
11.11.2025	5,393	0,297	495,77	487,94	484,22	479,4	4,82	24	0	0	72,2	61,6	10,52	0,5	0,45	-
12.11.2025	5,431	0,296	494,25	486,43	482,75	477,98	4,77	24	0	0	72,1	61,5	10,64	0,5	0,45	-
13.11.2025	5,355	0,291	503,42	495,72	491,82	487,1	4,72	24	0	0	71,8	61,5	10,29	0,5	0,45	-
14.11.2025	5,293	0,264	508,16	500,89	496,43	492,15	4,28	24	0	0	71,8	61,7	10,13	0,49	0,45	-
15.11.2025	5,325	0,281	477,8	470,2	466,7	462,08	4,62	24	0	0	72,1	61,3	10,79	0,49	0,44	-
16.11.2025	5,665	0,307	456,11	447,98	444,81	439,91	4,9	24	0	0	74,8	62,7	12,04	0,5	0,45	-
17.11.2025	5,512	0,291	478,83	471,03	467,46	462,76	4,7	24	0	0	73	61,8	11,15	0,5	0,45	-
18.11.2025	5,465	0,313	465,75	457,57	454,9	449,75	5,15	24	0	0	72,2	60,8	11,31	0,5	0,45	-
19.11.2025	5,488	0,291	473,28	465,43	462,22	457,45	4,77	24	0	0	72,3	61,1	11,23	0,5	0,45	-
20.11.2025	5,732	0,294	463,19	455,2	451,94	447,21	4,73	24	0	0	73,9	61,9	12,02	0,5	0,45	-
21.11.2025	5,871	0,292	463,19	455,09	452,03	447,23	4,8	24	0	0	73,6	61,2	12,33	0,49	0,45	-
22.11.2025	6,329	0,424	417,91	407,3	407,71	400,63	7,08	24	0	0	74,1	59,6	14,48	0,51	0,46	-
23.11.2025	6,944	0,288	425,01	416,3	413,58	408,94	4,64	24	0	0	78,2	62,2	16,07	0,51	0,46	-
Итого:	169,498	0	15127,13	14882,47	14773,63	14623,77	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	169,498															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	3832,221	198391,19	191379,15	193921,85	188883,76
23.11.2025	4001,719	213518,32	206261,62	208695,48	203507,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:15:06