

#190361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Фрунзе 60-66, Калининград
5346
7348
ВКТ-7
00261218
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	6,974	0,298	427,83	419,01	416,2	411,43	4,77	24	0	0	78,7	62,7	16,02	0,51	0,46	-3,9
25.11.2025	6,666	0,287	432,8	424,28	421,58	416,94	4,64	24	0	0	76,6	61,5	15,13	0,51	0,46	-0,9
26.11.2025	6,699	0,288	429,58	421,03	418,51	413,8	4,71	24	0	0	76,4	61,1	15,3	0,51	0,46	-0,4
27.11.2025	6,609	0,29	424,14	415,56	413,41	408,6	4,81	24	0	0	75,6	60,3	15,27	0,51	0,46	-1,3
28.11.2025	6,569	0,275	431,06	422,71	420,3	415,7	4,6	24	0	0	75	60	14,97	0,51	0,46	-0,4
29.11.2025	6,599	0,282	421,96	413,48	411,46	406,71	4,75	24	0	0	74,9	59,6	15,33	0,51	0,46	-0,3
30.11.2025	6,733	0,286	421,99	413,35	411,27	406,5	4,77	24	0	0	75,7	60	15,66	0,51	0,46	-0,5
01.12.2025	6,466	0,283	424,98	416,61	414,6	409,84	4,76	24	0	0	74,1	59,2	14,91	0,5	0,46	-
02.12.2025	6,394	0,273	403,27	395,1	393,02	388,48	4,54	23	1	1	75,8	60,2	15,56	0,5	0,46	-
03.12.2025	6,197	0,281	414,79	406,5	405,22	400,3	4,92	24	0	0	71,8	57,3	14,59	0,51	0,46	-
04.12.2025	6,206	0,266	437,61	429,62	427,49	422,88	4,61	24	0	0	72	58,1	13,88	0,52	0,46	-
05.12.2025	6,225	0,26	448,58	440,75	438,21	433,77	4,44	24	0	0	72	58,4	13,61	0,52	0,46	-
06.12.2025	6,227	0,247	453,66	445,93	443,17	438,88	4,29	24	0	0	71,9	58,4	13,47	0,51	0,45	-
07.12.2025	6,093	0,268	425,13	417,15	415,47	410,79	4,68	24	0	0	71,3	57,3	14,02	0,51	0,46	-
08.12.2025	6,098	0,263	439,22	431,39	429,05	424,6	4,45	24	0	0	71,9	58,3	13,6	0,52	0,46	-
09.12.2025	6,152	0,243	463,67	456,13	452,91	448,79	4,12	24	0	0	72	59	13,04	0,52	0,46	-
10.12.2025	5,789	0,237	447,72	440,57	437,39	433,41	3,98	23	1	1	71,9	59,2	12,69	0,51	0,46	-
11.12.2025	6,025	0,251	460,36	452,81	449,81	445,59	4,22	24	0	0	71,6	58,8	12,83	0,51	0,45	-
12.12.2025	6,098	0,251	460,33	452,71	449,67	445,41	4,26	24	0	0	72	59	12,99	0,5	0,45	-
13.12.2025	5,997	0,264	442,88	435,08	432,7	428,2	4,5	24	0	0	71,8	58,5	13,25	0,51	0,45	-
14.12.2025	6,173	0,261	453,36	445,49	442,89	438,42	4,47	24	0	0	71,9	58,6	13,35	0,5	0,45	-
15.12.2025	5,995	0,271	432,44	424,45	422,6	417,89	4,71	24	0	0	71,3	57,8	13,54	0,5	0,45	-
16.12.2025	6,075	0,278	424,39	416,28	414,5	409,72	4,78	24	0	0	72,3	58,3	13,98	0,5	0,45	-
17.12.2025	6,307	0,286	414,87	406,46	404,72	399,85	4,87	24	0	0	74,2	59,3	14,87	0,5	0,45	-
18.12.2025	6,392	0,289	423,71	415,24	413,38	408,49	4,89	24	0	0	74	59,3	14,76	0,51	0,45	-
19.12.2025	6,117	0,285	430,89	422,66	420,9	416,02	4,88	24	0	0	72	58,2	13,86	0,51	0,46	-
20.12.2025	6,158	0,277	443,59	435,47	433,35	428,62	4,73	24	0	0	71,8	58,3	13,57	0,51	0,45	-
21.12.2025	6,177	0,272	443,7	435,58	433,48	428,75	4,73	24	0	0	71,7	58,1	13,61	0,51	0,45	-
22.12.2025	6,075	0,275	443,92	435,87	433,62	428,94	4,68	24	0	0	72	58,6	13,37	0,5	0,45	-
23.12.2025	6,646	0,293	432,86	424,26	421,79	416,97	4,82	24	0	0	76,1	61,1	15,05	0,5	0,45	-
Итого:	188,931	0	13055,29	12811,53	12742,67	12604,29	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	188,931															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	4001,719	213518,32	206261,62	208695,48	203507,53
23.12.2025	4190,65	226573,61	219073,15	221438,15	216111,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:32:39