

#193944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Фрунзе 60-66, Калининград  
5346  
7348  
ВКТ-7  
00261218  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	7,454	0,31	427,88	418,64	415,21	410,49	4,72	24	0	0	82,6	65,4	17,19	0,5	0,45	-6,3
25.12.2025	7,092	0,301	415,76	406,74	404,17	399,36	4,81	24	0	0	79,8	63	16,78	0,51	0,45	-5,6
26.12.2025	6,364	0,267	449,44	441,38	438,79	434,26	4,53	24	0	0	72,9	59	13,89	0,51	0,45	4,4
27.12.2025	6,168	0,267	430,14	422,08	420,31	415,62	4,69	24	0	0	71,5	57,5	14,02	0,5	0,45	5,4
28.12.2025	6,152	0,279	413,49	405,25	404,08	399,17	4,91	24	0	0	71,2	56,7	14,53	0,5	0,45	3,8
29.12.2025	6,231	0,278	418,07	409,87	408,19	403,44	4,75	24	0	0	72,8	58,2	14,58	0,5	0,45	2,5
30.12.2025	6,923	0,294	419,39	410,62	408,38	403,58	4,8	24	0	0	77,2	61	16,23	0,5	0,45	-1,1
31.12.2025	7,355	0,295	413,09	404,03	401,57	396,82	4,75	24	0	0	79,9	62,3	17,56	0,5	0,45	-4,2
01.01.2026	7,021	0,295	412,56	403,72	401,2	396,51	4,69	24	0	0	79,2	62,4	16,75	0,51	0,46	-5,2
02.01.2026	6,758	0,274	426,91	418,51	415,88	411,38	4,5	24	0	0	76,5	61	15,58	0,5	0,45	1,2
03.01.2026	6,834	0,285	414,6	405,98	403,73	399,03	4,7	24	0	0	77,1	60,9	16,22	0,5	0,45	-0,6
04.01.2026	7,149	0,296	409,68	400,69	398,41	393,61	4,8	24	0	0	79,2	62	17,19	0,5	0,45	-4
05.01.2026	7,17	0,298	415,5	406,51	403,89	399,14	4,75	24	0	0	79,9	62,9	17	0,5	0,45	-3
06.01.2026	7,26	0,298	405,26	396,17	393,56	388,82	4,74	24	0	0	81,3	63,7	17,65	0,5	0,45	-5,5
07.01.2026	7,658	0,308	414,65	405,28	402,14	397,39	4,75	24	0	0	83,6	65,3	18,25	0,5	0,45	-7,8
08.01.2026	7,725	0,326	402,33	392,67	389,82	384,87	4,95	24	0	0	85	66	18,95	0,5	0,45	-11
09.01.2026	7,822	0,323	405,56	395,84	392,96	388,05	4,91	24	0	0	84,8	65,7	19,05	0,5	0,45	-9,6
10.01.2026	7,604	0,309	415,63	406,28	403,44	398,63	4,81	24	0	0	82,2	64,1	18,06	0,5	0,46	-5,2
11.01.2026	7,465	0,281	444,36	435,5	431,55	427,19	4,36	24	0	0	81,4	64,8	16,62	0,5	0,46	-5,2
12.01.2026	7,305	0,267	474,38	465,93	460,29	456,32	3,97	24	0	0	82,7	67,4	15,26	0,49	0,46	-
13.01.2026	7,318	0,292	452,9	444,08	439,06	434,77	4,29	24	0	0	84	68,1	15,98	0,49	0,46	-
14.01.2026	7,322	0,289	454,57	445,82	440,9	436,63	4,27	24	0	0	83,4	67,5	15,92	0,5	0,46	-
15.01.2026	6,923	0,255	467,35	459,27	454,63	450,65	3,98	24	0	0	78,8	64,2	14,65	0,5	0,46	-
16.01.2026	7,054	0,263	464,71	456,41	451,44	447,44	4	24	0	0	80,9	65,8	15,02	0,51	0,47	-
17.01.2026	7,661	0,254	489,82	481,33	474,9	471,17	3,73	24	0	0	83,9	68,4	15,56	0,51	0,47	-
18.01.2026	7,755	0,262	481,75	473,08	466,72	462,93	3,79	24	0	0	85	69	16,03	0,51	0,47	-
19.01.2026	7,784	0,257	488,85	480,24	473,28	469,61	3,67	24	0	0	86	70,2	15,87	0,51	0,47	-
20.01.2026	7,681	0,26	487,14	478,6	471,95	468,21	3,74	24	0	0	85,1	69,4	15,7	0,51	0,47	-
21.01.2026	7,762	0,258	491,48	482,87	475,84	472,15	3,69	24	0	0	86	70,3	15,73	0,51	0,47	-
22.01.2026	7,652	0,276	474,04	465,29	459,08	455,12	3,96	24	0	0	85,7	69,6	16,04	0,52	0,47	-
23.01.2026	7,409	0,268	476,64	468,11	461,72	457,87	3,85	24	0	0	85,3	69,8	15,43	0,52	0,47	-
Итого:	223,831	0	13657,93	13386,79	13267,09	13130,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	223,831															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	4190,65	226573,61	219073,15	221438,15	216111,82
23.01.2026	4414,481	240231,54	232459,94	234705,24	229242,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 15:23:43