

#282946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 15-21, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 7901
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16033439
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	8,359	0	171,296	0	0	167,508	0	0	24	0	66,3	55,5	0,03	0,01	-
19.02.2026	7,53	0	170,756	0	0	167,323	0	0	24	0	64,2	54,1	0,02	0,01	-
20.02.2026	7,101	0	170,666	0	0	167,417	0	0	24	0	63,8	53,8	0,02	0,01	-
21.02.2026	7,054	0	170,816	0	0	167,601	0	0	24	0	63,7	53,7	0,02	0,01	-
22.02.2026	7,021	0	170,971	0	0	167,762	0	0	24	0	62,2	52,8	0,02	0,01	-
23.02.2026	6,57	0	170,751	0	0	167,693	0	0	24	0	61,8	52,7	0,02	0,01	-
24.02.2026	6,401	0	170,758	0	0	167,728	0	0	24	0	60,9	51,9	0,02	0,01	-
25.02.2026	6,263	0	170,788	0	0	167,847	0	0	24	0	61,7	52,4	0,02	0,01	-
26.02.2026	6,523	0	170,729	0	0	167,712	0	0	24	0	60,7	51,8	0,02	0,01	-
27.02.2026	6,251	0	170,536	0	0	167,61	0	0	24	0	55,5	48	0,01	0,01	-
28.02.2026	5,24	0	169,805	0	0	167,347	0	0	24	0	55,6	48,2	0,02	0,01	-
01.03.2026	5,203	0	170,059	0	0	167,586	0	0	24	0	58,1	49,9	0,02	0,01	-
02.03.2026	5,775	0	170,458	0	0	167,771	0	0	24	0	57,9	49,7	0,02	0,01	-
03.03.2026	5,712	0	170,149	0	0	167,486	0	0	24	0	54,9	47,6	0,02	0,01	-
04.03.2026	5,118	0	169,779	0	0	167,366	0	0	24	0	58,6	50,2	0,02	0,01	-
05.03.2026	5,874	0	170,226	0	0	167,496	0	0	24	0	59,3	50,8	0,02	0,01	-
06.03.2026	5,938	0	170,375	0	0	167,58	0	0	24	0	58,9	50,6	0,02	0,01	-
07.03.2026	5,869	0	170,51	0	0	167,745	0	0	24	0	56,5	48,8	0,02	0,01	-
08.03.2026	5,439	0	170,49	0	0	167,925	0	0	24	0	57,1	49,3	0,02	0,01	-
09.03.2026	5,554	0	170,846	0	0	168,231	0	0	24	0	57	49,3	0,02	0,01	-
10.03.2026	5,412	0	170,839	0	0	168,23	0	0	24	0	56,8	49,3	0,02	0,01	-
11.03.2026	5,331	0	170,976	0	0	168,379	0	0	24	0	54	47,3	0,02	0,01	-
12.03.2026	4,735	0	170,643	0	0	168,294	0	0	24	0	53,5	46,8	0,02	0,01	-
13.03.2026	4,736	0	170,43	0	0	168,13	0	0	24	0	53,4	46,8	0,02	0,01	-
14.03.2026	4,686	0	170,704	0	0	168,403	0	0	24	0	51,5	45,4	0,01	0,01	-
15.03.2026	4,246	0	170,594	0	0	168,459	0	0	24	0	52,6	46,1	0,02	0,01	-
16.03.2026	4,572	0	170,932	0	0	168,704	0	0	24	0	54,4	47,3	0,02	0,01	-
17.03.2026	4,985	0	171,22	0	0	168,841	0	0	24	0	53,3	46,5	0,02	0,01	-
18.03.2026	4,807	0	170,8	0	0	168,506	0	0	24	0	53,4	46,5	0,02	0,01	-
Итого:	168,305	0	4947,902	0	0	4868,68	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,199														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1771,204	56290,798	0	0	55478,537	0	0	12262	11
18.03.2026	1939,508	61238,699	0	0	60347,218	0	0	12958	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:20:56