

#165344#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/10/25г.-23/11/25г.

Абонент:Шиллера 24-28

Адрес: ЖЭУ № 13

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 19086648, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xF118

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Отв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.10.25 23	70,64	38,64	32	3,08	2,16	33,951	33,188	1,063	0 <	24	0	
25.10.25 23	70,58	39,53	31,05	3,05	2,15	37,303	36,465	1,133	0 <	24	0	
26.10.25 23	70,83	39,97	30,86	3,04	2,15	40,638	39,72	1,227	0 <	24	0	
27.10.25 23	70,79	41,07	29,71	2,98	2,14	44,574	43,571	1,296	0 <	24	0	
28.10.25 23	71,05	40,15	30,89	3,02	2,15	41,286	40,349	1,247	0 <	24	0	
29.10.25 23	71,04	39,94	31,1	3,03	2,14	39,681	38,781	1,207	0 <	24	0	
30.10.25 23	70,75	39,73	31,02	3,05	2,15	38,804	37,931	1,177	0 <	24	0	
31.10.25 23	70,73	39,74	30,99	3	2,13	40,342	39,434	1,223	0 <	24	0	
01.11.25 23	71,38	40,92	30,46	3	2,13	43,061	42,076	1,282	0 <	24	0	
02.11.25 23	70,57	38,92	31,65	3,08	2,15	36,729	35,907	1,137	0 <	24	0	
03.11.25 23	70,6	38,19	32,42	3,09	2,15	34,574	33,798	1,096	0 <	24	0	
04.11.25 23	70,9	39,2	31,7	3,03	2,13	38,079	37,218	1,18	0 <	24	0	
05.11.25 23	70,88	37,88	33	3,08	2,14	32,618	31,88	1,053	0 <	24	0	
06.11.25 23	70,89	38,59	32,3	3,06	2,12	34,595	33,813	1,093	0 <	24	0	
07.11.25 23	70,79	40,32	30,47	3,01	2,13	41,645	40,707	1,241	0 <	24	0	
08.11.25 23	70,97	42,22	28,75	2,96	2,13	49,927	48,799	1,404	0 <	24	0	
09.11.25 23	70,96	43,25	27,72	2,91	2,13	54,164	52,936	1,468	0 <	24	0	
10.11.25 23	70,94	41,62	29,31	2,96	2,14	47,786	46,705	1,37	0 <	24	0	
11.11.25 23	71,16	40,79	30,37	2,97	2,13	43,279	42,295	1,285	0 <	24	0	
12.11.25 23	70,75	40,6	30,14	2,97	2,13	43,734	42,747	1,289	0 <	24	0	
13.11.25 23	71,2	39,47	31,73	3,05	2,16	37,536	36,681	1,165	0 <	24	0	
14.11.25 23	70,59	39,2	31,39	3,04	2,15	39,055	38,18	1,199	0 <	24	0	
15.11.25 23	71,75	42,44	29,31	2,95	2,13	51,916	50,718	1,488	0 <	24	0	
16.11.25 23	76,33	45,73	30,59	2,92	2,13	60,511	58,949	1,805	0 <	24	0	
17.11.25 23	74,29	44,26	30,04	2,93	2,16	55,109	53,754	1,616	0 <	24	0	
18.11.25 23	73,17	44,92	28,25	2,8	2,13	61,033	59,572	1,684	0 <	24	0	

19.11.25 23	73,7	43,84	29,86	2,91	2,18	55,61	54,26	1,621	0 <	24	0
20.11.25 23	75,34	45,91	29,43	2,85	2,16	62,451	60,876	1,793	0 <	24	0
21.11.25 23	75,08	44,54	30,55	2,88	2,17	57,722	56,275	1,721	0 <	24	0
22.11.25 23	75,25	46,01	29,24	2,84	2,14	63,153	61,56	1,802	0 <	24	0
23.11.25 23	79,53	48,08	31,45	2,8	2,13	67,389	65,519	2,063	0 <	24	0
Итого/Средн	72,44	42,04	30,4	2,98	2,14	1428,254	1394,662	42,428	0	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Отв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23.10.25 23	27047,959	26417,738	669,033	0	17305	559
23.11.25 23	28476,213	27812,401	711,461	0	18049	559
Итого	1428,254	1394,662	42,428	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



не Шлен