

#282944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,91	0,268	27,6	16,68	27,11	16,63	10,48	24	0	0	59,1	35,7	23,36	0,12	0,49	-
19.02.2026	0,909	0,271	27,47	16,75	26,98	16,7	10,28	24	0	0	59,6	36	23,56	0,11	0,49	-
20.02.2026	0,879	0,257	27,15	17,14	26,67	17,08	9,59	24	0	0	59,5	36,3	23,19	0,12	0,49	-
21.02.2026	0,985	0,307	28,74	16,57	28,25	16,51	11,74	24	0	0	59,7	35,9	23,81	0,12	0,49	-
22.02.2026	0,941	0,29	28,02	16,67	27,53	16,6	10,93	24	0	0	59,6	36	23,57	0,12	0,49	-
23.02.2026	0,981	0,311	28,56	16,21	28,05	16,15	11,9	24	0	0	59,7	36,1	23,6	0,12	0,49	-
24.02.2026	0,952	0,298	28,26	16,57	27,77	16,51	11,26	24	0	0	59,6	36,3	23,29	0,11	0,48	-
25.02.2026	0,935	0,291	28,25	17	27,77	16,94	10,83	24	0	0	59,5	36,4	23,18	0,12	0,49	-
26.02.2026	0,935	0,293	28,04	16,62	27,56	16,57	10,99	24	0	0	59,5	36,2	23,26	0,12	0,49	-
27.02.2026	0,887	0,269	27,39	16,99	26,92	16,93	9,99	24	0	0	59,5	36,6	22,91	0,12	0,49	-
28.02.2026	0,916	0,287	27,87	16,82	27,38	16,77	10,61	24	0	0	59,5	36,6	22,94	0,12	0,48	-
01.03.2026	0,925	0,288	27,8	16,47	27,32	16,4	10,92	24	0	0	59,5	36,4	23,06	0,12	0,48	-
02.03.2026	0,902	0,281	27,55	16,73	27,07	16,68	10,39	24	0	0	59,5	36,6	22,88	0,12	0,49	-
03.03.2026	0,845	0,249	26,57	16,97	26,12	16,91	9,21	24	0	0	59,4	36,7	22,72	0,12	0,48	-
04.03.2026	0,901	0,277	27,47	16,7	26,98	16,65	10,33	24	0	0	59,5	36,4	23,06	0,12	0,48	-
05.03.2026	0,895	0,271	27,45	16,89	26,96	16,83	10,13	24	0	0	59,5	36,5	23,03	0,12	0,48	-
06.03.2026	0,898	0,276	27,43	16,83	26,96	16,77	10,19	24	0	0	59,5	36,5	23,02	0,12	0,48	-
07.03.2026	0,928	0,294	27,89	16,52	27,41	16,46	10,95	24	0	0	59,6	36,5	23,04	0,12	0,48	-
08.03.2026	0,928	0,295	28,01	16,72	27,52	16,66	10,86	24	0	0	59,6	36,7	22,91	0,12	0,48	-
09.03.2026	0,947	0,304	28,03	16,23	27,55	16,16	11,39	24	0	0	59,6	36,6	23,06	0,12	0,48	-
10.03.2026	0,904	0,285	27,49	16,55	27,01	16,49	10,52	24	0	0	59,6	36,9	22,72	0,12	0,48	-
11.03.2026	0,868	0,27	26,96	16,67	26,49	16,62	9,87	24	0	0	59,6	37,1	22,46	0,12	0,48	-
12.03.2026	0,863	0,271	26,8	16,52	26,32	16,47	9,85	24	0	0	59,6	37,1	22,45	0,12	0,48	-
13.03.2026	0,916	0,295	27,53	16,25	27,05	16,2	10,85	24	0	0	59,6	36,8	22,89	0,12	0,48	-
14.03.2026	0,965	0,321	28,34	16,02	27,87	15,96	11,91	24	0	0	59,7	36,8	22,9	0,12	0,48	-
15.03.2026	0,954	0,317	27,99	15,81	27,5	15,75	11,75	24	0	0	59,7	36,7	22,98	0,12	0,48	-
16.03.2026	0,84	0,256	26,37	16,66	25,9	16,6	9,3	24	0	0	59,6	37,1	22,49	0,11	0,48	-
17.03.2026	0,939	0,31	28,01	15,99	27,56	15,94	11,62	24	0	0	59,3	36,7	22,62	0,12	0,48	-
18.03.2026	0,891	0,288	27,56	16,84	27,08	16,76	10,32	24	0	0	59,4	37	22,36	0,12	0,48	-
Итого:	26,539	0	802,6	481,39	788,66	479,7	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,539															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	758,134	35696,9	27875,63	35081,04	27578,44
18.03.2026	784,673	36499,5	28357,02	35869,7	28058,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:53:03