

#147578#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 00261578	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	618,195	591,209	26.986

Подпись исполнителя



#147154#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8866
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261578
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,004	0,004	0,68	0,04	0,68	0,04	0,64	24	0	1	18,2	17,7	0,5	0,6	0,24
25.08.2025	-	0,002	0,002	0,68	0,07	0,68	0,07	0,61	22	2	1	17,2	16,8	0,36	0,6	0,37
26.08.2025	-	0,015	0,022	8,8	6,29	8,8	6,29	2,51	24	0	1	16,9	17,9	-1,06	0,17	0,43
27.08.2025	-	1,224	0,495	67,26	53,68	66,21	53,22	12,99	24	0	0	56,4	44,9	11,54	0,17	0,42
28.08.2025	-	1,114	0,4	58,51	48	57,5	47,47	10,03	24	0	0	61,5	49,1	12,48	0,16	0,43
29.08.2025	-	1,113	0,419	52,24	41,02	51,32	40,54	10,78	24	0	0	61,6	48	13,55	0,15	0,43
30.08.2025	-	1,113	0,43	52,21	40,85	51,29	40,37	10,92	24	0	0	61,6	48,2	13,42	0,14	0,43
31.08.2025	-	1,107	0,429	51,92	40,56	51,01	40,08	10,93	24	0	0	61,7	48,2	13,42	0,14	0,44
01.09.2025	-	0,94	0,341	45,67	36,61	44,88	36,17	8,71	22	2	1	61,6	48,2	13,45	0,13	0,43
02.09.2025	-	1,009	0,368	50,65	41,01	49,77	40,5	9,27	24	0	0	61,6	48,6	12,99	0,13	0,42
03.09.2025	-	0,983	0,35	52,02	42,79	51,07	42,31	8,76	24	0	0	61,7	49,2	12,45	0,12	0,45
04.09.2025	-	1,018	0,383	48,66	38,51	47,81	38,03	9,78	24	0	0	61,6	48,2	13,33	0,12	0,49
05.09.2025	-	1,001	0,37	48,35	38,54	47,49	38,06	9,43	24	0	0	61,6	48,3	13,34	0,12	0,5
06.09.2025	-	1,034	0,4	48,04	37,48	47,2	37	10,2	24	0	0	61,6	48	13,56	0,12	0,51
07.09.2025	-	1,038	0,395	47,09	36,51	46,3	36,05	10,25	24	0	0	61,6	47,7	13,93	0,12	0,52
08.09.2025	-	1,025	0,391	49,39	39,02	48,52	38,54	9,98	24	0	0	61,6	48,5	13,16	0,4	0,28
09.09.2025	-	0,332	0,108	19,04	15,8	18,72	15,63	3,09	24	0	1	60	48,6	11,37	0,35	0,33
10.09.2025	-	0,66	0,311	30,9	22,49	30,39	22,25	8,14	24	0	1	60,1	48,9	11,16	0,12	0,43
11.09.2025	-	0,972	0,4	50,08	39,82	49,19	39,34	9,85	24	0	0	61,6	49,9	11,66	0,12	0,44
12.09.2025	-	0,956	0,381	44,55	34,44	43,82	34,03	9,79	24	0	0	61,4	48,2	13,11	0,12	0,43
13.09.2025	-	0,982	0,383	40,85	29,93	40,12	29,63	10,49	24	0	0	61,1	46,3	14,84	0,12	0,44
14.09.2025	-	0,967	0,381	36,78	25,63	36,14	25,39	10,75	24	0	0	60,9	44,6	16,31	0,12	0,47
15.09.2025	-	0,899	0,328	35,02	25,24	34,41	25	9,41	24	0	0	60,8	44,1	16,65	0,12	0,46
16.09.2025	-	0,942	0,344	34,76	24,26	34,15	24,02	10,13	24	0	0	60,7	43,1	17,58	0,11	0,46
17.09.2025	-	0,966	0,343	34,86	24,09	34,24	23,85	10,39	24	0	0	60,5	42,2	18,26	0,11	0,47
18.09.2025	-	1,01	0,377	35,49	23,62	34,89	23,38	11,51	24	0	0	60,2	41,9	18,25	0,11	0,47
19.09.2025	-	0,892	0,302	33,58	24,2	33,04	23,96	9,08	24	0	0	60,1	42,1	17,99	0,12	0,52
20.09.2025	-	0,924	0,327	33,65	23,5	33,08	23,26	9,82	24	0	0	60,4	42,1	18,28	0,12	0,52
21.09.2025	-	0,902	0,317	33,35	23,53	32,78	23,29	9,49	24	0	0	60,5	42,5	17,99	0,11	0,48
22.09.2025	-	0,898	0,313	32,58	22,84	32,06	22,6	9,46	24	0	0	60,4	42,1	18,28	0,11	0,5
23.09.2025	-	0,944	0,332	33,09	22,54	32,53	22,3	10,23	24	0	0	60,5	41,6	18,86	0,11	0,51
Итого:	-	26,986	10,146	1210,75	922,91	1190,09	912,67	277,42	740	4	-	56,68	43,41	13,26	0,17	0,44

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 740 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	591,209	29960,29	24078,64	29440,43	23813,71
23.09.2025	618,195	31171,04	25001,55	30630,52	24726,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения