

#162852#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)

5346

8866

ВКТ-7

00261578

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,953	0,332	32,95	22,33	32,4	22,09	10,31	24	0	0	60,5	41,2	19,25	0,11	0,51	-
25.09.2025	0,956	0,328	32,46	21,72	31,94	21,48	10,46	24	0	0	60,4	40,6	19,78	0,11	0,51	-
26.09.2025	0,939	0,311	31,8	21,45	31,27	21,21	10,06	24	0	0	60,4	40,3	20,09	0,11	0,48	-
27.09.2025	1,009	0,352	33,45	21,89	32,89	21,65	11,24	24	0	0	60,5	40,4	20,12	0,11	0,43	-
28.09.2025	1,041	0,369	34,82	22,83	34,23	22,59	11,64	24	0	0	60,5	40,8	19,75	0,11	0,45	-
29.09.2025	0,992	0,331	33,2	22,16	32,65	21,92	10,73	24	0	0	60,3	40,1	20,21	0,11	0,49	-
30.09.2025	0,965	0,308	32,43	21,99	31,88	21,75	10,13	24	0	0	60,4	39,7	20,63	0,11	0,44	-
01.10.2025	0,974	0,311	31,67	20,48	31,13	20,29	10,84	24	0	0	60,3	39,5	20,76	0,26	0,48	-
02.10.2025	0,749	0,246	24,85	13,71	24,54	13,71	10,83	22	2	1	51,5	30,1	21,39	0,12	0,47	-
03.10.2025	0,934	0,277	26,52	15,06	26,11	15,03	11,08	24	0	0	59,7	34,9	24,88	0,12	0,5	-
04.10.2025	0,919	0,272	25,31	13,73	24,88	13,73	11,15	24	0	0	59,6	33,5	26,1	0,12	0,51	-
05.10.2025	0,946	0,296	25,61	13,19	25,21	13,19	12,02	24	0	0	59,7	33,8	25,89	0,12	0,51	-
06.10.2025	0,894	0,29	25,71	14,47	25,27	14,47	10,8	24	0	0	59,7	35,5	24,2	0,11	0,47	-
07.10.2025	0,867	0,286	24,69	13,59	24,26	13,59	10,67	24	0	0	59,8	35,6	24,19	0,11	0,48	-
08.10.2025	0,842	0,276	24,5	13,87	24,1	13,87	10,23	24	0	0	59,7	36,2	23,5	0,11	0,47	-
09.10.2025	0,837	0,281	24,23	13,53	23,83	13,53	10,3	24	0	0	59,7	36,2	23,54	0,12	0,46	-
10.10.2025	0,821	0,29	28,12	18,52	27,64	18,4	9,24	23	1	1	60,1	40,9	19,17	0,12	0,47	-
11.10.2025	0,916	0,339	32,86	22,43	32,33	22,19	10,14	24	0	0	60,6	42,6	17,95	0,11	0,46	-
12.10.2025	0,974	0,372	32,17	20,26	31,61	20,02	11,59	24	0	0	60,4	41,4	19	0,11	0,49	-
13.10.2025	0,928	0,345	31,18	20,17	30,66	19,93	10,73	24	0	0	60,4	41,4	18,99	0,11	0,52	-
14.10.2025	0,905	0,327	30,16	19,5	29,66	19,27	10,39	24	0	0	60,4	40,9	19,47	0,11	0,49	-
15.10.2025	0,919	0,338	29,96	18,95	29,44	18,71	10,73	24	0	0	60,4	40,6	19,8	0,11	0,49	-
16.10.2025	0,897	0,324	29,38	18,73	28,88	18,51	10,37	24	0	0	60,3	40,4	19,91	0,11	0,48	-
17.10.2025	0,911	0,336	33,73	23,48	33,15	23,24	9,91	24	0	0	60,6	43,1	17,45	0,11	0,44	-
18.10.2025	1,035	0,407	40,06	28,23	39,37	27,99	11,38	24	0	0	60,9	44,9	16,03	0,11	0,45	-
19.10.2025	0,975	0,372	36,92	25,83	36,28	25,59	10,69	24	0	0	60,8	44,1	16,68	0,11	0,44	-
20.10.2025	0,952	0,353	33,6	22,69	33,05	22,45	10,6	24	0	0	60,6	42,4	18,2	0,11	0,5	-
21.10.2025	0,963	0,359	33,53	22,37	32,97	22,13	10,84	24	0	0	60,5	42,1	18,42	0,11	0,5	-
22.10.2025	0,897	0,314	31,53	21,42	30,99	21,18	9,81	24	0	0	60,4	41,7	18,72	0,11	0,48	-
Итого:	26,91	0	887,4	568,58	872,62	563,71	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,91															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

693

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	618,195	31171,04	25001,55	30630,52	24726,38
22.10.2025	646,025	32089,21	25590,01	31533,39	25309,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:34:33