

#193939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 67-77, Калининград (ГВС)
5346
8866
ВКТ-7
00261578
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,931	0,286	29,27	18,35	28,78	18,23	10,55	24	0	0	59,3	37,2	22,13	0,11	0,6	-6,3
25.12.2025	0,924	0,285	28,87	18,25	28,38	18,16	10,22	24	0	0	59,8	37,3	22,51	0,11	0,54	-5,6
26.12.2025	0,963	0,311	29,48	18,02	28,99	17,95	11,04	24	0	0	60	37,5	22,45	0,11	0,58	4,4
27.12.2025	0,969	0,303	29,43	17,89	28,92	17,8	11,12	24	0	0	60	37,2	22,75	0,11	0,55	5,4
28.12.2025	1,029	0,331	30,37	17,7	29,86	17,61	12,25	24	0	0	59,9	36,7	23,22	0,12	0,55	3,8
29.12.2025	0,952	0,303	29,04	17,77	28,55	17,69	10,86	24	0	0	59,9	37,2	22,74	0,11	0,61	2,5
30.12.2025	1,061	0,364	31,22	17,79	30,69	17,71	12,98	24	0	0	60	37,2	22,78	0,12	0,63	-1,1
31.12.2025	1,073	0,374	31,31	17,41	30,8	17,3	13,5	24	0	0	60,1	37,8	22,34	0,12	0,6	-4,2
01.01.2026	0,967	0,325	30,63	18,79	30,12	18,66	11,46	24	0	0	59,2	37,9	21,34	0,12	0,55	-5,2
02.01.2026	0,964	0,317	30,23	18,8	29,72	18,66	11,06	24	0	0	59,9	38	21,91	0,12	0,57	1,2
03.01.2026	1,027	0,335	30,69	18,11	30,18	18,03	12,15	24	0	0	60	37,1	22,88	0,12	0,6	-0,6
04.01.2026	0,887	0,252	28,48	18,99	27,99	18,88	9,11	24	0	0	59,8	37,1	22,72	0,11	0,61	-4
05.01.2026	1,021	0,327	30,97	18,74	30,44	18,63	11,81	24	0	0	59,9	37,1	22,8	0,11	0,58	-3
06.01.2026	0,993	0,325	30,41	18,43	29,9	18,33	11,57	24	0	0	59,9	37,4	22,42	0,11	0,61	-5,5
07.01.2026	0,982	0,315	30,49	18,42	30,01	18,33	11,68	24	0	0	58,8	36,8	22,02	0,11	0,58	-7,8
08.01.2026	1,005	0,325	30,87	18,61	30,38	18,52	11,86	24	0	0	59,3	37	22,3	0,11	0,57	-11
09.01.2026	1,021	0,322	31,59	19,34	31,08	19,2	11,88	24	0	0	59,3	36,9	22,34	0,11	0,64	-9,6
10.01.2026	1,036	0,334	31,38	18,73	30,88	18,64	12,24	24	0	0	59,3	36,8	22,52	0,12	0,6	-5,2
11.01.2026	1,069	0,354	31,49	18,09	30,95	18	12,95	24	0	0	59,9	36,9	22,99	0,12	0,63	-5,2
12.01.2026	0,951	0,299	29,63	18,62	29,14	18,5	10,64	24	0	0	59,8	37,3	22,48	0,12	0,62	-
13.01.2026	1,037	0,339	31,21	18,14	30,69	18,05	12,64	24	0	0	59,3	36,8	22,49	0,12	0,55	-
14.01.2026	0,956	0,299	29,82	18,45	29,32	18,38	10,94	24	0	0	59,2	36,9	22,38	0,12	0,52	-
15.01.2026	0,938	0,287	29,15	18,44	28,66	18,33	10,33	24	0	0	59,8	37,2	22,58	0,12	0,5	-
16.01.2026	0,959	0,299	29,7	18,55	29,22	18,46	10,76	24	0	0	59,8	37,1	22,68	0,12	0,52	-
17.01.2026	1,015	0,321	30,38	18,12	29,86	18,03	11,83	24	0	0	59,8	36,8	23,03	0,11	0,48	-
18.01.2026	1,027	0,333	30,73	17,74	30,21	17,66	12,55	24	0	0	59,2	36,4	22,74	0,12	0,51	-
19.01.2026	0,963	0,298	29,64	18,43	29,15	18,33	10,82	24	0	0	59,9	37,1	22,75	0,12	0,53	-
20.01.2026	0,919	0,275	29,03	18,71	28,54	18,58	9,96	24	0	0	59,6	37,2	22,44	0,12	0,56	-
21.01.2026	0,962	0,297	29,63	18,49	29,14	18,37	10,77	24	0	0	59,9	37,3	22,6	0,12	0,56	-
22.01.2026	0,981	0,307	30,82	19,42	30,3	19,28	11,02	24	0	0	59,6	37,5	22,13	0,12	0,51	-
23.01.2026	1,005	0,315	30,69	18,74	30,19	18,62	11,57	24	0	0	59,7	37	22,71	0,11	0,55	-
Итого:	30,587	0	936,65	570,08	921,04	566,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,587															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	702,935	34035,3	26879,7	33447,49	26587,21
23.01.2026	733,522	34971,95	27449,78	34368,53	27154,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:56:59