

#74664#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 29.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 33, Калининград (ГВС)  
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 29.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14,454	4,465	9.989

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#74663#

Отчёт за период с 29.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8824  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261566  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.03.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2024	-	0,428	0,122	26,78	23,64	26,3	23,4	2,9	24	0	0	62	50,4	11,6	0,65	0,62
02.03.2024	-	0,422	0,121	26,68	23,6	26,2	23,36	2,84	24	0	0	62	50,4	11,67	0,65	0,61
03.03.2024	-	0,415	0,115	26,7	23,77	26,22	23,53	2,69	24	0	0	62	50,4	11,61	0,65	0,62
04.03.2024	-	0,415	0,114	26,34	23,41	25,86	23,17	2,69	24	0	0	61,9	50,2	11,76	0,65	0,62
05.03.2024	-	0,473	0,157	27,27	23,28	26,78	23,04	3,74	24	0	0	62,1	50,2	11,9	0,65	0,62
06.03.2024	-	0,421	0,12	26,42	23,36	25,94	23,12	2,82	24	0	0	62	50,1	11,87	0,65	0,61
07.03.2024	-	0,447	0,14	26,74	23,14	26,26	22,9	3,36	24	0	0	61,8	50	11,81	0,65	0,61
08.03.2024	-	0,456	0,145	26,74	23,04	26,26	22,8	3,46	24	0	0	62	50,1	11,95	0,65	0,62
09.03.2024	-	0,431	0,127	26,32	23,01	25,82	22,77	3,05	24	0	0	61,9	50	11,92	0,65	0,61
10.03.2024	-	0,456	0,145	26,02	22,31	25,54	22,07	3,47	24	0	0	62	49,6	12,36	0,65	0,62
11.03.2024	-	0,438	0,129	25,15	21,78	24,67	21,54	3,13	24	0	0	61,8	49,4	12,46	0,65	0,62
12.03.2024	-	0,442	0,138	25,34	21,72	24,87	21,48	3,39	24	0	0	61,7	49,4	12,3	0,65	0,62
13.03.2024	-	0,454	0,147	25,34	21,56	24,86	21,32	3,54	24	0	0	61,9	49,5	12,47	0,65	0,62
14.03.2024	-	0,41	0,114	24,52	21,53	24,06	21,29	2,77	24	0	0	61,8	49,4	12,42	0,65	0,62
15.03.2024	-	0,432	0,125	24,66	21,29	24,19	21,05	3,14	24	0	0	61,9	49,3	12,59	0,65	0,62
16.03.2024	-	0,438	0,137	25,98	22,46	25,52	22,22	3,3	24	0	0	62	49,9	12,06	0,65	0,62
17.03.2024	-	0,448	0,138	25,12	21,48	24,68	21,24	3,44	24	0	0	61,9	49,4	12,55	0,65	0,61
18.03.2024	-	0,398	0,098	23,83	21,12	23,38	20,88	2,5	24	0	0	61,8	49	12,75	0,65	0,62
19.03.2024	-	0,432	0,13	24,06	20,7	23,63	20,46	3,17	24	0	0	61,8	48,9	12,93	0,65	0,62
20.03.2024	-	0,465	0,151	24,67	20,69	24,22	20,45	3,77	24	0	0	61,8	48,9	12,9	0,65	0,62
21.03.2024	-	0,424	0,121	23,85	20,6	23,41	20,36	3,05	24	0	0	61,6	48,8	12,86	0,65	0,62
22.03.2024	-	0,423	0,12	23,77	20,56	23,34	20,32	3,02	24	0	0	61,8	48,9	12,92	0,65	0,62
23.03.2024	-	0,421	0,125	23,9	20,63	23,47	20,39	3,08	24	0	0	61,8	49	12,82	0,65	0,62
Итого:	-	9,989	2,979	586,2	508,68	575,48	503,16	72,32	552	0	-	61,88	49,62	12,28	0,65	0,62

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
29.02.2024	4,465	273,01	238,65	268,04	236,16
23.03.2024	14,454	859,21	747,33	843,52	739,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения