

#141843#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,212	229,212	0
Количество тепловой энергии, система 2	298,656	287,616	11.04

Подпись исполнителя



#141842#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,399	0,123	26,34	23,33	25,86	23,08	2,78	24	0	0	60,4	49,8	10,61	0,34	0,63
25.06.2025	-	0,378	0,114	23,17	20,39	22,78	20,15	2,63	24	0	0	59,6	47,8	11,76	0,34	0,63
26.06.2025	-	0,43	0,15	23,88	20,19	23,45	19,95	3,5	24	0	0	60,2	48,2	11,95	0,34	0,63
27.06.2025	-	0,409	0,138	23,45	20,14	23,02	19,9	3,12	24	0	0	60,2	48,2	11,94	0,34	0,63
28.06.2025	-	0,457	0,174	24,4	20,24	23,99	20	3,99	24	0	0	60,3	48,4	11,94	0,34	0,63
29.06.2025	-	0,417	0,151	23,67	20,01	23,24	19,77	3,47	24	0	0	60,2	48,6	11,64	0,33	0,63
30.06.2025	-	0,371	0,118	22,49	19,64	22,1	19,4	2,7	24	0	0	60,3	48,9	11,43	0,33	0,63
01.07.2025	-	0,359	0,114	22,28	19,56	21,91	19,32	2,59	24	0	0	60,3	49	11,36	0,33	0,63
02.07.2025	-	0,362	0,118	22,19	19,42	21,82	19,18	2,64	24	0	0	60,3	49	11,21	0,33	0,63
03.07.2025	-	0,342	0,106	21,84	19,3	21,44	19,06	2,38	24	0	0	60,2	49,2	11,04	0,33	0,63
04.07.2025	-	0,366	0,123	22,33	19,39	21,92	19,15	2,77	24	0	0	60,4	49,2	11,23	0,33	0,63
05.07.2025	-	0,369	0,12	22,74	19,86	22,34	19,62	2,72	24	0	0	60,4	49,3	11,11	0,33	0,63
06.07.2025	-	0,393	0,144	23,19	19,77	22,76	19,53	3,23	24	0	0	60,4	49,4	10,92	0,33	0,63
07.07.2025	-	0,37	0,129	22,42	19,37	22,01	19,13	2,88	24	0	0	60,4	49,3	11,04	0,33	0,63
08.07.2025	-	0,364	0,123	22,28	19,35	21,87	19,11	2,76	24	0	0	60,4	49,2	11,14	0,33	0,63
09.07.2025	-	0,368	0,122	22,26	19,39	21,89	19,15	2,74	24	0	0	60,4	49,1	11,29	0,33	0,63
10.07.2025	-	0,371	0,125	22,39	19,41	22,01	19,17	2,84	24	0	0	60,2	48,9	11,36	0,33	0,63
11.07.2025	-	0,371	0,126	22,46	19,42	22,03	19,18	2,85	24	0	0	60,2	49	11,23	0,33	0,63
12.07.2025	-	0,37	0,124	22,35	19,42	21,95	19,18	2,77	24	0	0	60,3	49	11,31	0,33	0,63
13.07.2025	-	0,359	0,123	22	19,16	21,63	18,92	2,71	24	0	0	60,3	49,2	11,11	0,33	0,63
14.07.2025	-	0,352	0,13	22,75	19,78	22,34	19,54	2,8	24	0	0	60,4	50,3	10,04	0,33	0,63
15.07.2025	-	0,325	0,107	25,59	23,16	25,17	22,92	2,25	24	0	0	60,3	51,4	8,85	0,33	0,63
16.07.2025	-	0,352	0,127	26,21	23,25	25,74	23,01	2,73	24	0	0	60,4	51,5	8,85	0,33	0,63
17.07.2025	-	0,348	0,129	23,48	20,55	23,06	20,31	2,75	24	0	0	60,3	50,6	9,73	0,33	0,63
18.07.2025	-	0,354	0,13	23,76	20,74	23,35	20,5	2,85	24	0	0	60,2	50,5	9,73	0,33	0,63
19.07.2025	-	0,358	0,119	25,21	22,44	24,76	22,2	2,56	24	0	0	60,3	50,4	9,91	0,33	0,63
20.07.2025	-	0,354	0,114	25,06	22,36	24,62	22,12	2,5	24	0	0	60,3	50,4	9,85	0,33	0,63
21.07.2025	-	0,33	0,097	24,55	22,2	24,11	21,96	2,15	24	0	0	60,1	50,4	9,7	0,33	0,63
22.07.2025	-	0,327	0,097	24,62	22,28	24,16	22,04	2,12	24	0	0	60,1	50,4	9,65	0,33	0,63
23.07.2025	-	0,315	0,086	24,38	22,32	23,95	22,08	1,87	24	0	0	60,3	50,5	9,75	0,34	0,63
Итого:	-	11,04	3,701	703,74	615,84	691,28	608,63	82,65	720	0	-	60,27	49,5	10,76	0,33	0,63

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	287,616	99220,24	111403,93	97501,47	110002,2
23.07.2025	298,656	99923,98	112019,77	98192,75	110610,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения