

#144727#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	229,212	229,212	0
Количество тепловой энергии, система 2	305,177	298,656	6.521

Подпись исполнителя



#144726#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,334	0,101	24,59	22,22	24,15	21,98	2,17	24	0	0	60,2	50,4	9,83	0,33	0,63
25.07.2025	-	0,364	0,131	25,89	22,76	25,42	22,52	2,9	24	0	0	59,3	50,1	9,25	0,27	0,35
26.07.2025	-	0,071	0,015	10,76	10,35	10,63	10,27	0,36	24	0	0	49,5	44,2	5,26	0,26	0,32
27.07.2025	-	0,128	0,053	7,73	6,24	7,62	6,18	1,44	24	0	0	53,1	43,5	9,65	0,32	0,56
28.07.2025	-	0,354	0,119	22,34	19,45	21,94	19,21	2,73	24	0	0	59,7	49	10,77	0,32	0,57
29.07.2025	-	0,305	0,08	21,58	19,69	21,21	19,45	1,76	24	0	0	60	49,2	10,82	0,32	0,56
30.07.2025	-	0,333	0,102	21,93	19,51	21,55	19,27	2,28	24	0	0	60,1	49,1	10,95	0,32	0,56
31.07.2025	-	0,326	0,092	21,64	19,47	21,27	19,23	2,04	24	0	0	60,3	49,2	11,1	0,32	0,56
01.08.2025	-	0,347	0,109	21,94	19,41	21,58	19,17	2,41	24	0	0	60,3	49,2	11,13	0,32	0,56
02.08.2025	-	0,326	0,091	21,7	19,47	21,31	19,23	2,08	24	0	0	60,3	49,3	11,02	0,32	0,56
03.08.2025	-	0,322	0,091	21,49	19,27	21,13	19,03	2,1	24	0	0	60,1	49,1	10,99	0,32	0,57
04.08.2025	-	0,33	0,097	21,51	19,19	21,13	18,95	2,18	24	0	0	60	49	11,05	0,33	0,57
05.08.2025	-	0,338	0,106	21,49	19,01	21,12	18,77	2,35	24	0	0	60,2	48,9	11,22	0,32	0,57
06.08.2025	-	0,336	0,098	21,53	19,15	21,15	18,91	2,24	24	0	0	60	48,7	11,25	0,32	0,56
07.08.2025	-	0,344	0,102	21,45	18,96	21,09	18,72	2,37	24	0	0	60,2	48,7	11,45	0,33	0,56
08.08.2025	-	0,347	0,107	21,41	18,89	21,05	18,65	2,4	24	0	0	60,2	48,7	11,47	0,32	0,56
09.08.2025	-	0,362	0,122	21,88	18,97	21,49	18,73	2,76	24	0	0	60,2	48,9	11,34	0,33	0,56
10.08.2025	-	0,339	0,103	21,57	19,13	21,21	18,89	2,32	24	0	0	60,2	48,9	11,3	0,33	0,56
11.08.2025	-	0,323	0,086	21,24	19,11	20,88	18,87	2,01	24	0	0	60,2	48,9	11,3	0,33	0,56
12.08.2025	-	0,39	0,145	22,7	19,3	22,3	19,06	3,24	24	0	0	60,3	49,1	11,18	0,28	0,4
13.08.2025	-	0,132	0,056	11,87	10,49	11,75	10,38	1,37	24	0	0	48,2	41,6	6,59	0,24	0,26
14.08.2025	-	0,05	0,093	7,33	2	7,33	2	5,33	24	0	0	16,8	26,7	-9,85	0,24	0,23
15.08.2025	-	0,003	0,004	0,66	0,35	0,66	0,35	0,31	24	0	0	22	24,7	-2,7	0,24	0,23
16.08.2025	-	0,002	0,003	0,44	0,1	0,44	0,1	0,34	24	0	0	21	22	-0,94	0,23	0,23
17.08.2025	-	0	0	0,57	0,32	0,57	0,32	0,25	24	0	0	20,9	21,1	-0,18	0,22	0,21
18.08.2025	-	0,003	0,003	0,3	0,01	0,3	0,01	0,29	24	0	0	20,3	19,2	1,06	0,22	0,19
19.08.2025	-	0,001	0,001	0,19	0,03	0,19	0,03	0,16	24	0	0	19,2	19,3	-0,04	0,22	0,19
20.08.2025	-	0	0	0,15	0,02	0,15	0,02	0,13	24	0	0	19,1	19,1	0,01	0,21	0,19
21.08.2025	-	0,007	0,007	0,72	0,02	0,72	0,02	0,7	24	0	0	18,7	18,8	-0,11	0,21	0,19
22.08.2025	-	0,001	0,001	0,28	0,01	0,28	0,01	0,27	24	0	0	19	18,6	0,4	0,2	0,18
23.08.2025	-	0,003	0,002	0,27	0,01	0,27	0,01	0,26	24	0	0	19,4	18,3	1,13	0,2	0,19
Итого:	-	6,521	2,12	439,15	382,91	431,89	378,34	53,55	744	0	-	46,1	39,4	6,7	0,28	0,42

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	298,656	99923,98	112019,77	98192,75	110610,83
23.08.2025	305,177	100363,13	112402,68	98624,64	110989,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения