

#161431#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 33, Калининград
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 00261566	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 03.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17,962	0	17.962 ✓
Количество тепловой энергии, система 2	0	-0,001	0.001

Подпись исполнителя



#161429#

Отчёт за период с 03.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8824
Тип теплосчёта ВКТ-7
Заводской номер 00261566
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	22,1	-0,1	0,45	0,38
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	17,8	18	-0,19	0,45	0,38
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,5	17,7	-0,2	0,45	0,38
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,3	17,5	-0,24	0,51	0,44
02.10.2025	-	0,526	0	86,12	84,81	0	85,33	84,25	0	0	24	0	1	43,7	37,6	6,15	0,6	0,54
03.10.2025	-	1,091	0	183	180,45	0	181,14	179,04	0	0	24	0	0	46,7	40,6	6,04	0,59	0,54
04.10.2025	-	0,987	0	159,02	157,01	0	157,45	155,84	0	0	24	0	0	45,6	39,3	6,27	0,59	0,54
05.10.2025	-	0,798	0	157,23	155,64	0	155,88	154,59	0	0	24	0	0	42,1	36,9	5,12	0,59	0,55
06.10.2025	-	0,776	0	152,47	150,91	0	151,21	149,96	0	0	24	0	0	41,4	36,2	5,11	0,58	0,54
07.10.2025	-	0,799	0	138,42	136,87	0	137,24	136	0	0	24	0	0	43	37,2	5,84	0,58	0,55
08.10.2025	-	0,741	0	127,31	125,96	0	126,26	125,17	0	0	24	0	0	41,7	35,9	5,86	0,58	0,55
09.10.2025	-	0,673	0	126,93	125,52	0	125,97	124,8	0	0	24	0	0	40,5	35,2	5,34	0,58	0,55
10.10.2025	-	0,676	0	126,57	125,27	0	125,59	124,55	0	0	24	0	0	40,4	35	5,4	0,58	0,55
11.10.2025	-	0,623	0	126,31	125,03	0	125,33	124,31	0	0	24	0	0	39,5	34,6	4,96	0,58	0,55
12.10.2025	-	0,72	0	126,54	125,11	0	125,55	124,38	0	0	24	0	0	41,2	35,4	5,73	0,58	0,55
13.10.2025	-	0,812	0	127,39	125,94	0	126,28	125,1	0	0	24	0	0	43,4	37	6,43	0,58	0,55
14.10.2025	-	0,824	0	128,04	126,63	0	126,85	125,78	0	0	24	0	0	43,8	37,3	6,49	0,58	0,55
15.10.2025	-	0,744	0	127,85	126,48	0	126,78	125,66	0	0	24	0	0	42,1	36,3	5,86	0,58	0,55
16.10.2025	-	0,741	0	127,41	125,92	0	126,39	125,2	0	0	24	0	0	41,9	36	5,9	0,58	0,55
17.10.2025	-	0,727	0	126,99	125,56	0	126,01	124,84	0	0	24	0	0	41,4	35,6	5,78	0,58	0,56
18.10.2025	-	0,958	0	127,25	125,74	0	125,97	124,86	0	0	24	0	0	46,3	38,7	7,6	0,58	0,56
19.10.2025	-	0,975	0	127,73	126,23	0	126,43	125,34	0	0	24	0	0	46,9	39,1	7,75	0,58	0,56
20.10.2025	-	1,107	0	128,52	126,94	0	127,02	125,94	0	0	24	0	0	49,6	40,9	8,74	0,59	0,56
21.10.2025	-	1,069	0	128,47	126,85	0	126,96	125,84	0	0	24	0	0	49,5	41,1	8,46	0,58	0,55
22.10.2025	-	0,878	0	127,59	126,13	0	126,36	125,29	0	0	24	0	0	45	38,1	6,95	0,58	0,55
23.10.2025	-	0,717	0	126,66	125,43	0	125,59	124,64	0	0	24	0	0	41,7	36	5,72	0,58	0,55
Итого:	-	17,962	0	2913,82	2880,43	0	2887,59	2861,38	0	0	610	0	-	39,69	34,43	5,26	0,56	0,53

Общее время работы системы

1200 час.

Период нормальной работы системы

610 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
03.09.2025	0	0	0	0	0	0	0
23.10.2025	17,962	2913,82	2880,43	0	2887,59	2861,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
