

#165504#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 33, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261566	23.11.2025	23.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	48,483	17,962	30.521
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



27

11

25

#165502#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8824
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261566
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	0,722	0	126,66	125,24	0	125,66	124,52	0	0	24	0	0	41,5	35,7	5,75	0,58	0,55
25.10.2025	-	0,851	0	127,41	125,87	0	126,24	125,08	0	0	24	0	0	44,1	37,3	6,75	0,58	0,55
26.10.2025	-	0,926	0	128,14	126,59	0	126,88	125,7	0	0	24	0	0	45,9	38,6	7,32	0,58	0,55
27.10.2025	-	1,03	0	128,42	126,7	0	126,98	125,74	0	0	24	0	0	48,6	40,4	8,16	0,58	0,55
28.10.2025	-	0,929	0	127,55	126,03	0	126,25	125,13	0	0	24	0	0	46,4	39	7,4	0,58	0,55
29.10.2025	-	0,905	0	126,98	125,46	0	125,7	124,6	0	0	24	0	0	45,6	38,4	7,2	0,58	0,55
30.10.2025	-	0,864	0	126,77	125,39	0	125,59	124,53	0	0	24	0	0	44,8	37,9	6,9	0,58	0,55
31.10.2025	-	0,916	0	127,43	125,88	0	126,19	124,97	0	0	24	0	0	45,8	38,5	7,26	0,59	0,56
01.11.2025	-	0,953	0	127,87	126,41	0	126,57	125,51	0	0	24	0	0	46,9	39,3	7,55	0,58	0,55
02.11.2025	-	0,762	0	127,5	126,28	0	126,43	125,46	0	0	24	0	0	42,8	36,7	6,05	0,58	0,55
03.11.2025	-	0,712	0	127,08	125,8	0	126,06	125,08	0	0	24	0	0	41,2	35,5	5,68	0,58	0,55
04.11.2025	-	0,832	0	126,93	125,4	0	125,79	124,59	0	0	24	0	0	43,9	37,3	6,62	0,58	0,55
05.11.2025	-	0,722	0	126,71	125,33	0	125,71	124,61	0	0	24	0	0	41,4	35,7	5,76	0,58	0,55
06.11.2025	-	0,723	0	126,98	125,79	0	125,95	125,06	0	0	24	0	0	41,3	35,6	5,77	0,59	0,56
07.11.2025	-	0,936	0	127,9	126,38	0	126,64	125,48	0	0	24	0	0	45,8	38,4	7,42	0,58	0,55
08.11.2025	-	0,939	0	106,43	104,91	0	105,24	104,13	0	0	24	0	0	49	40,1	8,94	0,58	0,55
09.11.2025	-	1,119	0	125,64	123,87	0	124,18	122,91	0	0	24	0	0	50	41	9,01	0,58	0,55
10.11.2025	-	1,018	0	124,89	123,35	0	123,54	122,39	0	0	24	0	0	48,1	39,8	8,26	0,58	0,55
11.11.2025	-	0,935	0	124,54	123,16	0	123,26	122,27	0	0	24	0	0	46,3	38,7	7,6	0,58	0,55
12.11.2025	-	0,934	0	125,05	123,61	0	123,8	122,73	0	0	24	0	0	46	38,4	7,56	0,58	0,55
13.11.2025	-	0,803	0	125,29	124,05	0	124,2	123,22	0	0	24	0	0	43,4	36,9	6,48	0,58	0,55
14.11.2025	-	0,837	0	125,39	124,04	0	124,29	123,26	0	0	24	0	0	43,4	36,6	6,74	0,58	0,55
15.11.2025	-	1,138	0	125,4	123,76	0	123,91	122,78	0	0	24	0	0	50,4	41,2	9,22	0,58	0,55
16.11.2025	-	1,51	0	125,44	123,43	0	123,46	122,19	0	0	24	0	0	58,9	46,6	12,23	0,58	0,55
17.11.2025	-	1,288	0	125,11	123,38	0	123,36	122,23	0	0	24	0	0	54,5	44,1	10,45	0,56	0,55
18.11.2025	-	0,541	0	47,78	47,13	0	47,15	46,77	0	0	24	0	0	52,4	41	11,44	0,58	0,55
19.11.2025	-	1,336	0	126,31	124,13	0	124,57	123	0	0	24	0	0	54,3	43,5	10,75	0,56	0,55
20.11.2025	-	0,71	0	55,42	54,47	0	54,6	53,98	0	0	24	0	0	56,1	43,1	12,97	0,58	0,55
21.11.2025	-	1,459	0	126,32	123,92	0	124,43	122,72	0	0	24	0	0	56,7	45	11,73	0,58	0,55
22.11.2025	-	1,437	0	125,96	123,75	0	124,09	122,6	0	0	24	0	0	56,5	44,9	11,62	0,58	0,55
23.11.2025	-	1,734	0	126,23	123,76	0	123,93	122,32	0	0	24	0	0	63,1	49,1	14,03	0,58	0,55
Итого:	-	30,521	0	3751,53	3703,27	0	3710,65	3675,56	0	0	744	0	-	48,23	39,82	8,41	0,58	0,55

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	17,962	2913,82	2880,43	0	2887,59	2861,38	0
23.11.2025	48,483	6665,35	6583,7	0	6598,24	6536,94	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения